

משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מינהל המחקר החקלאי / מכון וולקני
המחלקה למכרזים

דרך המכבים 68, ת.ד. 15159 ראשון לציון 7505101 טל': 03-9683774/3385 פקס: 03-9683795

מועד אחרון להגשת תשובות בתאריך: 19.10.2021

תשובות לשאלות הבהרה

בעת הגשת ההצעה על הספק להגיש כחלק מהצעתו את מסמך השאלות והתשובות חתום על ידו.

מכרז מס': 8/2021

נושא: אספקה והתקנת ריהוט מעבדות בכל יחידות מינהל המחקר החקלאי
מועד אחרון להגשה: 1.11.2021 (עד השעה 12:00)

* **הטופס מפורסם:** באתר האינטרנט של מינהל הרכש הממשלתי שכתובתו: <https://mr.gov.il/ilgstorefront/he>
 ובאתר האינטרנט של המינהל שכתובתו: <http://www.agri.gov.il/he/pages/1047.aspx>

מס'	הסעיף המופיע במכרז	פירוט השאלה	תשובה
1	02.33	ארון אחסון כולל דלתות כנף ומגירות, לא מצוין כמה מגירות?	4 מגירות (עליונה עם אפשרות נעילה).
2	3.04+3.05	תוספת אורך מדף או עובי מדף, לאיזה אורך מדף הכוונה?	בהתאמה לרוחב הארון (בדור"כ בין 60 ס"מ ל- 75 ס"מ).
3	4.05+4.06	כיסוי צנרת אופקי/ אנכי, המפרט לא מסביר את הפרט, האם ניתן לקבל שרטוט או תמונה?	כמפורט במפרט הטכני – משטח אופקי ברוחב 22, רגל תמיכה "ר", משטח אנכי פריק.
4	4.07+4.08	לוח שירות אספקות, לא ברור איזה רוחב הלוח וכיצד נתמך? האם ניתן לקבל תמונה או שרטוט?	כ- 14 ס"מ.
5	סעיף ב' מפרט טכני שולחנות	מעמד מתכת אל חלד צבוע (קלוי בתנור) – האם הכוונה למעמד נירוסטה?	לא. צביעה חרושית בתנור.
6	סעיף ב' מפרט טכני ארונות	דפנות מגירות עשויות עץ – האם ניתן להשתמש במגירות חרושיות עם דפנות מתכת דוגמת Metabox של בלום למשקל 30 ק"ג?	לא. מגירות מורכבות \בניות דפנות עץ מצופות.
7	סעיף ב' מפרט טכני שולחן עבודה מרכזי	לוח שירות (15) – מה הכוונה 15?	לוח אספקות (בסיס להתקנת ברזי גזים \ מים \ וכיו"ב..).

8	סעיף ב' מפרט טכני משטחי עבודה	משטח פורמייקה – האם הבסיס מסיבית, MDF או סנדוויץ'?	סנדוויץ' בלבד (משטח עליון 28 מ"מ עם קנט תואם).
9	כתב כמויות 01.16	האם תואם לסעיף 01.11, אך אורך עד 100 ס"מ?	כן.
10	כתב כמויות 01.23	שולחן עבודה נייד – האם הכוונה ל- 1.5 מ"ר, אם כן, מה העומק?	עומק משתנה (על פי תכנון) מחיר יחושב לפי שטח מ"ר.
11	כתב כמויות 01.23	פרופיל קצה חזיתי למניעת פגיעה מכאנית – למה הכוונה?	קנט מקובע לשולחן – לא קשיח שיודע "לספוג" מכה ללא נזק.
12	כתב כמויות 02.05	האם המשטח על קונזולות או על מעמד? האם הקונזולות / המעמד מנירוסטה?	משטח עליון וכיור מובנה - נירוסטה . קונזולות \ מעמד עם רגליים – צביעה חרושית בתנור - לא נירוסטה.
13	כתב כמויות 02.22	האם יחידת ארון הנמדדת 1 מ"א הינה ברוחב 37 ס"מ או יחידה דו צדדית – פעמיים 37 ס"מ?	לא , יח' בודדה עם אפשרות לדלתות משתי צדדים.
14	כתב כמויות 02.23	הסעיף אינו ברור, האם ניתן לקבל סקיצה?	קופסה נגרית בצורת "ח" מסנדוויץ' מצופה פורמייקה על גבי משטח שולחן בעומק 30 ס"מ גובה 50 ס"מ (מחיר ליח' של 1 מ"א).
15	כתב כמויות + 02.25 02.26	מה כמות המגירות הנדרשת?	4 מגירות (עליונה עם אפשרות נעילה).
16	כתב כמויות 02.33	דלתות כנף עץ ומגירות – מה החלוקה בין דלתות ומגירות? מה כמות המגירות?	ארבע מגירות \ דלת כנף - על פי תכנון.
17	כתב כמויות + 04.17 04.08	מה רוחב לוחות השירות?	כ- 14 ס"מ.

מוטי ניר
חבר ומ"מ יו"ר הועדה

רחל ירום
חשבת המינהל

עו"ד בת-עמי הלוינג
יועצת משפטית המינהל

אמיר גנאור
יו"ר הועדה

שם המציע חותמת וחתימה