



**שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית**

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות	מספר הוראה: 7.2.6
פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן	מספר טופס: ט.7.2.6.2

<b>נושא</b>	אורד מערכות בקרה בע"מ - שרותי אחזקה למערכות גילוי אש בשנת 2022 מתוצרת- סימנס צרברוס – מוסדות רפואה
-------------	--

<b>משרד/יחידה</b>	<b>יחידה מזמינה</b>
בריאות	מינהל תכנון
<b>פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'</b>	
ת 26-21	<b>תאריך</b>
	27.10.21

<b>רשמה</b>	ליז פרץ
-------------	---------

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:

☐ מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה: 3(29) – ספק יחיד.

**רקע:**

1. התקן הישראלי 1220 חלק 11 – מערכות גילוי אש, מחייב כי הבדיקות התקופתיות ותחזוקת הציוד יעשו על ידי אנשי שירות מוסמכים לבדיקות תחזוקה של מערכות גילוי אש. כמו כן, בנספח ב' לתקן הנ"ל, בסעיף קטן 2 נקבע כי מתחזק המערכת יקבל הכשרה ייעודית, על-ידי יצרן הציוד.
2. קיים אישור מחברת סימנס מיום 2/8/2021 המציג את חברת "אורד מערכות בקרה בע"מ" כספק היחיד המורשה מטעמם בישראל למתן שירותי אחזקה בנושא זה עד 31/21/2023.
3. מהאמור לעיל מוכתב מראש לקבל מחברת אורד מערכות בקרה המשווקת בארץ את מוצרי חברת סימנס צרברוס – שירותי אחזקה לציוד מערכות לגילוי אש שהתקינה החברה.
4. ועדת המכרזים מציינת כי בוצע הליך פרסום בהתאם לסעיף 3א' והוגשה השגה אחת מחברת "טלפייר", מספר פרסום - 4000538534, השגה זו נדחתה על ידי ועדת המכרזים מתוקף האמור בסעיפים 1 ו-2.

## שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

מספר הוראה: 7.2.2	פרק ראשי: התקשרויות ורכישות
מספר טופס: ט. 7.2.2.8	פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן

### החלטה:

5. ועדת הפטור המשרדית מאשרת את ההתקשרות עם חברת "אורד מערכות ובקרה בע"מ" לצורך שירותי אחזקה למערכות גילוי אש.

6. לא נדרש אישור ועדת חריגים מיניסטריון (נדרשת בחינה פרטנית של ההתקשרות בכל בית חולים בנפרד).

7. ועדת הפטור המשרדית מנחה את היחידה להיערך ליציאה למכרז במהלך תקופת ההתקשרות.

היקף התקשרות: 4,000,000 ש"ח כולל מע"מ

תקופת ההתקשרות: 13/1/2022 – 31/12/2022 או עד לבחירת זוכה במכרז על פי המוקדם.

תקנה תקציבית: תקנות בתי החולים הרלוונטיות

מס' פרסום בנעמ"ה:

שם חתימה	מנכ"ל המשרד	יועץ המשפטי	חשב המשרד
	פרופ' נחמן אש	עו"ד דנה גיפלד	רו"ח חסן אסמעיל
			