

אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה  
Acquisitions and Logistics Department


מספר וועדה רגילה 45

אל

חברי ועדת המכרזים

הנדון: אישור ועדת המכרזים

מצורף בזה אישור ועדת המכרזים בנושא התקשרות עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ, כספק ומתחזק יחיד, עבודות במערכת גילוי אש בבניין הלמ"ס הראשי בירושלים, התקנתה ותחזוקתה הנושא נדון בוועדה בתאריך 16/11/2021 והטיפול של ועדת המכרזים, לרבות חתימת כל חברי הוועדה, הסתיים ב- 17/11/2021



אמנון ניסן  
מנהל אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה




מדינת ישראל  
State of Israel



הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  
Central Bureau of Statistics  
دائرة الإحصاء المركزية

אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה  
Acquisitions and Logistics Department

<b>שם טופס:</b>		<b>פרוטוקול ועדת מכרזים לאישור התקשרות בפטור לפי תקנה 3(29), 3(30), 3(31), 3(32)</b>	
פרק משני:	ועדות מכרזים ועבודתן	משרד האוצר	 החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות אגף החשב הכללי
תת פרק:	ועדות משרדיות		
הוראה מקשרת:	7.2.1.1		
מספר טופס:	7.2.1.1.15.ט		
מהדורה:	01	תת מהדורה: 01	

**סיווג ואישור ההתקשרות**

משרד/יחידה	הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה	יחידה מזמינה	אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה
שם ועדת מכרזים/פטור משרדית	ועדת מכרזים רגילה	תאריך	16-17.11.2021
פרוטוקול מס'	712	מחלקת	45202

**חברי ועדה נוכחים**

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה
סיגלית סוסנה	יושב ראש	זאב רפאלוביץ'	מרכז
גרמן קונסטנטינובסקי	חבר		חבר
מיכל חורין/ הדר לוינברג	חבר		חבר
אמנון ניסן	חבר	אריאל קדושי	מזכיר

**חברי ועדה שנעדרו**

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה

רשם	ויקי צימרמן
-----	-------------

**פרטי ההתקשרות המבוקשת**

נושא ההתקשרות	התקשרות עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ, כספק ומתחזק יחיד, עבודות במערכת גילוי אש בבניין הלמ"ס הראשי בירושלים, התקנתה ותחזוקתה		
תאריך תחילת התקשרות	15.11.2021	תאריך סיום התקשרות	31.12.2022
שם הספק	חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ		
מספר ההתקשרות	520043340	מס' פנייה במנו"ף*	כ-35,980 נח כולל מע"מ

\*שדה זה ימולא לאחר פרסום במערכת (מנו"ף)

**סוג ההתקשרות**

- טובין     
  שירותים     
  ביצוע עבודה     
  מקרקעין     
  רכש     
  מכר

בתוקף מיום: 18.12.2013      שם המאשר: אבי ישראל      עמוד 1 מתוך 4  
תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי      תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

ועדות מכרזים ועבודתן	פרק משני:
ועדות משרדיות	תת פרק:
7.2.1.1	הוראה מקשרת:
7.2.1.1.15.ט	מספר טופס:
תת מהדורה: 01	מהדורה:

משרד האוצר  
אגף החשב הכללי  
תכ"ם – התקשוריות ורכישות



### תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט של הטובין/השירות/העבודה/מקרקעין)

המבנה הראשי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בירושלים ברחוב כנפי נשרים 66, הנו בשטח של כ- 12,000 מ"ר ובו 10 קומות, מתוכן 7 קומות משרדים. במבנה מותקנת מערכת גילוי אש אנלוגית של חברת אפקון. המערכת הותקנה בשנת 1999, טרם אכלוס המבנה. המערכת, על כל מרכיביה הותקנה בכל הבניין, למעט בשלוש קומות – 3-5. קומות אלו משמשות למשרדים ושטחן כ- 4,000 מ"ר. ועדת המכרזים רגילה 53/2020 מ-28.12.2020 אישרה להתקשר עם חברת אפקון לשדרוג מערכת גילוי אש בבניין הלמ"ס הראשי בירושלים, התקנתה ותחזוקתה מ-25.12.2020 עד 24.12.2021

מר אמנון ניסן, ראש אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה מציין במכתבו מ-10.11.2020, כי במסגרת בדיקת מכוון התקנים לגבי התקנות שביצעה חברת אפקון, התברר כי על החברה לבצע שינויים, כפי שמפורט בדו"ח מכוון התקנים. לאור זאת, מבקש מר ניסן לאשר את ההתקשרות עם חברת "אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ" לשם ביצוע העבודות, השינויים וההתאמות (כולל אספקת הציוד) כפי שמפורט בדו"ח מכוון התקנים. הלמ"ס פירסמה ב-9.12.2020 בקשה להתקשרות עם חברת אפקון, כספק יחיד (הליך בחינת קיומם של ספקים), בהתאם למצב הדברים בפועל. עד עתה לא התקבלו השגות.

### מכרז מרכזי / הסכם מחירים מירביים בתוקף

שדה זה ימולא במקרה שבו קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר, או הסכם מחירים מירביים

פרטי המכרז/ההסכם	מספר המכרז/ההסכם:	שם הספק:
אם מדובר במכרז, האם התקבל אישור ועדת הפטור העליונה להתקשרות שלא באמצעות מכרז זה <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא		
<b>נימוקים</b> יש להתייחס לסוגיות הבאות: • מדוע נבחר שלא לבצע התקשרות באמצעות המכרז המרכזי הקיים • אם מדובר בהסכם מחירים מירביים, האם תנאי ההתקשרות המבוקשת זהים או מיטיבים לתנאי ההסכם. במקרה שלא, יש לנמק		

### פרסום כוונת ההתקשרות

האם בוצע פרסום הליך מקדים של בחינת קיומם של ספקים/מיזמים?

כן

יש למלא את השדות הבאים:

פורסם על ידי החשב הכללי [פרסום במנו"ף מספר \_\_\_\_\_]

V פורסם על ידי המשרד [פרסום בנעמ"ה מספר 4000525455]

הפרסום בוצע מיום 9.12.2020 עד ליום 28.12.2020

מועד אחרון להגשת השגות 28.12.2020 \_\_\_\_\_

לא

במקרה זה ההתקשרות טעונה אישור של ועדת הפטור המשרדית, או העליונה – אם שווי ההתקשרות עולה על מיליון שקלים חדשים

פרוטוקול ועדת מכרזים לאישור התקשרות בפטור לפי תקנה 3(29), 3(30), 3(31), 3(32)		שם טופס:	 משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשורת ורכישות החשב הכללי
ועדות מכרזים ועבודתן	פרק משני:		
ועדות משרדיות	תת פרק:		
7.2.1.1	הוראה מקשרת:		
7.2.1.1.15.ט	מספר טופס:		
תת מהדורה: 01	מהדורה:	01	

**החלטת ועדת המכרזים**

**דיון בהשגות שנתקבלו**

חלק זה ימולא במקרים שבהם נתקבלו השגות בעקבות פרסום כוונה להתקשרות

מס"ד	שם הפונה	נימוקי ההשגה

הוועדה בחנה את המסמכים הבאים:

- חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית ביחידה אשר פורסמה
- העתק מההשגות שנתקבלו
- חוות דעת של בעל הסמכות המקצועית ביחידה על ההשגות שנתקבלו

**דיון , החלטת הוועדה ונימוקה:**

לא התקבלו השגות

החלטת הוועדה תישלח לפונים

**סיווג ההתקשרות**

הדיון בחלק זה יתבסס על טופס "בקשה לאישור וסיווג התקשרות" מס' 7.2.2.1.ט, אשר ימולא על ידי היחידה המזמינה.

**V** הוועדה מחליטה לאשר סיווג ההתקשרות לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים.

**V** תנאים לסיווג ההתקשרות, ככל שקיימים: (בהתאם לתקנה 9(ב) לתח"ם)

הוועדה מסווגת את ההתקשרות עם להתקשר עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ, כספק ומתחזק יחיד, להשלמת אביזרי מערכת גילוי האש הקיימת בלמ"ס (כמפורט בחוות הדעת) התקנתם ואחזקתם. הסיווג כספק יחיד הוא לתקופה של 3 שנים מ-25.12.2020 עד 24.12.2023. זאת, בכפוף לאישור ועדת הפטור המשרדית.

הוועדה מחליטה לא לאשר את הבקשה לסיווג ההתקשרות בפטור ממכרז.

הוועדה מחליטה על עריכת דיון נוסף.

**אישור פרטי ההתקשרות**

**V** הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות באופן מלא, לפי בקשת היחידה.

הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות בשונה מבקשת היחידה, כמפורט להלן:

תאריך תחילת התקשרות	תאריך סיום התקשרות	שווי התקשרות (בש"ח כולל מע"מ)

הוועדה מחליטה להעביר את בקשת ההתקשרות לאישור ועדת הפטור המשרדית.

הוועדה מחליטה להעביר את בקשת ההתקשרות לאישור ועדת הפטור.

ועדות מכרזים ועבודתן	פרק משני:	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשורת ורכישות החשב הכללי
ועדות משרדיות	תת פרק:	
7.2.1.1	הוראה מקשרת:	
7.2.1.1.15.ט	מספר טופס:	
תת מהדורה: 01	01	מהדורה:

## פרסום החלטת הוועדה על התקשרות בפטור

האם קיימת מניעה לפרסום ההחלטה על התקשרות בפטור ממכרז באתר האינטרנט הממשלתי? (לפי תקנה 1ג לתח"ם)

לא

כן (יש לפרט את הסיבה)

מטעמים של ביטחון המדינה.

מטעמי יחסי החוץ של המדינה.

מטעמי קשרי מסחר בין לאומיים.

מטעמי קשרי ביטחון הציבור.

מטעמי סוד מסחרי מקצועי. דיון ונימוקים

נא להתייחס בין היתר לסעיפים הבאים:

- הנימוקים להתקשרות בפטור – יש לציין מדוע אין זה מוצדק לערוך מכרז פומבי רגיל, מכרז פומבי מוגבל, מכרז סגור או פנייה תחרותית לקבלת הצעות.
- תנאים או הסתייגויות לעניין פרטי ההתקשרות.
- נימוקים לאי פרסום/פרסום חלקי של ההתקשרות.

בהתאם לטופס חוות דעת מקצועית שפורסם במערכת נעמ"ה, בכוונה להתקשר עם ספק יחיד, הוצגו ממצאי הבדיקה לפיהם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ, נותן מענה לדרישות הלמ"ס לשדרוג מערכת גילוי אש. השלמת המערכת באמצעות חברה אחרת, אשר תספק ציוד ורכיבים אחרים מהקיימים, אינה אפשרית, הן מהצד הבטיחותי והן מהצד התפעולי. הדרישה היא למערכת גילוי אש הומוגנית אחת, ללא ערבוב בין שתי מערכות. כל מערכות בטיחות האש במתחם, מתוחזקות על ידי החברות השונות ובעת חירום עובדות בתקשורת אחת (אינטגרציה) שפועלת על פי משטר ההפעלות הנדרש מתבצע ע"פ הוראת מכ"ר 536.

בנוסף, פורסמה במערכת נעמ"ה כוונה להתקשרות עם ספק יחיד. לא הוגשה כל השגה, בנוגע להתקשרות עם חברת אפקון.

לאור האמור לעיל, מוצדק להתקשר עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ, כספק ומתחזק יחיד, בהתאם למצב הדברים בפועל, בהתאם לתקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים. זאת, בכפוף לאישור ועדת פטור משרדית (מצ"ב).

## החלטות

הוועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ, לביצוע העבודות, השינויים וההתאמות (כולל אספקת הציוד) במערכת גילוי אש בבניין הלמ"ס הראשי בירושלים, התקנתה ותחזוקתה מ-15.11.2021 עד 31.12.2022.

ללמ"ס אופציה להתקשרות עד 31.12.2023. לפני תום תקופת המוארכת האחרונה, יש לערוך בדיקה מחודשת האם הספק עדיין ספק יחיד.

ספק תשלח הודעה חד צדדית שתיחתם על ידי נציג הרכש. יצוין בה "בכפוף להזמנה תזומה על ידי מורשי החתימה". ההתקשרות מסווגת לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים.

העלות הכוללת המשוערת של התקשרות עם חברת אפקון, היא כ-30,750 ש"ח. העלות, כולל מע"מ 17% היא כ-35,980 ש"ח. הכל, בהתאם להצעת המחיר של החברה.

## חתימת חברי הוועדה

שם	יושב ראש	חשב או נציגו	יועץ משפטי	חבר נוסף	חבר נוסף
	סיגלית סוסנה	גרמן קונסטנטינובסקי	מיכל חורין/ הדר לוינברג	אמנון ניסן	זאב רפאלוביץ'
תאריך חתימה	17.11.21	17.11.21	17.11.21	16.11.21	16.11.21

196ak21

אגף בכיר מדיניות, תקצוב ותמחור

675

**קדם הזמנה לקנייה \***

אל: יחידת רכש ונכסים / רכש מפקד / רכש טכנולוגי / רכש פרסומים ודפוס

אבקש לרכוש את הטובין לפי הפרוט הר"מ:

שם המוצר/שרות:	התקנת מערכת לגילוי וכיבוי אש בבניין הלמ"ס ירושלים
כמות:	על פי הצעה מצורפת - 33,550 נה לא כולל מע"מ סה"כ - 39,253.5 נה כולל מע"מ
שם הספק:	אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ
צורך/מטרה/הערות:	התקנת מערכת לגילוי וכיבוי אש
מסמכים מצורפים:	הצעת מחיר

פרטי היחידה הרוכשת:

(במידה והפרטים אינם ידועים או ברורים, ניתן לפנות ליחידת תקציב - תמחיר, טלפונים כרמית - 2277, יואב - 2274, טובה - 2287)

אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה	תחום נכסים ולוגיסטיקה
תאריך	09.11.21

שם קוד החוצאה (בתקציב היחידה)	מס' קוד החוצאה (בתקציב היחידה)	המוצר/שרות מתוכנן בפעולה	המוצר/שרות מתוכנן בנושא
	3000	0000	6300
	0		0

תקנה תקציבית המתוכננת בתקציב היחידה	04 - 53 - 01-15
תקנה תקציבית המתוכננת בתקציב היחידה	04 - 53 - _____
שם המזמין: אמנון ניסן	חתימה _____

שם מאשר התקציב כרמית ליכטנשטיין חתימה \_\_\_\_\_ 10-11-2021


שם מבצע ההזמנה במערכת \_\_\_\_\_ חתימה \_\_\_\_\_ תאריך \_\_\_\_\_

רצוי להעביר את הפנייה במייל בגרסת WORD

\* הטופס נועד לצורך הצגת נתוני הרכש המבוקש, כפי שאושרו במסגרת תקציב היחידה המזמינה



מדינת ישראל  
State of Israel



הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  
Central Bureau of Statistics  
دائرة الإحصاء المركزية

אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה  
Acquisitions and Logistics Department

## שם הטופס: בקשה לאישור וסיווג התקשרות

מספר הוראה: 7.2.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.2.2.1

פרק משני: ועדות מכרזים ועבודות

טופס זה ימולא על ידי היחידה המזמינה, טרם הפניה אל ועדת המכרזים.

יחידה מזמינה	משרד/יחידה
אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה	הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
תאריך הבקשה	לכבוד: ועדת מכרזים (שם הוועדה)
10.11.2021	רגילה
תפקיד	שם עורך ההתקשרות
מנהל אגף א' רכש, נכסים ולוגיסטיקה	אמנון ניסן

### שם ההתקשרות המבוקשת

התקשרות עם חברת אפקון בקרה ואוטמציה בע"מ, כספק ומתחזק יחיד, עבודות גילוי אש בבניין הלמ"ס הראשי - כנפי נשרים 66 ירושלים.

חלק א – אפיון ההתקשרות המבוקשת

### אפיון הטובין/השירות/העבודה

פירוט של הטובין/השירות/העבודה ומאפיינים עיקריים העשויים להשפיע על ההחלטה ליציאה להליך התקשרות, כגון: מפרט טכני, עמידות טכנולוגית, טובין תחליפיים, מידת תלותו של המוצר בטובין אחרים, ועוד.

ביום 28.12.2020, אישרה וועדת המכרזים, 53 רגילה, להתקשר עם חברת אפקון בקרה ואוטמציה בע"מ לשדרוג מערת גילוי אש בבניין הלמ"ס הראשי - כנפי נשרים 66 ירושלים.

בהמשך לכך, אני מבקש להתקשר עם "חברת אפקון בקרה ואוטמציה בע"מ" זאת לאור מסקנות בדיקת מכון התקנים (מצ"ב).

### מאפייני השוק וניתוחו

מאפייני השוק מבחינת גודלו, היקפו הכספי, הספקים הפוטנציאליים הפועלים בו (מספרם, מאפייניהם, נקודות חוזק וחולשה שלהם, אופי השוק בעבר, מצבו בהווה וצפי לעתיד), כללי המשחק והעקרונות שעליהם מבוססת התחרות.

מדובר בהתקשרות ספק יחיד

עמוד 1 מתוך 4

שם המאשר:אבי מישראל  
תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

בתוקף מיום: 18.12.2013

## שם טופס: בקשה לאישור וסיווג התקשרות

שם ההוראה: 7.2.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט.7.2.2.1

פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן

### היקף ההתקשרות (היקף כספי, וכמותי ותקופת ההתקשרות המשוערת)

היקף כספי וכמותי משוער, תקופת התקשרות לרבות זכויות ברירה, (תוך התייחסות לתכנית העבודה השנתית של המשרד)
העלות הכוללת להתקשרות: 30,750 ₪ לא כולל מע"מ.
סה"כ – 35,978 ₪ כולל מע"מ.


### מקור תקציבי לביצוע ההתקשרות

בדיקה מול הגורם האחראי לנושא התקציב במשרד/יחידה להבטחת כסוי תקציבי בגין ההתקשרות המבוקשת וקבלת תקנה תקציבית מתאימה לכך
04-53-01-15
WBS

### התקשרויות קודמות בנושא

<ul style="list-style-type: none"> <li>• אופן ביצוע התקשרויות קודמות (מכרז לסוגיו, בחירה מרשימת מציעים, פטור ממכרז)</li> <li>• כמויות שנרכשו במסגרת התקשרויות קודמות, לרבות חתך אפיון לפי סוגי הטובין/השירות/העבודה</li> <li>• מחירים קודמים לפי סוגי הטובין/השירות/העבודה</li> <li>• יש לצרף דוחות מעקב מסכמים ו/או דיווח על כשלים במכרז</li> </ul>
--

### חתימת ממלא הטופס:

שם	אמנון ניסן
חתימה	
תפקיד	מנהל אגף א' רכש נכסים ולוגיסטיקה

## שם טופס: בקשה לאישור וסיווג התקשרות

שם ההוראה: 7.2.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: 7.2.2.1.ט

פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן

### חלק ב – סיווג ההתקשרות

ימולא בכל מקרה שאינו מכרז פומבי רגיל.

אנו מבקשים לסווג את ההתקשרות המפורטת להלן בהתאם להוראות תקנה 9 לתקנות חובת מכרזים (למעט תקנות 3(1), 3(2) ו-3(8)).

להלן פרטי ההתקשרות:

סוג רכש/מכר: (סמן X במקום המתאים)

טובין  שירותים  ביצוע עבודה  מקרקעין

התקנה ותקנת המשנה לתקנות חובת מכרזים שעליהן מסתמכת הבקשה:

תקנה 3 – התקשרות בפטור ממכרז, תקנת משנה 29

תקנה 4 – התקשרות במכרז סגור, תקנת משנה \_\_\_\_\_

תקנה 5 – התקשרות עם בעל מקצוע מומחה \_\_\_\_\_ תקנת משנה \_\_\_\_\_

תקנה 5א – התקשרות עם מתכנן, תקנת משנה \_\_\_\_\_

תקנה 7 – התקשרות במכרז עם מו"מ, תקנת משנה \_\_\_\_\_

תקנה 19ה – התקשרות במכרז ממוכן מהיר. תקנת משנה \_\_\_\_\_

### נימוקים לבקשה

נא להתייחס בין היתר לסעיפים הבאים:

**האם קיים מכרז מרכזי של החשב הכללי או של גורם מוסמך אחר בנושא ההתקשרות**

אם קיים – יש לנמק מדוע מוצדק לבצע התקשרות שלא במסגרת המכרז המרכזי

לא

**מדוע אין זה אפשרי או מוצדק לבצע התקשרות באמצעות מכרז פומבי רגיל או בהליך תחרותי בהתאם למדרג ההליכים המפורט בתקנה 1ב**

מדובר בהתקשרות בפטור ממכרז של משרד האוצר.

במקרה שבו מדובר בהתקשרות לפי תקנה 3(29), 3(30), 3(31), 3(32) לתח"ם, יש למלא את השדות הבאים:

**האם בוצע הליך בחינת קיומם של ספקים/מיזמים**

אם בוצע יש לפרט את תוצאותיו

לא

## שם טופס: בקשה לאישור וסיווג התקשרות

שם ההוראה: 7.2.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: 7.2.2.1.ט

פרק משני: ועדות מכרזים ועבודתן

במקרה שבו מדובר בהתקשרות המשך לפי תקנה 3(4) לתח"ם, יש להתייחס לסעיפים הבאים: X

אופן ביצוע התקשרות ראשונה:

מכרז פומבי  מכרז סגור  פטור ממכרז לפי תקנה \_\_\_ ותקנת משנה \_\_\_

### פירוט לגבי ההתקשרויות בנושא זה


סוג התקשרות המשך (הארכה או הרחבה)	תקופת ההתקשרות	שווי ההתקשרות	נושא	מספר פנייה/דיווח במערכת מנוף	גורם מאשר ההתקשרות (ועדת המכרזים/ועדת הפטור המשרדית/ועדת הפטור)	תקנה בתקנות חובת המכרזים (תח"ם)	
							התקשרות ראשונה
							זכויות ברירה (אופציות) שמומשו
							זכויות ברירה (אופציות) שמומשו
							זכויות ברירה (אופציות) שמומשו
							התקשרות המשך ראשונה לא כולל התקשרות המשך מבוקשת
							התקשרות המשך נוספת לא כולל התקשרות המשך מבוקשת
							התקשרות המשך מבוקשת

<ul style="list-style-type: none"> <li>• האם מדובר בהארכה או בהרחבת ההתקשרות</li> <li>• האם תנאי התקשרות המשך זהים להתקשרות הראשונה או מיטיבים עם המשרד</li> </ul>
לא

במקרה שבו מדובר בהתקשרות לפי תקנות 4 / 5 / 5 לתח"ם, יש להתייחס לסעיפים הבאים:

<ul style="list-style-type: none"> <li>• האם קיים מאגר מרכזי בנושא ההתקשרות</li> <li>שם רשימת המציעים</li> <li>• התמחות/תת התמחות מבוקשים</li> <li>• רשימת המציעים של המשרד/של משרד אחר</li> </ul>
X

חתימת ממלא הטופס:

שם	אמנון ניסן
חתימה	
תפקיד	מנהל אגף א' רכש, נכסים ולוגיסטיקה



08/07/21

**לכבוד: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ירושלים**

**לידי: מר אמנון ניסן, מר זאב רפאלוביץ', מר ניסים זקן**

**מייל: [Nisimz@cbs.gov.il](mailto:Nisimz@cbs.gov.il) , [ZeevR@cbs.gov.il](mailto:ZeevR@cbs.gov.il) , [Amnonn@cbs.gov.il](mailto:Amnonn@cbs.gov.il)**

**הנדון: הצעת מחיר להמשך עבודות גילוי אש- למ"ס**

שלום רב,

חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ מערכות אש ובטחון מקבוצת אפקון תעשיות בע"מ מתכבדת בזאת להגיש הצעתה לאספקה והתקנת מערכות גילוי וכיבוי אש. ציוד המוצע הינו מתוצרת חברת SIMPLEX עם תקן UL/FM

מס'	פירוט	כמות	מחיר בש"ח	סה"כ בש"ח
1	גלאי עשן פוטואלקטרי ממוען	20	220	4400
2	אספקה והתקנת מצברים לרכזת אש	2	520	1040
3	אספקת צופר+נצנץ	20	250	5000
4	פאנל משנה אנלוגי לרכזת גילוי אש	1	3200	3200
5	תשתית וחיווט לפאנל משנה	קומפי	770	770
6	חייגן אוטומטי בעל בקרת קו	1	1200	1200
7	כרטיסים לחייגן	3	340	1020
8	נקי תשתית וחיווט לכרטיסים	3	150	450
9	אספקת כרטיס ממוען לצופר/נצנץ	8	440	3520
10	ביצוע חיווט צנרת והתקנת אביזרים	49	150	7350
11	ביצוע עדכוני תוכנה והפעלה	1	2800	2800
	סה"כ לפני מע"מ			30750

סניף מרכז: רח' סמטת התבור 4 סגולה, פתח תקווה 49691, ת.ד. 4710 סגולה, פתח תקווה 49146, טל. 03-9392316, פקס. 03-9245393

סניף צפון: רח' יוסף לוי 48, ת.ד. 1468, אזור תעשייה קריית ביאליק 27000, טל. 04-8787640, פקס. 04-8773132

סניף דרום: רח' החשמלאי 15 עמק שרה, באר שבע, ת.ד. 2068, באר שבע 84131, טל. 07-6406455, פקס. 07-6283751



מכון התקנים הישראלי



**1. תנאים כלליים:**

- 1.1 העבודה תבוצע בשעות העבודה המקובלות: 08:00-17:00 בימים א'-ה'.
- 1.2 כמויות הציוד כפי שמפורטות הן באומדנה. התשלום הסופי יהיה לפי כמויות שימדדו בפועל.
- 1.3 הצעתנו אינה כוללת מתקני הרמה ועבודות בינוי שונות, כגון: פתיחה וסגירת תקרות, חציבת קירות וכדומה.
- 1.4 הצעתנו אינה כוללת בדיקת מכון התקנים, במידה ויידרש.
- 1.5 המחירים בהצעתנו אינם כוללים מע"מ, אשר יתווסף כחוק.
- 1.6 תנאי תשלום: שוטף + 45
- 1.7 הצעתנו על כל חלקיה, חסויה ומהווה סוד מקצועי של המציע, אין לאפשר לכל מי שאינו המזמין לעיין בחלק כלשהו של הצעתנו ללא הסכמה בכתב ומראש מעת המציע.
- 1.8 מובהר כי בשום מקרה לא יעלו אחריותו של הקבלן ו/או כל פיצוי ושיפוי שיידרש לשלם בגין העבודות ו/או מתן השירותים נשוא הזמנה זו, על היקף ההזמנה.
- 1.9 מועד אספקה: כפי שיסוכם.
- 1.10 תוקף ההצעה: 30 יום.

בכבוד רב,  
 אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ  
 יניר טסה  
 מנהל פרויקטים  
 טל: 073-2001269  
 נייד: 054-5821027  
 מייל: [yanirt@afcon.co.il](mailto:yanirt@afcon.co.il)

אישור המזמין חותמת חתימה שם ותפקיד

סניף מרכז: רח' סמטת התבור 4 סגולה, פתח תקווה 49691, ת.ד. 4710 סגולה, פתח תקווה 49146, טל. 03-9392316, פקס. 03-9245393

סניף צפון: רח' יוסף לוי 48, ת.ד. 1468, אזור תעשייה קריית ביאליק 27000, טל. 04-8787640, פקס. 04-8773132

סניף דרום: רח' החשמלאי 15 עמק שרה, באר שבע, ת.ד. 2068, באר שבע 84131, טל. 07-6406455, פקס. 07-6283751



**תעודת בדיקה מספר 7112315267**  
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

Digitally Signed  
6.42.

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ  
מענו : סמטת התבור 4 פתח תקוה 49691  
תאריך ההזמנה : 2021/06/20 תאריך ביצוע: 2021/06/20

**פרטי ההתקנה**

מערכת גילוי אש - בדיקת התקנה - בדיקת התקנה  
רחוב כנפי נשרים 66, ירושלים  
משרדים בקומה 2,3,4,5  
פרויקט: הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה  
מערכת הגילוי כוללת את הציוד שלהלן:  
רכזת מדגם 4100-ES: מתוצרת חברת סימפלסט  
גלאי עשן דגם: 4098-9714 מתוצרת חברת סימפלסט  
לחצן ידני דגם: KRI מתוצרת חברת KAC  
נצנץ דגם: 4906-9202 מתוצרת חברת סימפלסט  
צופר נצנץ דגם: 4098-9425 מתוצרת חברת סימפלסט  
נורית סימון דגם: AF-500 מתוצרת חברת אפקון  
חייגן אוטומטי דגם: DL-125CIL מתוצרת חברת ויסוניק  
קיבול מצברים 7 AH: מתוצרת חברת רוסטק  
הרכזת מותקנת כלובי כניסה בארון ליד הדלפק.  
זרם נמדד: 1.6 A

**מהות הבדיקה**

התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3 - מערכות גילוי אש: הוראות התקנה ודרישות, מאוקטובר 2014

מסמך זה מכיל 2 דפים  
ראו להשחמש בו אלא במלואו.  
תוצאות הבדיקה במסמך זה  
מתליחסות רק לפריט שנבדק.

**מסקנות הבדיקה**

ההתקנה לא מתאימה לתקן כסעיפים אלה:  
5-דרישות כלליות; 8-מערכות התרעה וגלאים; 9-סימון; 10-מקור הזינה; 11-התרעות שמעיות (אזעקות) וחזותיות; 13-חייגן.  
ההתקנה מתאימה לשאר סעיפי התקן.  
פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה. התוצאות המלאות שמורות כמעבדה.

2021/06/20

תאריך הדפסה מקורי



שם החותם: בובר ויצילטב

מפקידו: מהנדס

תאריך: 2021/06/20



**תעודת בדיקה מספר 7112315267**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

דף 2 מתוך 2

סעיף בתקן	התכונה הנבדקת	ליקויים/ הערות שנמצאו	התאמה לתקן
5	דרישות כלליות	מאחר והרכזת הותקנה בתוך הארון לא שומעים את זמזם התקלת ואין רואים את נוריות הסימון של הרכזת.	לא מתאים
8	מערכות התרעה וגלאים	לא הותקנו גלאים במקומות הבאים: במקלטים בקומות 2, 3, 4, 5.	לא מתאים
		הגלאים שהותקנו בקומה 5 M4-74 M4-75 אינם מרוחקים מהקירות לפחות כ- 11 ס"מ.	
		כבדיקה זו לא נבדקו המקומות הבאים: חדרי חשמל ולוחות חשמל, חדרי תקשורת בקומות 2, 3, 4, 5, 2 וגלאים באגפים 2, 3, 4 בקומה 2.	
9	סימון	רשימת הכתובות של הגלאים בתצוגת יחידת הבקרה אינם נכונים. במשרדים קומה 4.	לא מתאים
10	מקור הזינה	היחס בין קיבול המצברים (שברכזת) לזרם העבודה ללא אזעקה, קטן מ - 25 שעות (קיבול המצברים 7 AH זרם נמדד 1.6 A)	לא מתאים
11	התרעות שמעיות (אזעקות) וחזותיות	לא שומעים את האזעקה בקומות שנבדקו (צופרים אינם פועלים). רעש נמדד: הינו קטן ב 5 dB מרעש הסביבה שהינו: 58 dB	לא מתאים
13	חייגן	ביום הבדיקה לא היה קו טלפון לחייגן האוטומטי ולא נבדקה פעולתו של החייגן כמו כן יש לוודא התקנת קו הטלפון בצנרת גילוי אש תקנית (כצבע אדום).	לא מתאים
		החייגן האוטומטי אינו בעל התקן לזיהוי תקינות קו הטלפון.	


משרד התעשייה והמסחר, מנהל התקנים



מדינת ישראל  
State of Israel



אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה  
Acquisitions and Logistics Department

שם טיפוס:		פרוטוקול ועדה מכרזים לאישור התקשרות בפורטל לפי הקמה (29), (30), (31), (32)
פרק משני:	ועדות מכרזים ועבודתן	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכנים – התקשרויות ורכישות 
חת פרק:	ועדות משרדיות	
הוראה מקשרת:	7.2.1.1	
מספר טופס:	7.2.1.1.15.ט	
מהדרה:	01	חת מהדרה: 01

**סיווג ואישור ההתקשרות**

משרד/יחידה	הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
יחידה מזמינה	אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה
שם ועדת מכרזים/פורטל משרדית	פרוטוקול מס' 53
ועדת מכרזים רגילה	28/12/2020

**חברי ועדה נוכחים**

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה
סיגלית סוסנה	יושב ראש	זאב רפאלוביץ'	מרכז
גרמן קונסטנטינובסקי	חבר		חבר
מיכל חורין/ עפרה שוחטמן	חבר		חבר
אמנון ניסן	חבר	אריאל קדושי	מזכיר

**חברי ועדה שנעדרו**

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה	שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה

רשם ויקי צימרמן

**פרטי ההתקשרות המבוקשת**

נושא ההתקשרות	התקשרות עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ, כספק ומתחזק יחיד, לשדרוג מערכת גילוי אש בבניין הל"מ"ס הראשי בירושלים, התקנתה ותחזוקתה		
תאריך תחילת התקשרות	תאריך סיום התקשרות	שוי ההתקשרות	מס' פנייה במנו"ף*
1.1.2021	31.12.2021	כ-200,355 ש"ח כולל מע"מ	
שם הספק	מספר הספק (ח.פ.צ.ע.מ/מספר עמותה)		
חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ	520043340		

\*שדה זה יכול להאחר פרטים במערכת (מנו"ף)

**סוג ההתקשרות**

- טובין     
  שירותים     
  ביצוע עבודה     
  מקרקעין     
  רכש מכר

שם המאשר: אבי מיישראל      בתוקף מיום: 18.12.2013  
 תפקיד: מנהל מינהל הרכש הממשלתי

<b>שם טופס:</b>		<b>פרוטוקול ועדת מכרזים לאישור התקשרות בפטור לפי הקנה (29)3, (30)3, (31)3, (32)3</b>	
<b>פרק משני:</b>		<b>ועדות מכרזים ועבודתן</b>	
<b>תת פרק:</b>		<b>ועדות משרדיות</b>	
<b>הוראה מקשרת:</b>		<b>7.2.1.1</b>	
<b>מספר טופס:</b>		<b>7.2.1.1.15.ט</b>	
<b>מהדורה:</b>		<b>01</b>	
<b>תת מהדורה:</b>		<b>01</b>	

משרד האוצר  
אגף החשב הכללי  
תכ"ם – התקשוריות ורכישות



**תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט של הטובין/השירות/העבודה/מקרקעין)**

המבנה הראשי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בירושלים ברחוב כנפי נשרים 66, הנו בשטח של כ- 12,000 מ"ר ובו 10 קומות, מתוכן 7 קומות משרדים. במבנה מותקנת מערכת גילוי אש אנלוגית של חברת אפקון. המערכת הותקנה בשנת 1999, טרם אכלוס המבנה. המערכת, על כל מרכיביה הותקנה בכל הבניין, למעט בשלוש קומות - 3-5. קומות אלו משמשות למשרדים ושטחן כ- 4,000 מ"ר.

מר אמנון ניסן, ראש אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה מציין במכתבו מ- 13.12.2020, במסגרת ביקורת כיבוי אש שנתיות נמצאו מס' ליקויי בטיחות בבניין הלמ"ס. הלמ"ס מחוייבת לתקן ליקויים אלה. בהמשך לכך ועל מנת להביא בניין זה לאישור כיבוי אש, רכשה הלמ"ס שירותי ייעוץ ממאיר כהן – יועץ בטיחות אש.

באחת מחוות הדעת שלו, מציין מר כהן כי חלה חובה להתקין גלאי אש בכל הבניין.

לאחר ביצוע בדיקה של תכולת המערכת, האגף קיים התייעצות עם חברת האחזקה של המבנה ונמצא כי השלמת המערכת באמצעות חברה אחרת, אשר תספק ציוד ורכיבים אחרים מהקיימים, אינה אפשרית, הן מהצד הבטיחותי והן מהצד התפעולי. הדרישה היא למערכת גילוי אש הומוגנית אחת, ללא ערבוב בין שתי מערכות.

מערכת גילוי האש המותקנת כיום מכילה, בין היתר: רכזת ראשית אנלוגית גדולה עד 2000 כתובות, פנל משנה לדכות, הייגן, גלאי עשן אנלוגיים מעל 1,000 יחידות, 70 יח' לחצני חירום, 600 נוריות גילוי אש, תשתית וכבילה, צופרי עשן, מאות יחידות אינדיקציה והפעלה, תרכנה גרפית ורגילה, 85 מיכלי כיבוי גז תקני, מגנטים לדלתות, גלאי מיוזג אוויר מיוחדים לפי תקן.

כל מערכות בטיחות האש במתחם, מתוחזקות על ידי החברות השונות ובעת חירום עובדות בתקשורת אחת (אינטגרציה) שפועלת על פי משטר ההפעלות הנדרש מתבצע ע"פ הוראת מכ"ר 536.


בתכנון משטר ההפעלות קובעים מה יקרה במידה והלמ"ס תקבל התראה מאחד מחיישני מערכת גילוי העשן, איזה מערכות הגנה יכנסו לפעולה ומתי ואיזה מערכות הלמ"ס תרצה להפסיק.

מתבצעות בדיקות תחזוקה באופן שוטף כדי לבדוק שאכן המערכות מסונכרנות ופעילות כפי שנבדקו מעת לעת.

לאור זאת, מבקש מר ניסן לאשר את ההתקשרות עם חברת "אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ" לשדרוג מערכת גילוי אש בבניין הלמ"ס הראשי בירושלים, ל- 12 חודשים (25.12.2020 עד 24.12.2021), עם שתי אופציות בנות שנה, כל אחת. עלות ביצוע העבודה ע"י חברת אפקון זולה בכ- 35% מהביצוע דרך המאגר המאוחד. מצ"ב ההשוואה.

הלמ"ס פירסמה ב- 9.12.2020 בקשה להתקשרות עם חברת אפקון, כספק יחיד (הליך בחינת קיומם של ספקים), בהתאם למצב הדברים בפועל. עד עתה לא התקבלו השגות.

<b>מכרז מרכזי / הסכם מחירים מירביים בתוקף</b>	
שדה זה ימלא במקרה שבו קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר, או הסכם מחירים מירביים	
<b>פרטי המכרז/ההסכם</b>	<b>מספר המכרז/ההסכם:</b>
<b>שם הספק:</b>	
אם מדובר במכרז, האם התקבל אישור ועדת הפטור העליונה להתקשרות שלא באמצעות מכרז זה <input type="checkbox"/> כן <input type="checkbox"/> לא	
<b>נימוקים</b>	
יש להתייחס לסוגיות הבאות:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• מדוע נבחר שלא לבצע התקשרות באמצעות המכרז המרכזי הקיים</li> <li>• אם מדובר בהסכם מחירים מירביים, האם תנאי ההתקשרות המבוקשת זהים או מיטיבים לתנאי ההסכם. במקרה שלא, יש לנמק</li> </ul>	

פרוטוקול ועדת מכרזים לאישור ההתקשרות בפטור לפי תקנה 3(29), 3(30), 3(31), 3(32)		שם טופס:	 משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשורת ורכישות החשב הכללי
ועדות מכרזים ועבודתן	פרק משני:		
ועדות משרדיות	תת פרק:		
7.2.1.1	הוראה מקשרת:		
7.2.1.1.15.ט	מספר טופס:		
תת מהדורה: 01	01	מהדורה:	

### פרסום כוונת ההתקשרות

האם בוצע פרסום הליך מקדים של בחינת קיומם של ספקים/מיזמים?

כן

יש למלא את השדות הבאים:

פורסם על ידי החשב הכללי [פרסום במנו"ף מספר \_\_\_\_\_]

פורסם על ידי המשרד [פרסום בנעמ"ה מספר 4000525455]

הפרסום בוצע מיום 9.12.2020 עד ליום 28.12.2020

מועד אחרון להגשת השגות 28.12.2020 \_\_\_\_\_

לא

במקרה זה ההתקשרות טעונה אישור של ועדת הפטור המשרדית, או העליונה – אם שווי ההתקשרות עולה על מליון שקלים חדשים

### החלטת ועדת המכרזים

### דיון בהשגות שנתקבלו

חלק זה ימולא במקרים שבהם נתקבלו השגות בעקבות פרסום כוונה להתקשרות

מס"ד	שם הפונה	גימוקי ההשגה

הוועדה בחנה את המסמכים הבאים:

חוות הדעת של בעל הסמכות המקצועית ביחידה אשר פורסמה

העתק מההשגות שנתקבלו

חוות דעת של בעל הסמכות המקצועית ביחידה על ההשגות שנתקבלו

דיון, החלטת הוועדה ונימוקיה:

עד 21.12.2020 לא התקבלו השגות
-------------------------------

החלטת הוועדה תישלח לפונים

### סיווג ההתקשרות

הדיון בחלק זה יתבסס על טופס "בקשה לאישור וסיווג ההתקשרות". מס' 7.2.2.1.ט, אשר ימולא על ידי היחידה המזמינה.

הוועדה מחליטה לאשר סיווג ההתקשרות לפי תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים.


תנאים לסיווג ההתקשרות, ככל שקיימים; (בהתאם לתקנה 9(ב) לתח"ם)

הוועדה מסווגת את ההתקשרות עם להתקשר עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ, כספק ומתחזק יחיד, להשלמת אביזרי מערכת גילוי האש הקיימת בלמ"ס (כמפורט בחוות הדעת) התקנתם ואחזקתם. הסיווג כספק יחיד הוא לתקופה של 3 שנים מ-25.12.2020 עד 24.12.2023. זאת, בכפוף לאישור ועדת הפטור המשרדית.

הוועדה מחליטה לא לאשר את הבקשה לסיווג ההתקשרות בפטור ממכרז.

הוועדה מחליטה על עריכת דיון נוסף.



פרוטוקול ועדת מכרזים לאישור התקשרות בפטור לפי תקנה 3(29), 3(30), 3(31), 3(32)		שם טופס:
ועדות מכרזים ועבודתן	פרק משני:	 <p>משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות</p>
ועדות משרדיות	תת פרק:	
7.2.1.1	הוראה מקשרת:	
7.2.1.1.15.ט	מספר טופס:	
תת מהדורה: 01	מהדורה:	

### אישור פרטי ההתקשרות

הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות באופן מלא, לפי בקשת היחידה.

הוועדה מחליטה לאשר את פרטי ההתקשרות בשונה מבקשת היחידה, כמפורט להלן:

תאריך תחילת התקשרות	תאריך סיום התקשרות	שווי ההתקשרות (בש"ח כולל מע"מ)

הוועדה מחליטה להעביר את בקשת ההתקשרות לאישור ועדת הפטור המשרדית.

הוועדה מחליטה להעביר את בקשת ההתקשרות לאישור ועדת הפטור.

### פרסום החלטת הוועדה על התקשרות בפטור

האם קיימת מניעה לפרסום החלטה על התקשרות בפטור ממכרז באתר האינטרנט הממשלתי? (לפי תקנה 1g לתח"ם)

לא

כן (יש לפרט את הסיבה)

מטעמים של ביטחון המדינה.

מטעמי יחסי החוץ של המדינה.

מטעמי קשרי מסחר בין לאומיים.

מטעמי קשרי ביטחון הציבור.

מטעמי סוד מסחרי מקצועי. דיון ונימוקים

נא להתייחס בין היתר לסעיפים הבאים:


- הנימוקים להתקשרות בפטור – יש לציין מדוע אין זה מוצדק לערוך מכרז פומבי רגיל, מכרז פומבי מוגבל, מכרז סגור או פנייה תחרותית לקבלת הצעות.
- תנאים או הסתייגויות לענין פרטי ההתקשרות.
- נימוקים לאי פרסום/פרסום חלקי של ההתקשרות.

בהתאם לטופס חוות דעת מקצועית שפורסם במערכת נעמ"ה, בכוונה להתקשר עם ספק יחיד, הוצגו ממצאי הבדיקה לפיהם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ, נותן מענה לדרישות הלמ"ס לשדרוג מערכת גילוי אש. השלמת המערכת באמצעות חברת אחרת, אשר תספק ציוד ורכיבים אחרים מהקיימים, אינה אפשרית, הן מהצד הבטיחותי והן מהצד התפעולי. הדרישה היא למערכת גילוי אש הומוגנית אחת, ללא ערבוב בין שתי מערכות. כל מערכות בטיחות האש במתחם, מתוחזקות על ידי החברות השונות ובעת חירום עובדות בתקשורת אחת (אינטגרציה) שפועלת על פי משטר ההפעלות הנדרש מתבצע ע"פ הוראת מכ"ר 536.

בנוסף, פורסמה במערכת נעמ"ה כוונה להתקשרות עם ספק יחיד. לא הוגשה כל השגה (עד 21.12.2020), בנוגע להתקשרות עם חברת אפקון.

לאור האמור לעיל, מוצדק להתקשר עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ, כספק ומתחזק יחיד, בהתאם למצב הדברים בפועל, בהתאם לתקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים וסעיף 7.3.6.2.8.1 להוראות התכ"ם. זאת, בכפוף לאישור ועדת פטור משרדית.








פרק משני:		משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשוריות והכישור 
תת פרק:		
הודאה מקשרת:		
מספר טופס:		
מהדורה:		
ועדות מכרזים ועבודתן	01	תת מהדורה: 01
ועדות משרדיות		
7.2.1.1		
7.2.1.1.15.ט		


**החלטות**


הוועדה מאשרת את ההתקשרות עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ, לשדרוג מערכת גילוי אש בבניין הלמ"ס הראשי בירושלים, התקנתה ותחזוקתה מ-25.12.2020 עד 24.12.2021. ללמ"ס אופציה להתקשרויות נוספת עד 24.12.2023. לפני תום תקופה המוארכת האחרונה, יש לערוך בדיקה מהודשת האם הספק עדיין ספק יחיד. ההתקשרות מסווגת לפי תקנה 3 (29) לתקנות חובת המכרזים. העלות הכוללת המשוערת של התקשרות עם חברת אפקון, היא כ-171,240 ש"ח. העלות, כולל מע"מ 17% היא כ-200,355 ש"ח. הכל, בהתאם להצעת המחיר של החברה.

**חתימת חברי הוועדה**

שם	יושב ראש	חשב או נציגו	יועץ משפטי	חבר נוסף	חבר נוסף
סיגלית סוסנה	גרמן קונסטנטינובסקי	מיכל חורין/ עפרה שוחטמן	זאב רפאלוביץ'	אמנון ניסן	
תאריך	28.12.20	28.12.20	28.12.20	28.12.20	28.12.20
חתימה					

180ak20

שם טופס:		פרוטוקול ועדת הפטור לאישור הוגן קשרות בפטור לפי תקנה 3(29), 3(30), 3(31) ו-3(32)
פרק משני:	ועדות מכרזים ועבודתן	 <p>משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם - התקשרויות ורכישות</p>
תת פרק:	ועדות משרדיות	
הוראה מקשרת:	7.2.1.1	
מספר טופס:	7.2.1.1.15.ט	
מהדורה:	01	
תת מהדורה: 01		

שם טופס:		פרוטוקול ועדת הפטור המשרדיות
פרק משני:	ועדות מכרזים ועבודתן	 <p>משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם - התקשרויות ורכישות</p>
תת פרק:	ועדות משרדיות	
הוראה מקשרת:	7.2.1.2	
מספר טופס:	7.2.1.2.2.ט	
מהדורה:	01	
תת מהדורה: 01		

משרד/יחידה	יחידה מזמינה
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה	אגף רכש, נכסים ולוגיסטיקה
פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס'	תאריך
	28/12/2020
רשם	ויקי צימרמן

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:

מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה \_\_\_\_\_ תקנת משנה \_\_\_\_\_

V מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה 3 תקנת משנה 29 בכפוף לתנאים הבאים:

בהתבסס על החלטת ועדת המכרזים המצ"ב, אנו מאשרים את ההתקשרות עם חברת אפקון בקרה ואוטומציה בע"מ, כספק ומתחזק יחיד, להשלמת אביזרי מערכת גילוי האש הקיימת בלמ"ס (כמפורט בתווה הדעת) - שדרוג מערכת גילוי אש בבניין הלמ"ס הראשי בירושלים, התקנתם ואחזקתם.  
האישור על היותו של הארגון, ספק חוץ לנושא המפורט לעיל הוא ל-3 שנים, מ-25.12.2020 עד 24.12.2023, בהתאם לתקנה 10 א (ב) והוראת תכ"ם 7.2.1.2.2.1.

לא מאשרת את ההתקשרות מנימוקים הבאים:


הערות נוספות

מצ"ב סיכום ועדת המכרזים, כולל כל המסמכים הנדרשים


שם	מנכ"ל המשרד	יועץ משפטי	חשב
דני פפרמן	מיכל חורין	גרמן קונסטנטינובסקי	
חתימה			