


התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות	 החשב הכללי
התקשרות בפטור ממכרז	פרק משני:		
7.6.3	הוראה מקשרת:		
ט.7.6.3.1	מספר טופס:		
01	מהדורה:		

אל: ועדת המכרזים

המדפיס הממשלתי	משרד:
טכני ובטיחות	יחידה מזמינה:
15.12.21	תאריך:

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה (29)3 / (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם, "פטור מחובת המכרז", מס' 7.8.1 והוראת תכ"ם, "בחינת קיומם של ספקים ומיזמים", מס' 7.8.2.


תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
מכשירי מדידה עצמאיים לטמפרטורה ולחות היכולים להתפרש על כל שטחי המדפיס הממשלתי עם יכולת התממשקות על תשתיות הרשתות הקימות והיכולת לדווח על חריגות בזמן אמת

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

 ביצוע עבודה שירותים טובין

שם הספק:	מנורז בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	510833171
ספק זה הנו:	X ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	40,000 ש"ח
תקופת ההתקשרות:	למשך שנה מיום ההתקשרות עם אופציה לשנה נוספת ללא עלות נוספת, ו/או עד למימוש ההיקף הכספי של ההתקשרות המוקדם בין שניהם,

התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות	
התקשרות בפטור ממכרז	פרק משני:		
7.6.3	הוראה מקשרת:		
7.6.3.1.ט	מספר טופס:		
01	מהדורה:		

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)


נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ).
3. נימוקים והערות נוספות

<ul style="list-style-type: none"> נעשו חיפושים ובירורים באתרי אינטרנט למציאת ספקים למערכות בקרי לחות נעשו פניות לנותני שרות וספקים שאנו עובדים איתם (בנטל גרפיק, נוי מערכות, פלרון). התקשרנו לספקים שהועלו מאתרי האינטרנט וספקים שהוצעו ע"י הספקים לבירור ואיתור בקרי לחות שעונים לצרכי המדפיס הממשלתי. <p>נמצאו 2 ספקים שבשלב הראשוני (מנורז, מגטרון אלקטרוניקה) שעוסקים בנושא והתקיימו עמם פגישות עבודה להצגת המערכות פרטים ומפרטים</p> <p>"מנורז בע"מ" הספק היחיד שהציע מכשירי מדידה עצמאיים לטמפרטורה ולחות היכולים להתפרש על כל שטחי המדפיס הממשלתי מחסנים אולמות יצור מעבדות ושטחי אקלום עם יכולת התממשקות על תשתיות הרשתות תקשורת הקימות והיכולת לדווח על חריגות בזמן אמת ללא זליגה לאתרי גיבוי בענן וללא תלות בגורם בצד שני ושלישי.</p> <p>הספק "מגטרון אלקטרוניקה" הציע מערכת שאוגרת נתונים ואינה מדווחת בזמן אמת אלא יש למשוך את הנתונים כל יום מהמערכות למחשב מרכזי ומשם הוציא דוחות ולבדוק פערים. (המערכת לא מתאימה כאשר שנעדרים מהעבודה, חופשות שבתות וחגים ולא ניתן יהיה לעקוב אחר הנתונים ולבדוק בזמן אמת)</p>
<p>לאור הנסיבות לעיל ולצורך בקרה ופיקוח על בסיס שוטף יומי לתנאי אקלום הנדרשים מהספקים לחומרי הגלם ותהליכי הייצור המערכת המומלצת היא של חברת "מנורז בע"מ" הספק היחיד שהציע מערכת העונה לצרכי המדפיס הממשלתי</p>

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מנהל תחום טכני ובטיחות	שלמה דואניס
חתימה	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית