



הבדיקה הבאה עד:
15/01/2022

דוח קודם: מתאריך:
21200/133121 18/01/2021

קוד ליקוח/מעלית:
5541/12

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: טיסקרופ	מס' בחברת שרות	מס' תיק במשרד העבודה:	מספר סידורי של הדוח: 651/188034
1. שם המחזיק: משרד החקלאות - אילן סבג			
2. כתובת בו נמצאת המעלית מחוז העמקים גלבוע			
3. סוג מעלית חשמלית דגם MRL ל-9 נוסעים, 675 ק"ג, 2 תחנות, מכונה FMB130LS מהירות 1.0 מ'/שניה, 4.6 ק"וו. ותאורה:			
4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): כן			
5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:			
א. גידור פיר המעלית: כן			
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא: כן			
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא: כן			
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות: כן			
ה. התא ואביזריו - כוונות התא: כן			
הפגשות: כן			
פנים פיר המעלית: כן			
ו. גובלי תנועה: כן			
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא): כן			
ח. בלמים: כן			
ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם: כן			
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית: כן			
יא. ציוד חשמלי אחר: כן			
יב. חלקים אחרים: כן			
6. לאלו חלקים לא היתה גישה: מוסתרים			

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צוין אחרת!
1.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: 9 נוסעים - עומס: 675 ק"ג

9. אחרות: 1. ווסת מהירות כוייל 04/2018.
2. המעלית מדגם MRL ללא חדר מכונות, מאושרת לשימוש בהתניית ביצוע חילוץ ע"י טכנאי החברה בעל הסמכה לכך.
3. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות אין התנגדות להפעלת המעלית

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: אלכסיי פלדמן	תעודת מנוי מס': 188034	מתאריך: 06/01/2021
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 15/07/21	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 19/07/2021	העתק: 1	