



הבדיקה הבאה עד:
08/01/2022

מתאריך:
26/11/2020

דוח קודם:
6184/153479

קוד ליקוח/מעלית:
5541/10

1 פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60

תסקיר על בדיקת מעלית

שרות: עלרד הנדסה	מס' בחברת שרות	מס' תיק במשרד העבודה:	מספר סידורי של הדוח: 6630/153479
----------------------------	----------------	-----------------------	--

1. שם המחזיק: **משרד החקלאות - אילן סבג** A כתובת דואר: **ת.ד. 30 בית דגן 5025001**

2. כתובת בו נמצאת המעלית **גילת אופקים**

סוג המעלית ותאורה:	מעלית הידרואולית 8 נוסעים, 630 ק"ג, 2 תחנות, מכונה GMV מנוע 12.5 ק"וו, דלתות פנים חוץ אוטומטיות 2 אגפים תוצרת GAL, תוצרת כפיר
--------------------	---

4. תכנון ומבנה המעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים בנייה מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חוזק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה): **כן**

5. החזקה - המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב עבודה טוב? אם לא, ציין הליקויים שנמצאו: פרוט ליקויים סעיפים 7,9:	
א. גידור פיר המעלית:	כן
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא:	כן
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות:	כן
ה. התא ואביזריו - כוונות התא:	כן
הפגשות:	כן
פנים פיר המעלית:	כן
ו. גובלי תנועה:	כן
ז. התקן ביטחון (ז"א סידורים למניעת נפילת התא):	כן
ח. בלמים:	==
ט. חבלי במתלה או שרשראות המתלה וחיבוריהם:	==
י. התשלובת החלזונית או התשלובת הגלילית:	==
יא. ציוד חשמלי אחר:	כן
יב. חלקים אחרים:	כן

6. לאלו חלקים לא היתה גישה: **מוסתר**

7. מה התיקונים, החידושים או השינויים הדרושים והתקופה שבה יש לבצעם תוך 45 יום אם לא צויין אחרת!

1. לנעול את חדר מכונה ולהניח מפתח בקופסה אדומה - לטיפול המחזיק - הערה חוזרת!
2. להפעיל פעמון אזעקה בתא - מיד!
3. להפעיל תאורת חרום בתא המעלית.

8. עומס העבודה המכסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות שבסעיף 7: **8 נוסעים - עומס: 630 ק"ג**

9. אחרות: 1. פילוס אוטומטי בקומות - נבדק.
2. על חברת השירות לכוון עצירה מדויקת של המעלית בתחנות בעת הצורך.

10. מסקנות **אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לסעיף 7**

על פי חוק, הבדיקה הבאה מחויבת תוך 6 חודשים. תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות המעלית, ומשקף תמונת מצב בזמן הבדיקה בלבד.

כבודק שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל - 1970

אני: גל מגן	תעודת מנוי מס': 153479	מתאריך: 03/04/2019
שכתובתי: ת.ד. 3304 פתח תקווה 4951600	טלפון: 03-6481415	חתימת הבודק
מאשר כי ביום: 08/07/21	בדקתי את המעלית באופן יסודי	המוסמך:
תאריך: 11/07/2021	העתק: 1	