


התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות	
התקשרות בפטור ממכרז	פרק משני:		
7.6.3	הוראה מקשרת:		
7.6.3.1.ט	מספר טופס:		
01	מהדורה:		

אל: ועדת המכרזים

משרד הבריאות	משרד:
מרכז רפואי הלל יפה	יחידה מזמינה:
13/01/2022	תאריך:

**הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ**

הבקשה מסתמכת על תקנה  3(29) /  3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם, "פטור מחובת המכרז", מס' 7.8.1 והוראת תכ"ם, "בחירת קיומם של ספקים ומיזמים", מס' 7.8.2.

<b>תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)</b>
בהתאם להנחיית משרד הבריאות לבצע החלפת שקעי ותקעי גזים רפואיים במוסדות רפואה לשקעים תיקניים ENV, בשל פוטנציאל לתקלות בטיחות, נדרש להתחיל בתהליך ההסבה החל מטווח הזמן המיידית ועד לסוף שנת 2022.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר?  כן  לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין  שירותים  ביצוע עבודה

שם הספק:	זילברמן מערכות גזים בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)	510542202
ספק זה הנו:	<input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	2 מש"ח
תקופת ההתקשרות:	12 חודשים

התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות	 החשב הכללי
התקשרות בפטור ממכרז	פרק משני:		
7.6.3	הוראה מקשרת:		
7.6.3.1.ט	מספר טופס:		
01	מהדורה:		

**נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ**  
 (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)


**נא להתייחס לסעיפים הבאים:**

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שנקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי הבדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. **נימוקים והערות נוספות**

בהתאם להנחיית משרד הבריאות המתבססת על נוהל G-01, שתוקף ביולי 2021 (פרק 2.14 שקעים לגזים רפואיים, תת פרק 2.14.2) ההנחיה הינה להחליף את כל שקעי הגזים הרפואיים לשקעים תקינים היות ומצב של שקעים מעורבים מסוגים שונים מהווה פוטנציאל לסכנת בטיחות המטופל. במסמך של משרד הבריאות/מנהל התכנון מתאריך 11/11/2021 נתנה הנחיה לבצע החלפה של שקעי גזים רפואיים **מאותו סוג ומאותה גרסה בלבד**, היות ובמרכז הרפואי תמונת המצב הינה שלכלל השקעים והתקיעים הינם של חברת זילברמן ומתוכם 61% כמעט 2/3 מוסבים לשקעי ENV. במרכז הרפואי נדרש להחליף יחידות אספקה מתכווננים (בום) בחדרי ניתוח ופסי אספקה בהתאוששות המחוייבים גם הם לעמוד בהנחיות שלעיל. בנוסף החלפת ציוד באחזקה שוטפת בו מעורבים שקעים ותקעים של חברת זילברמן בהתאם לצורך. התהליך שהוגדר מחייב שמירה על אותו סוג של שקע ותקע בצורה רציפה על-מנת להימנע מהפוטנציאל והיווצרות של תקלה בטיחותית תוך כדי ההסבה. היות ומדובר על תקעים ושקעים מאותו סוג, היות וכבר קיים ציוד קצה של חברת זילברמן אין צורך להחליף גם ציוד זה – וזאת מתוקף ההנחיה שהשקעים וציוד הקצה צריכים להיות תואמים מאותו סוג. לאור האמור לעיל המרכז הרפואי נדרש לבצע התקשרות עם חברת זילברמן כספק יחיד.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

	מהנדס ראשי ומנהל מחלקת בינוי ואחזקה	המרכז הרפואי הכללי יפה <b>רונן אדירי</b> מהנדס ראשי ומנהל מח' בינוי ואחזקה
	תפקיד בעל הסמכות המקצועית	שם בעל הסמכות המקצועית

חתימה

תפקיד בעל הסמכות המקצועית

שם בעל הסמכות המקצועית