



28/04/22

לכבוד:
כלל המציעים

מכרז פומבי מוגבל מס' 22014 להפעלת חנות לכל מטרה
במרכז הרפואי ת"א ע"ש א.סוראסקי

שאלה:

1. מבקש לוודא שהניקוז נמצא מתחת לגובה רצפה כי אנחנו צריכים להריץ צנרת ניקוז רצפתי לנקודות נוספות בחנות.
2. מה גודל בהזנת חשמל לחנות? אנחנו צריכים לפחות 45*3
3. מבקש תכנית חנות בקובץ DWG להכנת תכנית העמדה.

תשובה:

1. הניקוז הקיים בחנות הינו צינור בקוטר 50 מ"מ הנמצא תחת גבוה הריצוף המתוכנן. כל אופציה נוספת של ניקוז תצטרך להבדק מול המתכנן ונציגי מרת"א.
2. ההזנה היום היא עד 32A. טנטטיבית ניתן להגדיל ההזנה בהתאם לדרישות הצרכן.
3. תוכנית תועבר בנפרד במייל לכל אחד מהמציעים שיבקש האמור.

בכבוד רב
יורם הלוי
מנהל יח' מכרזים