

לכבוד

באמצעות דוא"ל-

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מספר 12/2022 לביצוע טיפולים ומתן שירות ללוחות חשמל במרכז הרפואי הלל יפה- מענה על שאלות הבהרה, הודעה על שינוי תנאי הסף ודחיית המועדים במכרז.

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.
מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הפניה, יגבר האמור במסמך זה.

לאור השאלות שהועלו במסגרת שאלות הבהרה להלן שינוי מועדי המכרז :
המועד להגשת הצעות במכרז הוארך עד ליום 11.9.2022, בשעה 13:00
מועד להגשת שאלות הבהרה – 28.8.2022
סיור מציעים נוסף, יערך ביום 21.8.2022 שעה 11:00 בקומה 5, בניין אשפוז ב' במזמין.

מסמך	כותרת , סעיף ועמ'	שאלה	תשובה
1.		האם יש דרישה לערבות הצעה?	אין דרישה להגשת ערבות ביצוע.
2.	עמ' 3 תוכן עניינים	מהיכן מקבלים את המסמכים שאינם מצורפים למסמכי המכרז : - נוהל E-01 מתקני חשמל באתרים רפואיים נמצא באתר של משרד הבריאות : https://www.gov.il/he/departments/policies/pln-e01-new פרקים 3.08.40, 3.08.52 ו- 3.08.73 נמצאים במחירון דקל במאגר המאוחד. - *פרק 3.08.40 "אביזרי חשמל" 3.08.52 *פרק "איטום מעברים נגד אש", 3.08.73 *פרק "חומרים : לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך" מהמאגר המאוחד	נוהל E-01 מתקני חשמל באתרים רפואיים נמצא באתר של משרד הבריאות : https://www.gov.il/he/departments/policies/pln-e01-new פרקים 3.08.40, 3.08.52 ו- 3.08.73 נמצאים במחירון דקל במאגר המאוחד.

3.	א'- תנאים כלליים של המכרז	תנאי סף להשתתפות במכרז סעיף 2.1 עמ' 4	מבוקש לשנות/להסיר את תנאי הסף- המכרז הנ"ל מתייחס לעבודה שאינה עוברת את ההיקף הנדרש מסיווג 160 א1 (עד 1.5 מליון שח) ועל כן, אין כל סיבה להעלות את תנאי הסף לסיווג קבלני בגובה 160 א3, דרישה זו אינה עונה בקנה אחד עם הגדרות הבסיסיות של מכרז בגוף ציבורי - שוויון הזדמנויות לקבלנים השונים.	הבקשה מתקבלת. תנאי סף 2.1 ישונה כדלהלן: "על המציע להיות קבלן רשום בפנקס המתנהל ברשם הקבלנים בהתאם להוראות חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ח - 1969, בסיווג 160 א' 1."
4.	ב'- מפרט השירותים והדרישות	הגדרות סעיף 2 עמ' 13	הגדרת לוחות חשמל- האם הוספת לוחות חשמל מתייחסת למבנים קיימים בלבד? במידה ויוסיפו מבנים חדשים האם יש מקסימום לתוספת בכמות הלוחות?	א. לא, גם למבנים חדשים שיתווספו בעתיד. ב. אין מקסימום לתוספת בלוחות החשמל. יובהר כי ללוחות חשמל חדשים שיצטרפו, ישנה אחריות יצרן, ולכן ככל שיצטרפו לוחות חדשים, אלו יתווספו לשירות נשוא מכרז זה, רק בתום אחריות היצרן.
5.	ב'- מפרט השירותים והדרישות	תיאור השירותים סעיפים 3.5+3.8 עמ' 14	לא ברור מהסעיפים האם דרישת המכרז הינה ביצוע עבודות אחזקה ושבר או שהמכרז הרפאי יכול לדרוש גם תוספות ושינויים כחלק מהחוזה?	לא מדובר על אחזקת שבר, מדובר על אחזקה יזומה ללוחות חשמל ובדיקות בהתאם למפרט המוגדר נשוא מכרז זה. במידה ובמהלך הבדיקה ישנם ליקויים אלו יתוקנו במסגרת עבודה זו.

6.	ב' - מפרט השירותים והדרישות	תיאור השירותים סעיף 3.9 עמ' 14	בשנה הראשונה האם ניתן לבצע בדיקות מוסמך באופן מרוכז למספר לוחות?	אכן כן, ניתן לבצע בריכוז אך בתיאום עם המרכז הרפואי ובהתאם לאילוצים הקיימים.
7.	ב' - מפרט השירותים והדרישות	חלקי חילוף, חומרים וציוד סעיף 8.4 עמ' 15	חלקי חילוף בסכום מעל 3,000 ש"ח שתינתן הצעת מחיר, האם ישולם כל הרכיב או יקוזז סך של 3,000 ש"ח מהצעת המחיר? כיצד יוגדר מה מעל ומה פחות מ-3000 האם לפי דקל שיפוצים לפני הנחה או אחרי?	המחיר עבור השירותים כולל חלקי חילוף בסכום של 3,000 ש"ח לכל חלק. ככל שיידרש שימוש בחלקי חילוף שעלותם גבוהה מ-3,000 ש"ח, יפנה הזוכה במכרז לנציג המרכז הרפואי לקבלת אישורו עבור שימוש בחלק בהתאם למפורט ברכיב 4 בטופס הצעת המחיר, קרי, בהתאם למחירו במחירון דקל, ובקיוזו ההנחה שנתן במסגרת הצעתו.
8.	ב' - מפרט השירותים והדרישות	שעות עבודה וזמני היענות סעיף 9.5 עמ' 16	קריאה שאינה דחופה – מניין 24 שעות יספר במהלך 5 ימים בשבוע לא כולל שישי שבת?	קריאה שאינה דחופה תענה במהלך שעות העבודה הרגילות, לא כולל שישי שבת.
9.	ה' - דוגמת הסכם	התמורה סעיף 10 עמ' 29	האם התשלום יבוצע אחת לחודש בהתאם למחיר של אותה שנה?	התשלום יבוצע אחת לרבעון, בהתאם לחשבונית רבעונית שתוצא ע"י הספק.

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם :

תאריך _____
חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____
חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,
אפרת קולטון זלמה,
מרכזת ועדת מכרזים
מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

העתקים :

משתתפים

ד"ר א. בן משה, מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן

גב' ל. משעלי, מנהלת כספים, כאן

עו"ד מ. דיקשטיין, יועצת משפטית, כאן

ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן

אינג' רונן אדרי, מהנדס ראשי, כאן

אינג' ולדימיר בנימין, מהנדס חשמל, כאן

תיק