



הנהלת בתי המשפט
ADMINISTRATION OF COURTS
יחידת הרכש המרכזית

**מענה לשאלות הבהרה שנשאלו במסגרת מכרז פומבי מס' 137/22 –
אספקה והתקנה של ציילר לבית המשפט שלום אשדוד**

מס'	עמוד	סעיף	שאלה	תשובה
1	6	2.1.2.8	נבקש להגביל את הפיצויים, סה"כ קנסות מצטברים לא יעלו על 5% מסך ההסכם	לא מקובל
2	9	ג.2.2.10	נבקש לשנות את המינוח מנהל עבודה למינוח מנהל ביצוע	אין מניעה
3		2.2.16	זמן אספקת ציילרים מחו"ל יכול להתארך עד 5 חודשים - פרק הזמן שהוצע אינו ריאלי	כרגע זה לוח הזמנים לא מאושר שינוי.
4		ערבות מכרז - נספח '1	לא מצוין סכום הערבות	אין ערבות מציע / מכרז במקרה זה
5	חוברת המכרז	3.1.4	בקשה לשינוי דרישת הסף להעסיק מהנדס חשמל לדרישה להעסקת הנדסאי חשמל. העבודה אינה דורשת בשום צורה רמה של מהנדס חשמל.	מאושר להעסיק הנדסאי חשמל
6	חוברת המכרז	עמ' 31 טבלה סעיף 4.1 שורה 12	לא מצוין בתנאי הסף המנהליים ו/או בנוסח הערבות (נספח י') את סכום ותוקף ערבות המכרז שיש לתת- האם אכן נדרשת ערבות מכרז?	אין ערבות מציע / מכרז במקרה זה
7			נבקש הבהרה האם ניתן יהיה להעמיד את הציילר לאחר התקנתו על גבי קוביות בטון	לא. ההעמדה תבצע בהתאם לתוכנית שחולקה בסיוור הקבלנים