





הערות :

1. לוח חומסר יהיה מסוג טיסום וינה בהתאמה ובכפוף לתקן ישראלי 61439
מוצרת עמיידר אלקטרוניקה
דגם פריקסה או תמחם דגם T4P או EATON דגם XENERGY
2. דרגת פרדור סרינמלית נדרשת 2b
3. הכלה יומן בחו חקן

הערה כללית :
אין לבצע תכנית זו ללא היתר בניה.

מקרא סימנים: הצמת מסם: | הצמת העתקה: | הצמת מבנה: | הצמת העתקה+מבנה:

הערות כלליות לביצוע :

מס' גרסה	תאריך	מהות העדכון
1		

עדכונים | תכנית

בית חולים הילל יפה

מהדורה 0 | לציון | לסכרי | לביצוע

Electrical Eng. LTD.
רח' המגיס 1 רמת ג 52462 מקס. 03-6134185 מר. 03-6134177
E-mail: eng@semo.co

שם הפרויקט: בית חולים הילל יפה

תאריך: 17.06.20

קנ"מ: אלקטרו

שרטוט: לוח הזנות למערכת אל פסק

כתר: ג. בן עטר

אשר: ג. בן עטר

מספר הגיליון: BH-002-S01

קנ"מ: ללא

C:\BIM\ - 002\BH002-S01.dwg, 17/01/2023 9:31:45, cad,
Scale: 1:100(1:0), 1:1(1:0)1:1(1:0)1:1(1:0)