

לכבוד

באמצעות המייל

שלום רב,

הנדון: מכרז פומבי מספר 05/2023 לשינויים ותוספות במתקן מיזוג אוויר, חימום, קירור ואוורור במשרדי ממוגרפיה במרכז הרפואי הלל יפה - מענה על שאלות הבהרה

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הפניה, יגבר האמור במסמך זה.

תשובה	שאלה	מסמך	
לא מאושר. הסיווג נדרש גם כדי עקב מורכבות הפרויקט.	תנאי סף 7.1 - ההיקף הכספי של הפרויקט אינו דורש סיווג קבלני ב' 2. מבוקש לשנות את הדרישה לקבלן רשום בסיווג ב'-1.	א'	1.
כמתואר במפרט יש לחבר את יחידת האווריר הצח לבקרה. הקבלן לבקרה חברת ארדן.	האם נדרש חיבור לוח מפוחים חדש לבקרת מבנה HMI ומי הם ספקי הבקרה המורשים במרכז הרפואי?	ב'	2.

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם :

תאריך _____

חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____

חתימה זו מהווה ראיה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.

יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,

אפרת קולטון זלמה,
מרכזת ועדת מכרזים
מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

העתקים :

משתתפים

דרי' א. בן משה, מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן

גבי' ל. משעלי, מנהלת כספים, כאן

עו"ד מ. דיקשטיין, יועצת משפטית, כאן

ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן

אינג' רונן אדרי, מהנדס ראשי, כאן

אינג' קובי פוטצ'יניסקי, מהנדס מיזוג אויר, כאן

אינג' רפי אהרוני, יועץ למכרז ממשד אסא אהרוני.

תיק



המרכז הרפואי
הלל יפה
Hillel Yaffe
Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health