



25/06/23

לכבוד :

כלל המציעים :

**הודעת עדכון ותשובות לשאלות הבהרה - מכרז פומבי מוגבל מס' 233890 - לביצוע עבודות בינוי, מערכות ומקבעים במכון דיאליזה - קומה 2, אגף א' - שלב א' (מתיחת פנים) + שלב ב' (אולמות 3+4)**

1. מועד הגשת המכרז נדחה עד ליום 03/07/23 עד השעה 12:00.

2. מענה על שאלות הבהרה

מס"ד	פרק/נספח	מס' סעיף	פירוט השאלה/הערה/בקשה	תשובת מרת"א
1.	נספח ד' - מפרט טכני	פרק 15 - מיזוג אוויר	חסר פרק מיזוג אוויר במפרט טכני	הפרויקט לעבודות מיזוג אוויר הכלולה בשיפוץ מחלקת דיאליזה לא מצריך מפרט טכני מיוחד מכיוון שמדובר בשיפוץ פנימי וסוג העבודה המבוקש הינו תעלות וצנרת.
2.	נספח ד' - מפרט טכני מיוחד		לא קיים מפרט לעבודות מיזוג אוויר. גם לא בתכניות מיזוג האוויר. לא ניתן לתמחר את עבודות מיזוג האוויר ללא מפרט טכני.	הפרויקט לעבודות מיזוג אוויר הכלולה בשיפוץ מחלקת דיאליזה לא מצריך מפרט טכני מיוחד מכיוון שמדובר בשיפוץ פנימי וסוג העבודה המבוקש הינו תעלות וצנרת.
3.	נספח ז' כתב כמויות	01.06.2.004	בכתב הכמויות סעיף 01.06.2.004 חידוש צבע לדלתות אש לפי פרט ד-6. דלת זאת היא דלת עץ. דרושה הבהרה.	בדלתות עץ יש לצבוע את המשקופים והקנטים של הכנפיים. בכל התיאורים של רשימות המכרז הרשום ברשימת האדריכל הוא הקובע.



<p>רשימת האדריכלות היא הקובעת.</p>	<p>יש אי התאמה בין הפרט ד/5 לבין סעיף 06.02.0003 בין התיאור בכתב הכמויות לפרט ברשימות, דלת אש דו כנפית מבוקרת 210/210 פתיחה חשמלית. אין התייחסות בפרט לפתיחה חשמלית והמידות לא תואמות לסעיף! נראה לי שהכוונה שלכם לדלת אש מסגרות עם פתיחה חשמלית קודן! אבקש לקבל הבהרה בנושא.</p>	<p>06.02.0003</p>	<p>נספח ז' כתב כמויות</p>	<p>4.</p>
<p>יש שרטוט עקרוני הכולל מידות של עמודת אספקה כדוגמת העמודות הקיימות גיליון MA261D03 תמונה של עמודת אספקה קיימת במידת הצורך תועבר ע"י מנהל הפרויקט מטעם ביה"ח.</p>	<p>מבנה עמודה - חסרים שרטוט ומפרט ברורים, אין מידות. האם אפשר לקבל תמונה של עמודה קיימת?</p>	<p>02.08.06.0010</p>	<p>נספח ז' כתב כמויות</p>	<p>5.</p>
<p>הכוונה במסגרת הפרויקט להשתמש בעמודות קיימות המפורקות בשל שינוי העמדה כתב הכמויות אמור לכלול עמודת אספקה אחת בלבד. בכל יתר העמודות הקיימות נדרש במסגרת הפרויקט להחליף אביזרי חשמל</p>	<p>אין התאמה בין כמויות שקעים ואקום (112 יח') וחמצן (2 יח'). האם זה נכון?</p>	<p>02.08.06.0050 02.08.06.0060</p>	<p>נספח ז' כתב כמויות</p>	<p>6.</p>



(החלפת שקעי גזים בעמודות קיימות במידת הצורך בהתאם לכתב כמויות של יועץ אינסטלציה, החלפת פנלים טרספה בהתאם לכתב כמויות אדריכלות) לאור הנ"ל הכמות בסעיף 0050 צריכה להיות 1 הכמות בסעיף 0060 צריך לעדכן ל- 4				
הפריט במידות 469/260 הוא פריט א-1 הפריט במידות 204/210 הוא פריט א-2 לפי רשימת האלומיניום	סעיף 01.12.1.02 ויטרינה במידות 469/260 לפי פרט א-1 (מצ"ב). יש פרט ברשימות. סעיף 01.12.1.004 חלון במידות 80/210 לפי פרט א-1 (מצ"ב). אין פרט ברשימות לא ייתכן פרט זהה.	סעיף 01.12.1.004	נספח ז' כתב כמויות	7.
ויטרינה זו מבוטלת	סעיף 01.12.1.005 ויטרינה במידות 250/140 לפי פרט א-ג (מצב). אין פרט ברשימות	סעיף 01.12.1.005	נספח ז' כתב כמויות	8.
מועד הגשת המכרז נדחה עד ליום 03/07/23 עד השעה 12:00.	מבקשים לבחון לדחות את מועד הגשת המכרז ב 7 ימים.			9.
לא מאושר.	מבקשים לבחון מועד נוסף להגשת שאלות.			10.

בכבוד רב,  
 יגדל הלוי  
 מנהל יחידת מכרזים