

מס שאלה	תאריך	סעיף/עמוד	שאלה	תשובות 2023-8-27
1	08/10/2023	עמוד 22 סעיף 18.2	מה המשמעות של פיצול הזמנות בן ספקים ?	ההזמנה לא תפוצל .
2	08/10/2023	עמוד 22 סעיף 18.2	האם אין התחייבות לכמות MMBTU שצוינה ?	<p>1. אין התחייבות למינימום.</p> <p>2. במרכז מצויינת כמות צריכת הגפם של בית החולים ב 2021.</p> <p>3. בנוסף - הצריכה ב 2022 - 2.13 מליון ק"ג.</p> <p>4. כ 80% מהצריכה ב 2022 הלך למרכז הכח - שמוכן לקבלת הגז הטבעי מיידית (ביחד עם מוכנות המחלק).</p> <p>5. כ 20% מהצריכה ב 2022 הלך למכבסה הישנה שתמשיך לצרוך גפם בלבד עד להפעלת המכבסה החדשה שתעבוד על ג"ט ותופעל באמצע 2024.</p>
3	08/10/2023	עמוד 8 סעיף 3.4	מה המשמעות לעלויות משאבים של בית החולים לתפעול המערכות וה PRMS - חשמל, מים, וכו. ?	ככל שידרשו .
4	08/10/2023	עמוד 8 סעיף 3.4	משוקק הגז נושא בעלות הקמה או תחזוקה ?	המציע לא ישא בעלות ההקמה ולא בעלות האחזקה של התחנה המפעלית.
5	08/10/2023	עמוד 10 סעיף 7.5	האם לאחר החלפת ספק הגז בית החולים מתחייב ל take or pay ? בהתאם להערכת הצריכה השנתית	לא.

6	08/10/2023	עמוד 16 סעיף 13.1	האם בית החולים מתחייב ל take or pay ?	לא. יש להציע הצעה ללא take or pay .
7	08/10/2023	עמוד 16 סעיף 14	האם תנאי המכרז להלן התמורה: מונעים מנגנון מידוד ?	אם הכוונה להצמדה למדד - ללא . ישנה הצמדה לדולר.
8	08/10/2023	עמוד 16 סעיף 14	מהו המדד המאושר לשימוש ? , חשמל (רכיב הייצור) , מחיר החבית (ברנט) ?	ישנה הצמדה לדולר.
9	10/08/2023	מבוא, סעיף 3.2, עמוד 1	נבקש להבהיר כי ככל שהמועד לחיבור בית החולים לרשת החלוקה של הגז הטבעי לא יתקיים עד ליום 1.3.2024, יהיה רשאי המציע הנבחר להודיע על ביטול ההסכם, מבלי שלבית החולים תהא כל טענה ו/או תביעה כנגד המציע הנבחר בגין כך.	תוקף ההצעה - ראה 18.30 בעמ 24 .
10	10/08/2023	סעיף 3.1, עמוד 8	אנא אשרו כי תשלומים עבור הולכה, מערכתיות ובלו ישולמו גב אל גב ע"י הספק ובהחזר של המזמין.	המחיר כפי שהמציע מגיש בנספח 12 בעמ 44 - המחיר בדולר ארה"ב לרכישת אחד (1) מחברת BTU של גז טבעי בחצר ב"יח שיבא. ללא העלויות הבאות: 1. נתג"ז: הולכה ומערכתיות. 2. בלו. 3. מע"מ.

11	10/08/2023	סעיף 3.2, עמוד 8	אנא הבהירו לאילו תכניות אתם מתכוונים ומה מטרתן?	הסעיף לא רלוונטי.
12	10/08/2023	סעיף 3.4, עמוד 8	אנא הבהירו את כוונתכם בסעיף זה. האם מטרתו לקבוע כי משווק הגז ישלם את צריכת החשמל בתחנת המנייה של בית החולים? מה הצריכות החודשיות הצפויות?	המציע לא ישא בעלות ההקמה ולא בעלות האחזקה של התחנה המפעלית.
13	10/08/2023	סעיף 4.1, עמוד 8	נבקש להבהיר כי ככל שאי אספקת הגז הטבעי למזמין התרחשה עקב כוח עליון ו/או מעשה ו/או מחדל של המזמין, לא יידרש הזוכה לשלם למזמין את הפיצוי המוסכם כאמור.	לא מקובל.
14	10/08/2023	סעיף 4.2, עמוד 8	נבקש למחוק את המילים "או בכל פתרון אחר שיבחר ע"י המזמין". לכל הפחות נדרש לפרט מהם הפתרונות החלופיים לגפ"מ אשר בגין השימוש בהם יידרש הזוכה לשלם למזמין את הפיצוי המוסכם.	הבהרה לגבי גובה הפיצוי - 4.2 הפיצוי לבית החולים יהיה בגובה ההפרש בין עלות השימוש שהייתה צפויה בגז טבעי במחירים שזכה בהם הזוכה לכל עלות השימוש בפועל בגפמ או בכל פתרון אחר שיבחר ע"י המזמין לייצור צרכי בית החולים. דוגמא לפתרון אחר - ספק ג"ט אחר.

15	10/08/2023	סעיף 7.5, עמוד 10	נבקש לאפשר לזוכה להשוות הצעה בתנאים מקבילים.	לא מקובל. יכול הזוכה לגשת למכרז המתקדם ולהציע כל מחיר שירצה.
16	10/08/2023	סעיף 7.6, עמוד 10	נבקש כי שימוש המזמין בזכותו למימוש האופציה תיעשה בכפוף למתן הודעה מראש של 60 יום לספק	מקובל
17	10/08/2023	סעיף 10.2.4, עמוד 11	ככל ותעלה דרישה זו, יועברו דף ראשון ודף אחרון להסכם. אנא אישורכם.	לא מקובל.

<p>יש לפרט בתצהיר הרשעות וחקירות. עם זאת מובהר ומודגש כי לא כל עבירה תפסול המציע וכי לוועדת המכרזים שיקול דעת מלא בנושא.</p>	<p>נבקש לדייק באילו עבירות פליליות מדובר. יצוין, כי בתחום הגז התקיים עד לכניסתו לתוקף של חוק הגז הפחמימני המעובה, תשפ"א-2020, מצב בו כל הפרה של הוראות החוק (כולל הפרות מינוריות של הוראות התקן וכיו"ב) היוותה עבירה פלילית. כיום הפרות אלו מהוות הפרות מינהליות עם סכומי עיצום כספי של מאות ש"ח. בהתאם לכך נדרש לצמצם את הגדרת "עבירות פליליות".</p>	<p>סעיף 10.2.7, עמוד 12</p>	<p>10/08/2023</p>	<p>18</p>
<p>ראה נספח 5 וכל שאר הפרטים שיש למלא בכל שאר הנספחים.</p>	<p>נבקש כי תבהירו אילו פרטים נדרש לכלול בתיאור הכללי של המציע.</p>	<p>סעיף 11.1, עמוד 13</p>	<p>10/08/2023</p>	<p>19</p>

<p>אין חובה לצרף רשימת לקוחות מלאה. נתבקשו פרטי לקוחות לצורך בחינת עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף 10.2.9. שמות הלקוחות ישמרו בסודיות ולא יועברו למשתתפים האחרים גם במסגרת זכות העיון. ביחס להסכמים נוספים (לצורך הניקוד המקצועי- סעיף 18.4.2) ניתן לפרט בנספח 2 את המידע המבוקש תוך ציון ר"ת של שם הלקוח בלבד.</p>	<p>רשימת הלקוחות המלאה של החברה הינה סוד מסחרי ולא ניתן להעבירה. אנא הסירו דרישה זו.</p>	<p>סעיף 11.4, עמוד 13</p>	<p>10/08/2023</p>	<p>20</p>
<p>לא מקובל</p>	<p>נבקש כי סכום ערבות ההצעה יופחת ל- 20 אלש"ח</p>	<p>סעיף 12.1, עמוד 14</p>	<p>10/08/2023</p>	<p>21</p>
<p>לא מקובל</p>	<p>נבקש כי סכום ערבות הביצוע יופחת ל- 50 אלש"ח</p>	<p>סעיף 12.12, עמוד 15</p>	<p>10/08/2023</p>	<p>22</p>
<p>המחיר כפי שהמציע מגיש בנספח 12 בעמ 44 - המחיר בדולר ארה"ב לרכישת אחד (1) mmBTU של גז טבעי בחצר ב"יח שיבא. ללא העלויות הבאות: 1. נתג"ז: הולכה ומערכתיות. 2. בלו. 3. מע"מ.</p>	<p>המציע יכול להתחייב למחיר הגז בלבד. כל עלות נוספת, בין אם מיסי מדינה, עלויות הולכה, עלויות מערכתיות וכו', אינן תלויות במציע ואין אפשרות לכלול אותן בהצעת המחיר כחלק ממחיר כולל.</p>	<p>סעיף 16.12.6, עמוד 21</p>	<p>10/08/2023</p>	<p>23</p>

מקובל	אנא הסירו את החלק הבא מהסעיף: "אנו רשאים לפצל את ההזמנה בין מספר ספקים" פיצול ההזמנה והפחתת הכמות פוגעת ברווחיות המגיש ומשכך, יש להסיר חלק זה או להתנות באישורו של המציע.	סעיף 18.2, עמוד 22	10/08/2023	24	
מקובל	נא לבטל את הסעיף. ראו התייחסות לסעיף 18.2.	סעיף 18.4, עמוד 22	10/08/2023	25	
מקובל	אין חובה לצרף רשימת לקוחות מלאה. נתבקשו פרטי לקוחות לצורך בחינת עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף 10.2.9. שמות הלקוחות ישמרו בסודיות ולא יועברו למשתתפים האחרים גם במסגרת זכות העיון. ביחס להסכמים נוספים (לצורך הניקוד המקצועי- סעיף 18.4.2) ניתן לפרט בנספח 2 את המידע המבוקש תוך ציון ר"ת של שם הלקוח בלבד.	נא לבטל את הסעיף. ראו התייחסות לסעיף 11.4.	סעיף 18.14.2, עמוד 24	10/08/2023	26
מקובל	אין סעיף כזה . אם הכוונה היא ל 18.30.2 - לא מקובל.	לא סביר. יש לצמצם את תוקף ההצעה ל- 6 חודשים סה"כ.	סעיף 18.31.2, עמוד 29	10/08/2023	27
מקובל	אין התייחסות לאקסל במיקום הזה	לא צורף קובץ אקסל	פרק ג, נספח 1, עמוד 31	10/08/2023	28

<p>ההפנייה לא ברורה - בכל מקרה : סיור מציעים לא התקיים ולכן אינו תנאי.</p>	<p>לא התקיים סיור מציעים. יש להסיר מההתחייבות</p>	<p>פרק ג, נספח 1, סעיף 12 עמוד 32</p>	<p>10/08/2023</p>	<p>29</p>
<p>נספח 7 הוא בעמוד 39 ולא 44. בתחתית הנספח רשום: מובהר כי יתקבלו אישורי ביטוח בפורמט המעודכן ע"פ הנחיות הממונה על הביטוח שיכללו הכיסויים הנדרשים.</p>	<p>אישור הביטוח המצורף אינו מתאים להתקשרות מהסוג המבוקש במכרז. יש להחליף את הנספח בבקשה לאישור ביטוח שיכלול התחייבות לפוליסות צד ג', חבות מעבידים ואחריות מקצועית.</p> <p>בנוסף, אישור הביטוח שצורף למכרז הינו בנוסח ישן שאינו תואם את הנחיית המפקח על הביטוח, וחברות הביטוח אינן חותמות עליו. יש לצרף אישור ביטוח בפורמט החדש, בהתאם להנחיית המפקח.</p>	<p>נספח 7, אישור קיום ביטוחים, עמוד 44</p>	<p>10/08/2023</p>	<p>30</p>

<p>המחיר כפי שהמזיע מגיש בנספח 12 בעמ 44 - המחיר בדולר ארה"ב לרכישת אחד (1) mmBTU של גז טבעי בחצר ב"יח שיבא. ללא העלויות הבאות: 1. נתג"ז: הולכה ומערכתיות. 2. בלו. 3. מע"מ.</p>	<p>האם המזמין מבקש הצמדה לברנט, לתעריף הייצור או כפי שנראה מהנספח, מחיר קבוע?</p>	<p>נספח 12, עמוד 49</p>	<p>10/08/2023</p>	<p>31</p>
<p>מונח שלא רלוונטי - לא רלוונטי.</p>	<p>המושגים "הרשת", "עלות ניהול מערכת", "רכיב תשתית קבוע", "תעריף", "תעריף חשמל מופחת" ו- "תשלום קבוע" אינם רלוונטיים להסכם זה ונדרש למחוק אותם.</p>	<p>סעיף 1.3.12, עמוד 52</p>	<p>10/08/2023</p>	<p>32</p>
<p>מונח שלא רלוונטי - לא רלוונטי.</p>	<p>סעיפים רבים בהסכם (לדוג' סעיפים 2.3-2.5 להסכם) אינם רלוונטיים להסכם ומתייחסים להקמה והפעלה של מתקן ייצור. נדרש למחוק סעיפים אלה.</p>	<p>סעיף 2, עמוד 53</p>	<p>10/08/2023</p>	<p>33</p>

<p>טעות סופר - סעיף 4.4. המתוקן : המציע הנבחר יהיה אחראי לכל ההתקשרויות הנדרשות לטובת אספקת הגז, קניית הגז בבאר, מול חברת ההולכה, <u>ולא על התקשרות מול חברת החלוקה.</u></p>	<p>הסעיף סותר את הוראות סעיף 2 במבוא למכרז. במידה והמזמין מבקש שהמציע ייכנס בנעליו מול חברת החלוקה, יש לצרף את הסכם החיבור המלא וכל נספח שצורף לו, כולל אישור רשות הגז הטבעי לנספחים מחוץ להסכם.</p>	<p>פרק ד, הסכם למכירת גז טבעי, עמוד 54</p>	<p>10/08/2023</p>	<p>34</p>
<p>אין כוונה שהמציע יקים תחנת מנייה. ככל שתהיה תחנת / תחנות מנייה בתחנה המפעלית על הצרכנים להם הזוכה מספק ג"ט - ילקחו הנתונים מהמונים הללו, אחרת ילקחו ממוני המחלק.</p>	<p>אין במכרז איזכור להקמה של תחנת מנייה. אנא פרטו מדוע יש צורך בתחנת מנייה נוספת מעבר לזו של חברת החלוקה. האם קיים מפרט לתחנה זו?</p>	<p>פרק ד, הסכם למכירת גז טבעי סעיף 7, עמוד 54</p>	<p>10/08/2023</p>	<p>35</p>
<p>לא רלוונטי</p>	<p>אנא הסבירו כיצד מתקשר למכרז אספקת הגז הטבעי?</p>	<p>פרק ד, הסכם למכירת גז טבעי סעיף 16.1, עמוד 56</p>	<p>10/08/2023</p>	<p>36</p>

<p>אין חובה לצרף רשימת לקוחות מלאה. נתבקשו פרטי לקוחות לצורך בחינת עמידה בתנאי הסף הקבוע בסעיף 10.2.9. שמות הלקוחות ישמרו בסודיות ולא יועברו למשתתפים האחרים גם במסגרת זכות העיון. ביחס להסכמים נוספים (לצורך הניקוד המקצועי- סעיף 18.4.2) ניתן לפרט בנספח 2 את המידע המבוקש תוך ציון ר"ת של שם הלקוח בלבד.</p>	<p>נבקשכם לוותר על הדרישה לחשיפת פרטי לקוחות ולהסתפק בהצהרה על הכמויות הנדרשות, חברתינו בעלת מוניטין מוכר בתחום, כך שאין צורך בחשיפת יתר מלבד הצהרה ושם הלקוח</p>	<p>נספח 2 - רשימת לקוחות של המציע עמ' 37 + סעיף 10.2.9 עמ' 12</p>	<p>09/08/2023</p>	<p>37</p>
<p>שאלה / הערה לא ברורה</p>	<p>שיווק גז טבעי הוא ווירטואלי ולא פיסי הגז אינו ברשותנו ואיננו פועלים ו/או מפעילים, ציוד באתרי הלקוחות, המכרז מתייחס לשיווק גז בלבד -נא אישורכם לביטול נספח זה</p>	<p>נספח גנרי לבטיחות בעבודה עמודים 1-76</p>	<p>09/08/2023</p>	<p>38</p>
<p>שאלה / הערה לא ברורה</p>	<p>שיווק גז טבעי הוא ווירטואלי ולא פיסי הגז אינו ברשותנו ואיננו פועלים ו/או מפעילים, ציוד באתרי הלקוחות, המכרז מתייחס לשיווק גז בלבד -נא אישורכם לביטול נספח זה</p>	<p>שם הנוהל:נספח הגנת הסביבה לספק</p>	<p>09/08/2023</p>	<p>39</p>

<p>לחלופין ניתן להסתפק בהצהרה החתומה בנספח 6 ובה יפורט גם עם מי נחתם ההסכם ומה תוקף ההסכם (שנים). שמות ספקי הגז ישמרו בסודיות ולא יועברו למשתתפים האחרים גם במסגרת זכות העיון.</p>	<p>נבקשכם להסתפק בהצהרה שיש לנו הסכמים חתומים עם ספקי גז טבעי, לא ניתן לחשוף סודות מסחריים, חברתינו בעלת מוניטין מוכר וידוע בתחום כךשניתן להסתפק בהצהרה</p>	<p>סעיפים 10.2.2 - 10.2.4 עמ' 11 +נספח 6 - אישור עו"ד עמ' 18</p>	<p>09/08/2023</p>	<p>40</p>
<p>לא ברור הקשר בין השאלה / לסעיפי ההפנייה .</p>	<p>נבקשכם לבחון את הסעיפים הנ"ל - מצויין "שגיאה ! מקור ההפניה לא נמצא"</p>	<p>סעיפים 11.1 11.2+ עמ' 13 + סעיף 18.21 עמ' 25</p>	<p>09/08/2023</p>	<p>41</p>
<p>שאלה / הערה לא ברורה</p>	<p>שיווק גז טבעי הוא ווירטואלי ולא פיסה הגז אינו ברשותנו ואיננו פועלים ו/או מפעילים, ציוד באתרי הלקוחות, המכרז מתייחס לשיווק גז בלבד -נא אישורכם לביטול הסעיפים ונספח זה</p>	<p>סעיפים 15.1-15.2 ביטוחים עמ' 16+סעיף 15.4 + סעיף 15.5 עמ' 19 +סעיף 18.22 עמ' 28 + נספח 7 אישור קיום ביטוחים עמ' 44</p>	<p>09/08/2023</p>	<p>42</p>

לא מקובל	יש לשים לב שנספח 5 עמ 42 מכוון לתאור כללי של המציע ואילו נספח 7 - אישור קיום ביטוחים עמ' 44 מתכוון לנושא הביטוחי , נבקשכם לתקן את הסעיפים הנ"ל	סעיף 15.2 פוליסות ביטוח כמפורט בנספח 5	09/08/2023	43
טעות בהפנייה + שאלה לא ברורה	הסעיף לא ברור נבקשכם הבהרה על סעיף הנ"ל, במכרזים שיש בהם שאלות הבהרה, המשתתפים אמורים לקבל תשובות והבהרות לשאלותיהם על מנת לקבל החלטה האם לגשת למכרז או לא, הסעיף הנ"ל מציין שבמידה ואין התייחסות לשאלות יש להבין מכך שהשאלות נדחות אינו מספק ונבקשכם בכל מקרה להתייחס לשאלות ההבהרה.	סעיף 16.6 עמ' 20	09/08/2023	44

<p>המחיר כפי שהמציע מגיש בנספח 12 בעמ 44 - המחיר בדולר ארה"ב לרכישת אחד (1) mmBTU של גז טבעי בחצר ב"יח שיבא. ללא העלויות הבאות: 1. נתג"ז: הולכה ומערכתיות. 2. בלו. 3. מע"מ.</p>	<p>נבקשכם לעדכן בהצעת המחיר שהמציע יפרט בהצעתו מחיר מינימום וכן הצמדה לרכיב החשמל או לברנט כמקובל, בנוסף יש להבהיר שמלבד עלויות הולכה, חלוקה ומע"מ יש עלות מס בלו ותעריף הולכה שמתווסף לפי דין.</p>	<p>סעיף 16.12.6 עמ' + 21 נספח 12 - הצעה כספית עמ' 49</p>	<p>09/08/2023</p>	<p>45</p>
<p>לא מקובל</p>	<p>נספח זהה מופיע מס' פעמים, נבקשכם להסתפק בחתימה פעם אחת על הנספח</p>	<p>נספח 6 - אישור עו"ד עמודים 18+27+43</p>	<p>09/08/2023</p>	<p>46</p>

<p>סיור מציעים לא התקיים ולכן אינו תנאי.</p>	<p>נבקשכם להסיר סעיף הנ"ל מאחר ולא נערך "סיור מציעים/ספקים" לפני פרסום המכרז כך שלא ניתן להתחייב על פרט שלא בוצע ואין בו צורך, יש לפטור חובת סיור מאחר ונשוא מכרז שיווק גז בלבד. תחנת המניה וההסבה הפנים מפעלית היא באחריות בית החולים וחברת החלוקה והמשתתפים במכרז זה אינם נדרשים להיות באתר בית החולים ו/או להפעיל ציוד כלשהו מלבד שיווק ווירטואלי של גז טבעי מכורח היותם משווקי גז טבעי</p>	<p>פרק ג- נספחים ומסמכים עמ' 31 סעיף 2 + סעיף 12 עמ' 32</p>	<p>09/08/2023</p>	<p>47</p>
<p>לא מקובל</p>	<p>נבקשכם להאריך מ14 ימים ל21 ימי עסקים מרגע קבלת הודעת הזכייה</p>	<p>סעיף 28 א עמ' 33</p>	<p>09/08/2023</p>	<p>48</p>

<p>עמ 48 - להלן הסעיפים: 2.3. יש לה היכולת הפיננסית, הניסיון, הידע, המומחיות, כוח האדם והאמצעים האחרים הדרושים לקיים את כל תנאי הסכם זה; 2.4. היא תשיג ותקיים במשך כל תקופת ההסכם את האישורים או הרישיונות או ההיתרים הדרושים על פי כל דין או הסכם לצורך קיום הסעם זה. 2.5. היא תישא בכל המסים, האגרות, ההיטלים והתשלומים בקשר אספקת הגז לפי הסכם זה.</p>	<p>הסעיפים מציינים התחייבות המציע להקמה והפעלה של מתקן ייצור כולל אישורים ורישיונות לצורך אספקת חשמל קיטור ומים חמים לצרכן כולל הקמת מתקן ייצור והפעלתו - סעיפים הנ"ל לא רלבנטים כלל לנשוא מכרז זה. הסעיפים הנ"ל אולי יהיו רלבנטיים במכרז אחר להקמת מתקן קוגנרציה - נבקשכם לבטל את הסעיפים הנ"ל</p>	<p>סעיפים 3.1+2.3+2.4 3.4+ 2.5+ עמ' 53 - הסכם למכירת גז טבעי</p>	<p>09/08/2023</p>	<p>49</p>
--	--	--	-------------------	-----------

<p>טעות סופר - סעיף 4.4. המתוקן : המציע הנבחר יהיה אחראי לכל ההתקשרויות הנדרשות לטובת אספקת הגז, קניית הגז בבאר, מול חברת ההולכה, ולא על התקשרות מול חברת החלוקה .</p>	<p>נבקשכם הבהרה על סעיף הדרישה הנ"ל , המציע אינו אמור להכנס "בנעלי ב"יח שיבא להסכם וההתחייבויות שחלות על בית החולים מול חברת החלוקה". משווק לא יכול להתקשר עם חברת החלוקה בשם הלקוח. בכל מקרה לא ניתן להתחייב "להכנס בנעלי בית החולים" ללא הצגה של של החוזה והתחייבויות של בית החולים לחברת החלוקה למציעים , על מנת שלמציעים תהיה האפשרות לבחון את ההתחייבות, לא ניתן לקבל החלטה על התחייבויות כלשהן כשלא ניתן המידע עליהן.</p>	<p>סעיף 4.4 עמ' 54 - הסכם למכירת גז טבעי</p>	<p>09/08/2023</p>	<p>50</p>
---	---	--	-------------------	-----------

<p>ללא שינוי</p>	<p>על הזוכה חלה אחריות למסמכים ואישורים לצורך שיווק גז טבעי בלבד. האחריות לטפל במסמכים ואישורים במסגרת ההסכם עם חברת החלוקה ועם הרשויות השונות כדי שבית החולים יהיה רשאי לצרוך גז טבעי מוטלת על בית החולים ולא על המשווק לרבות אישורי תקינות לצידוד ולמבנים, כיבוי אש, בטיחות ותקנים כלשהם</p>	<p>סעיף 4.5 עמ' 54 - הסכם למכירת גז טבעי</p>	<p>09/08/2023</p>	<p>51</p>
<p>אין כוונה שהמציע יקים תחנת מנייה. ככל שתהיה תחנת / תחנות מנייה בתחנה המפעלית על הצרכנים להם הזוכה מספק ג"ט - ילקחו הנתונים מהמונים הללו, אחרת ילקחו ממוני המחלק.</p>	<p>נבקשכם לבטל את הסעיפים הנ"ל, אינם רלבנטיים למשווקי גז טבעי - מערכות מדידה ומניה הינן באחריות חברת החלוקה</p>	<p>סעיפים 7.1+7.2 עמ' 54 - הסכם למכירת גז טבעי</p>	<p>09/08/2023</p>	<p>52</p>

<p>ללא שינוי 7.5 מתייחס לסיום השנתיים. 5.2.1 מתייחס לתוך כדי השנתיים.</p>	<p>אין הלימה בין שני הסעיפים: בסעיף הראשון מצוין "המזמין צריך להודיע לזוכה 30 יום מראש על סיום ההסכם ביניהם ללא כל צורך בהסבר" <u>ובסעיף השני בהסכם</u> "אפשרות יציאה מוקדמת של שיבא ..ללא כל צורך בהסבר ובהתראה של 90 יום מראש" - נבקש לשנות את שני הסעיפים ל: "אפשרות יציאה מוקדמת של שיבא מההסכם עם הפעלת מתקן קוגנרציה ובהודעה מראש של 180 יום".</p>	<p>סעיף 7.5 עמ' 10 + פרק ד הסכם סעיף 5.2.1 עמ' 54</p>	<p>09/08/2023</p>	<p>53</p>
<p>הבקשה נדחתה</p>	<p>סעיף לא רלבנטי למשווק גז טבעי, הסעיף מתייחס לאספקת חשמל - נבקשם לבטל את הסעיף הנ"ל</p>	<p>סעיף 13.1.3 עמ' 56</p>	<p>09/08/2023</p>	<p>54</p>

<p>ההזמנה לא תפוצל .</p>	<p>לא ניתן "לפצל את ההזמנה בין מספר ספקים", שני ספקים לא יכולים לספק גז טבעי בו זמנית ללאותה תחנת מניה</p>	<p>סעיפים 18.2 + 18.4 + 18.20 עמוד 22</p>	<p>09/08/2023</p>	<p>55</p>
--------------------------	--	---	-------------------	-----------