



- בלמס -

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית
מחלקת הרכישות והמכירות

06.11.23

הנדון: עדכון מס' 3- מכרז 222/2023 הקמת מבנה משטרת כפר קאסם

1. **להלן עדכון לוחות זמנים למכרז:**

שעה	תאריך	נושא
09:00	21.11.23	סיור ספקים חובה בכפר קאסם
12:00	10.12.2023	המועד האחרון להפניית שאלות הבהרה ובקשות לשינויים
15:00	24.12.2023	המועד האחרון להגשת הצעות

2. **סיור קבלנים**

2.1.1. הסיור יתקיים בכפר קאסם **בכתובת פינת הרחובות עבד אל כרים קאסם ורחוב חמזה**, בתאריך המצוין בטבלה לעיל "לוחות זמנים למכרז".

2.1.2. המשטרה תהא רשאית לקיים יותר מסיור קבלנים אחד במועדים שונים ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

2.1.3. ההשתתפות באחד מסיורי הקבלנים **הנה חובה**.

2.1.4. במהלך הסיור, יוסברו דרישות משטרת ישראל המפורטות במסמכי המכרז וינתן מענה לשאלות שיעלו לפניו ובמהלכו. מומלץ להעביר שאלות ובקשות להבהרות ראשוניות לקראת סיור הקבלנים ועד לתאריך 16.11.23 אל עורכת המכרז. תשובות בסיור הקבלנים יינתנו, ככל שהעניין יהא רלוונטי ועפ"י שיקול דעת משטרת ישראל, בעל-פה ולאחר מכן בכתב בצירוף פרוטוקול הסיור לכלל הקבלנים אשר השתתפו בו.

2.1.5. התשובות שיימסרו בכתב והן בלבד, יחייבו את משטרת ישראל ויהפכו לחלק בלתי נפרד מהמכרז. תשובות או הבהרות שלא ניתנו בכתב, לא יחייבו את משטרת ישראל.

2.1.6. קבלנים המעוניינים להשתתף בסיור הקבלנים מתבקשים להירשם מראש ע"י משלוח בקשה לעורכת המכרז במייל ortalf@police.gov.il.



- בלמס -

2.1.7. משטרת ישראל שומרת לעצמה את שיקול הדעת הבלעדי לשינוי ו/או דחיית מועד כלשהו מהמועדים הקבועים ולמי מהמציעים לא תעמוד כל טענה ו/או דרישה בקשר לשינוי ו/או הדחייה כאמור.

3. להלן ריכוז פניות / שאלות שהתקבלו ומענה המשטרה בהתאם:

מס"ד	נושא	פניה/שאלה	תשובה
1	דוח קרקע ביסוס רדוד ופרק 23 בכתב הכמויות	מבקשים לציין את שיטת ביצוע הביסוס והאם יש צורך לתמחר את פרק 23 במידה והוחלט לבצע בהתאם לתוכניות הקונסטרוקטור	שיטת ביסוס המבנה הינה ביסוס רדוד. כתב הכמויות אינו משתנה ויש למלא את כל הסעיפים
2	מסמך ג' - המפרט הטכני	מבקשים מפרט טכני לפרק המעליות	מפרט טכני למעליות נמצא במסמך ג' שצורף למכרז ונמסר למציעים באופן ידני על ידי עורכת המכרז.
3	מסמך ג' - חדרי קירור	1. האם הפנלים מנירוסטה? פנים/חוץ? 2. מפזר- לבן או נירוסטה? 3. מידות החדרים- נתון שטח הרצפה. לא מצוין גובה החדר. 4. האם צריך התראות? 5. רצפת החדרים- האם עושים בידוד ואתם יוצקים? 6. מה יש מתחת לחדר ההקפאה? האם צריך חימום רצפתי? 7. האם יש מפרט טכני ליחידות, למפזרים? 8. האם היחידות פתוחות או סגורות (דמוי מזגן)?	כל המידע לשאלות שנשאלו נמצא במפרטים ובתוכניות למכרז. בנוסף, בוצעה השלמה למסמך ג' – המפרט הטכני למערכת הקירור שתתווסף למפרט ג' (מצורף כקובץ המתפרסם באתר מנהל הרכש הממשלתי).

4. תשומת לב המציעים, המועד האחרון להגשת הצעות למכרז **בתאריך 24.12.2023**

בשעה 15:00.

5. יחודד כי על המציע לצרף להצעתו סט מלא וחתום של כלל מסמכי המכרז לרבות הודעות ועדכונים שיפורסמו ופורסמו במסגרת המכרז.

6. ביתר פרטי המכרז, לא חל שינוי.

7. יובהר כי,



- בלמס -

- 7.1. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בעדכון זה, ייחשבו כאילו נכללו במסמכי המכרז מלכתחילה.
- 7.2. לכל המונחים והמושגים האמורים בעדכון זה, תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר אחרת.
- 7.3. האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
- 7.4. אין להסתמך על כל הסבר ו/או פירוש שניתן בעל-פה ע"י מי מטעם משטרת ישראל, ככל שניתן, בכל פורום או צורה כלשהי.
- 7.5. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט בעדכון זה ובעדכונים נוספים, ככל שיפורסמו, מטעם ועדת המכרזים.

בברכה,

**אורטל פרידמן, פקד
מדור רכש לוגיסטי ופרט**