

מטא"ר / אגף תמיכה לוגיסטית

מחלקת הרכישות והמכירות

4 ינואר, 2024

הנדון: עדכון מס' 3

מכרז 18/2024 רכש ותחזוקת מערכות מיזוג אוויר מסוג VRF

1. בהמשך לעדכון מס' 2 למכרז המענה לשאלה 51 לא היתה ברורה ועל כן להלן המענה המלא -

מס"ד	מספר מסמך	מספר עמוד	מספר סעיף/פרק	שאלה	תשובה
51	פרק ד - מפרט	83	30.2.12	נבקש כי כלל עבודות החשמל ובפרט עבודות לוחות החשמל יותקנו על ידי חשמלאי מוסמך מטעם המזמין, כפי שנהוג עד היום במכרזים מטעם המזמין.	יש לוחות חשמל שהם באחריות המזמין ויש לוחות חשמל שהם באים כחלק ממערכת שלמה של VRF שהם באחריות הזוכה כל מקרה לגופו אשר. ככלל, ע"פ רוב למשטרה יש לוחות חשמל בכל מתקן משטרתי והזוכה יצטרך להתחבר אליהם תוך בדיקת עומסים וכמובן האם בכלל יש מקום בלוח. בפרויקטים חדשים הזוכה יתאם את הצרכים החשמליים של המערכת לתכנון של מהנדס החשמל. כל מקרה לגופו. בנוגע להזמנת "בודק חשמל מוסמך". הבודק יהיה מטעם המזמין ועל חשבונה בלבד.

2. ביתר פרטי המכרז, לא חל שינוי.

3. **להזכירכם, המועד האחרון להגשת הצעות הנו 21/1/2024 עד השעה 15:00.**

4. יובהר כי,

4.1. כל ההבהרות, השינויים והתיקונים האמורים בעדכון זה, ייחשבו כאילו נכללו

במסמכי המכרז מלכתחילה.

4.2. אלא אם נכתב אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים בעדכון זה תהיה

הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.

4.3. אין להסתמך על כל הסבר או פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת

על ידי מי מטעם המשטרה או ועדת המכרזים, ככל שניתן, בכל פורום או צורה



- בלמ"ס -

שהיא. השינויים היחידים מהאמור במסמכי המכרז וכן כל הפירושים וההבהרות להם, הם כמפורט בעדכון זה בלבד ובעדכונים נוספים שיצאו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיצאו.

4.4. האמור בעדכון זה אינו משנה או גורע מהאמור במסמכי המכרז אלא אם נכתב במפורש אחרת.

בברכה,

ליאור מופקדי, רפ"ק
ר' חו' רכש בינוי
מדור רכש לוגיסטי ופרט