ממנהרה/
חדר ועד

o2 1 1/8"
MA 1 1/8"
V 1 5/8"

לא
להרוס!

מרכזיית
גיבוי לחמצן
220V/16A

לוח התראה משולב
לגזים רפואיים
220V/16A
+קופסת ניתוק איזורית

o2 5/8"
MA 5/8"
V 5/8"

o2 7/8"
MA 7/8"
V 1 3/8"

o2 7/8"

בדיקת מיסת אלונקה 80/200
רצפה בשיפוע 4.5%

N-1

N-2

N-4

חזית 1-1

חזית 2-2

ריצוף קיים ללא שינוי

תרופות
208

תקרת גבס
H-280

תקרת אקווה פול
H-280

מיטת אשפוז (רגילה)
פס אספקה טיפוסי לחשמל,
תקשורת וגזים רפואיים

TYP
o2 5/8"
MA 5/8"
V 7/8"

המרכז הרפואי פוריה
טבריה

MEDICAL GASES TESTING
יוסי לביא - מהנדס יועץ / בוחן מוסמך ASSE
גזים רפואיים
052-6013133:נייד
04-6397232:מקס
YZ_LAVIE@NETVISION.NET.IL:דוא"ל

מס'	תאריך	שינויים
0	8.5.2024	
1	22.5.2024	
2		
3		
4		

לביצוע | לאישור | לעיון

שרטט: יוסי לביא | בדק: אב

שם הפרויקט:
מרתף מתחת למטבח,
בית החולים לצפון, פוריה

תיאור התכנית:
גזים רפואיים
עבור בית החולים לצפון, פוריה

שם הלקוח:
מרכז רפואי לצפון

אשפוז חרום במקלט

CPL-001

תכנית כללית

6/5/24

PL-001

צוי הנמשקן שם עבר אדריכלים
רסקין 3 ירושלים מלון
02-6506603
Email: roo@rooarchitects.net