

יום שני כ"ה סיון תשפ"ד
01 יולי 2024

הנדון: מענה לשאלות קבלנים – פרויקט מחסני חדרי ניתוח - פוריה

1. בהמשך לסיור הקבלנים שנערך בתאריך ה- 16.06.2024, להלן תשובות לשאלות שהעלו קבלנים:
2. השאלות מודגשות בبولד וקו תחתון והתשובה לשאלה עוקבת בכתב רגיל:
 - 2.1 **אבקש לקבל תכנית עב עפר** – המשטח הינו מלבני והחפירה תעשה בהתאם לתכנית הקונסטרוקציה בתיאום עם המתכנן.
תשומת לב הקבלן כי הפינוי יעשה בהתאם לכללי הבטיחות של העברת חומר הפינוי מעל הגשר, הנחיות יועברו בנפרד.
 - 2.2 **מאיזה צד נמצא הMRI כלפי המבנה** – ה MRI נמצא מעבר לגשר הארוך ליד החנייה והגינן – ראה סימון על גבי תצ"א.
 - 2.3 **פרק 01-סעיף 01.01.0010 אבקש הסבר עבור פינוי יסודות קיימים** – המחסנים ייבנו במיקום שבו היו טרסות שנהרסו – ראו תמונות בתחתית המסמך.
הקבלן הזוכה יידרש לחפור כדי לצקת יסודות ולפנות יסודות ישנים שנשארו מהטרסות.
 - 2.4 **פרק 02- חסר תוכניות יסודות ורצפת רפסודה** – רצ"ב.
 - 2.5 **פרק 10- חסר תוכנית ריצוף למחסנים ואזור מלתחה 02** – ראה סעיף 10.01.0010 ריצוף באריחי גרניט פורצלן במידות 60/60 ס"מ.....
 - 2.6 **פרק 15- האם יחידת טיפול אויר -1AHU בתוך הגלריה כלולה בעבודה** - חיובי – ראה סעיף 15.02.0020.
 - 2.7 **פרק 22- חסר תוכנית תקרה למחסנים ואזור מלתחה 02** – יש התייחסות בסעיפים בפרק 22, סידור התקרה תלוי במספר גורמים ובעיקר במידוף, יתואם מול הקלן הזוכה.
 - 2.8 **סעיף 24.01.0010- חסר תכנית הריסה לאזור מלתחות 02** – ראה סעיף הבא, ההריסות יתואמו מול הקונסטרוקטור שייבחר.
 - 2.9 **סעיף 24.01.0120- הקצב לקונס' לאישור הריסות לא רשום תקציב בסיכום סיור** - נדרש למלא בסעיף המדובר 8,000 ₪ לפני מע"מ.

בברכה,

שרון הדר
ניהול ופיקוח



 **הדר** מהנדסים יועצים
ניהול, פיקוח, איכות הסביבה
מ.מ. 0336841431

תפוצה:
עו"ד אלון דר - יועמ"ש בית החולים.
גיא גולדברג – מנהל פרויקטים.
קבלנים.



