

לכבוד : ועדת מכרזים

הנדון : אישור ספק יחידת לשיפוץ מעליות 9,10

1. מעליות 9 ו-10 בבית החולים היום מעליות קריטיות אשר מובילות פצועים מהמנחת שבג לחדרי הניתוח.

2. בהתאם לסקר שבוצע ע"י יועץ המעליות – חברת אפיק נמצא שהמעליות בנויות 24 שנים ודורשות שדרוג.

מצ"ב מכתב מחברת אפיק.

3. היות והמעליות של חברת שינדלר אנו מבקשים לבצע את השדרוג ע"י חברת המעליות. והכול בהתאם להמלצת היועץ.

4. לאישורכם אודה.

בברכה,  
אמיר שגב  
מהנדס ראשי  
אמיר שגב  
מהנדס ראשי  
המרכז הרפואי תל-אביב



יועצים לתעבורה אנכית

תאריך: 14/07/24  
תיק: 234

לכבוד : המרכז הרפואי ע"ש סוראסקי  
לידי : אמיר שגב, מהנדס ראשי

אמיר שלום רב,

### הנדון: סטטוס והמלצה לשדרוג מעליות שירות 9,10 אריסון

כללי:

בבניין אריסון פועלים 2 זוגות מעליות שירות 7/8 ו 9/10 המשרתות שינוע מטופלים וציוד למחלקות האשפוז, תפקוד מעליות 9,10 באמינות גבוהה ביותר הינו קריטי כמעליות היחידות המשנעות פצועים ממנחת המסוקים.

המעליות מתוצרת שינדלר משנת ייצור 2000 ופועלות על ציודן המקורי.  
פיקוד המעליות מבוקר תדר מסוג TX, מפעיל הדלתות מסוג QKS 9 ומכונת ההרמה Gearless.  
דקורציית התאים מקורית ובלויה.

המלצה:

בבחינת מערכות המעליות השונות וקושי מתפתח בתמיכה, זמינות חלקי חילוף ונחיצות שמירת המעליות בתפקוד מקסימאלי 24/7, המלצתינו לשדרג את מערכות הפיקוד החשמלי וההנע החשמלי ( לוח פיקוד ובקר תדר ) כולל אביזרים, טבלאות לחצנים חוץ ותא ומפעיל דלתות תא למפעיל מתקדם מתוצרת שינדלר או תואם, המותאם לתילוי דלתות החוץ הקיים, ביצוע שדרוג מקיף לדקורציית התאים.  
מכונת ההרמה תקינות ללא צורך בשדרוג בשנים הקרובות.

אומדן:

כ 380,000 ₪ + מע"מ למעלית ו סה"כ 760,000 + מע"מ ₪ לזוג מעליות.



יעצים לתעבורה אנכית

המלצתינו לבצע את שדרוג המעליות עם יצרן המעליות, השדרוג המבוצע מצריך אינטגרציה מלאה של מערכות הפיקוד עם מכונות ההרמה המקוריות מתוצרת חברת שינדלר ותמיכה של חברת שינדלר במכונות הרמה אלו.

בברכה,  
אמיר רודה  
אפיק אוברמן ניב  
amir@afik.co.il  
0529440116

העתק: תיק לקוח