

שאלות ספק למכרז 12499386:

אביזרי קצה

- פריט 8 - הגדרה לא מתאימה לתמונה. אפשר להציע "מצוף צדדי 1/2-3/8 פלסאון"?
- פריט 16 – ברז מים קרים חמת מקט 309307?
- פריט 23 – 301453 ירד ממלאי חמת. דגם אחר?
- פריט 51 - מקט 802800 לא קיים. מעודכן 802960 – אישור?
- פריט 52 – מקט 801160 לא קיים. מעודכן 801610 – אישור?
- פריט 62 – מקט 1-2067 ירד ממלאי חמת. במקומו 1-2538 – אישור?
- פריט 103 – מקט 802266 לא קיים. מעודכן 802166 – אישור?

צנרת ואביזרים

- פריט 37 – בושינג 3/4 לאיזה קוטר?
- פריט 225 – יכול להיות פריט לא קיים?

תשובות

- שורה 8 . מצוף צדדי של NISON אוניברסלי
- שורה 16 . כן
- שורה 23 . הדגם המחליף של חמת ידית ארוכה
- שורה 51 . מאושר 802960
- שורה 52 . מאושר 801610
- שורה 62 . מאושר ידית מרפק עם פלסטיק לבן בחיבור.
- שורה 103 . מאושר
- פריט 37 . שורה מבוטלת
- פריט 225 . קיים אטם גומי 5' צול

שאלה בנוגע לפיטנגים מגולוונים –

האם חובה לספק פיטנגים מאושרי מי שתיה תוצרת מודגל ?  
או ניתן לספק פיטנגים ייבוא לכיבוי אש ( שאינם מאושרים למי שתיה )

תשובה

מגולוונים למי שתיה לא חייב מודגל

שאלה נוגע לברזי מיקסר מתוצרת חמת –

האם ניתן לספק ברזי מיקסר שווה ערך מתוצרת חברה אחרת ? "שגיב" או "מדגל" לדוגמא ?

תשובה

רק חמת לפי המק"ט הרשום.

שאלה

שלום רב ,

במסמכי המכרז לא מצוינים תנאי התשלום

תשובה

שוטף +60

שאלה

האם ניתן להגביל את משך המכרז לשלוש שנים במקום חמש.

ממתין לתשובת תקופת ההתקשרות הינה לשנה עם אופציה להארכה ל- 4 תקופות נוספות בנות שנה כל אחת