



תאריך 15/12/2024



שרות בתי הסוהר

לכבוד משתתפי המכרז

מכרז פומבי 30/2024 - אספקת שירותי בדיקות תקינות תקופתיות למתקני מים חמים ביחידות שב"ס

הודעת תיקון מס' 01

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס'	מס' סעיף ועמוד	שאלות ותשובות
		שאלה באילו מערכות חימום מים מדובר מהן המערכות שקיימות אצלכם?
1.		תשובה חדרי הסקה שקיימים בהם דודי הסקה מטיפוסים שונים שמוסקים במגוון דלקים כגון סולר, מזוט, גז, חשמל, גז טבעי (תפוקת לדוד אחד הקטן ביותר הינו $120,000 \text{ kkal/h}$ הגדולה ביותר $1,500,000 \text{ kkal/h}$) המערכות מורכבות מצנרת ומיכלים, מערכות דלק עילי ותת קרקעי, לוחות חשמל ומערכות הזנה ופיקוד, מערכות ריכוך מים, מערכות לטיפול במים, מכלי התפשטות, מחליפי חום, אביזרים כגון מגופים מקטיני לחץ מצופים אל חוזרים וכן הלאה.

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.

3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 23/12/2024 שעה 12:00.

4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

בברכה,
צוות מכרזים
שירות בתי הסוהר