

המרכז הרפואי ע"ש ח. שיבא
תל השומר

פרטי-כל משייבת ועדת המכרזים – עבודות

בישיבת ועדת המכרזים בתאריך: 13/2/25, נדון מכרז מס': 22498290

בנושא: הקמת תחנות קוגנרציה במודל BOT, מכירת חשמל, קיטור, מים חמים –

תיקון תנאי סף

לאחר עיון בחוות הדעת המצורפת ולאחר דיון מפורט סוכמו ההחלטות הבאות:

בהמשך לחוות דעת היועץ המקצועי לפיה ניסיון בהקמת מערכת מבוססת ביו-גז הינו שווה ערך לגז טבעי ומתוך רצון לאפשר לכמה שיותר מציעים פוטנציאליים להשתתף במכרז, ועדת המכרזים מאשרת את תיקון תנאי הסף הקבוע בסעיף 12.8 כדלקמן:

ניסיון המציע ואנשי המקצוע בהקמה ותחזוקת מערכות: המציע ו/או קבלן ההקמה מטעמו תכנן, הקים לפחות מערכת קוגנרציה אחת מבוססות גז טבעי ו/או ביו-גז בהספק של לפחות 2 מגה ואט בתחום מדינת ישראל המופעלים באמצעות גז טבעי ו/או ביו-גז, אשר מחוברת לרשת החשמל ופעילה לפחות חצי שנה ביום הגשת המכרז.

ר"ח אירית אברמוביץ

חברה

דרי לוי
מנהל מערך המכרזים והתקשרויות
המרכז הרפואי המשולב
ע"ש ח. שיבא תל-השומר

מר דרי לוי

מזכיר

12.8

עו"ד עודד גוני

חבר

פרופ' חיים ברקנשטט

י"ר הועדה

מר שי ימין

חבר