

פרוטוקול סיור מציעים

תאריך סיור המציעים : 16.02.2025

שם הפרויקט : שירות ואחזקה של מזגנים מפוצלים 22498285

נושא : מענה על שאלות קבלנים

1. מטרת הסיור : הכרת שטח בית החולים ומקומות העבודה
2. מהלך הסיור והדגשים שניתנו בסיור המציעים :
 - 2.1. תיקונים של מערכות VRF יהיו על חשבון המזמין אחרי בדיקה של הצעת מחיר ואישור מנהל
 - 2.2. במסגרת המכרז אחריות התיקון של ציוד הינו רק על מאייד ומעבה ולא על תשתית.
 - 2.3. כח אדם יהיה 3 אנשים קבועים בבית החולים כל יום ללא קשר לכמות התקלות.
3. היקף העבודה : אחזקה של כ 2000 מזגנים מפוצלים
4. צוות ניהול הקבלן : לא רלוונטי
5. לוח זמנים : לא רלוונטי