

מס"ד	תאריך שאלה	שאלה	תשובה
1	20-03-2025 12:33	האם יש כתב כמויות מרוכז של הפרויקט שניתן לקבל בקובץ SKN ?	יש כתב כמויות מרוכז בקובץ SKN במסמכי המכרז במערכת רמדור
2	20-03-2025 12:34	האם מדובר בקונסטרוקציה עבור הפרגולה?	אכן כן, עבור הפרגולה וחיזוק לפי הצורך
3	20-03-2025 12:35	פריט מספר AL5 + AL7 - דלת ציר של חברת INTERWAND - לא מיוצר בישראל - אם ניתן להציע בלגי 4300 או 5500 של קליל ?	דלתות AL5 + AL7 בתוך מחלקה פסיכיאטרית לפי הנחיות משרד הבריאות מצ"ב.
4	20-03-2025 12:36	פריט מספר AL6 - מבוקש מעקה / חלון עם זיגוג ביטחון 6+6 כולל צילון פנימי כולא בזכוכית (הכיצד?) לא אפשרי לביצוע ולכן יש לקבל הבהרה. בכתב הכמויות נרשם 15 מ"ר (לפי רשימות 21 מ"ר).	מצ"ב נספח דף רשימות AL6 לחלון תינוקיה וגימבורי. החלון חייב להיות חלון אקוסטי טריפליקס בטחון עם פתרון הצללה- צילון. פנימי בתוך הזכוכית.
5	20-03-2025 12:37	תכנון וביצוע תקרת גבס עמידת אש – האם יש פרט עקרוני? ישנם מקומות שתקרת הבטון נמוכה, מה עושים במקרה כזה? האם יש גובה מסוים שהוגדר?	תקרת גבס ורוד , נא לייצר הפרדה עם הגג הטכני. לאחר פתיחת תקרה יקבע גובה סופי.
6	20-03-2025 12:37	האם מדובר בחלונות בפרגולה? האם יש פרט / תכנית מפורטת לפרגולה?	בגיליון 4 יש חזית של קיר וגידור "חצר הפרגולה" + חתך המראה את המושבים ב"חצר הפרגולה" וגידור החצר. בשניהם מופיעים החלונות המדוברים, לא בקירו הפרגולה, בתיחום "החצר". תוכניות הפרגולה מופיעות בתוכניות אדריכלות וקונסטרוקטור.
7	20-03-2025 12:38	פרגולת אלומיניום – בסעיף כתוב שהקונסטרוקציה היא מאלומיניום, בכתב הכמויות ובתכניות יש פרטי קונס' פלדה. למה להתייחס?	פלדה, אם תרצו לעשות חלופה לאלומיניום ניתן להציג תכניות למנהל הפרויקט