



שרות בתי הסוהר

תאריך 13/08/2025

לכבוד משתתפי המכרז

מכרז פומבי 20/2025 - אספקת שירותי סקר עמידת מבנים ברעידות אדמה ביחידות שב"ס

הודעת תיקון מס' 01

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס'	מס' סעיף ועמוד	שאלות ותשובות
1.	סעיף 3.1 עמוד 1	שאלה במשך התקופה שתחילתה ב 01/01/2022 ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז למציע משרד בבעלותו או שהינו שותף במשרד למתן שירותי תכנון הנדסת בניין המעסיק ברציפות לפחות שני עובדים בעלי השכלה בהנדסת בניין, בעלי תעודת מהנדס אזרחי בהעסקה ישירה או עקיפה נודה לאישורכם כי חברה שהיא חברת הנדסה ועוסקת בניהול ותכנון פרויקטים, המעסיקה מתכננים למתן שירותי תכנון הנדסת בניין- עונה על תנאי סף זה
		תשובה ללא שינוי.
2.	סעיף 3.4 עמוד 2	שאלה במשך התקופה שתחילתה ב 01/01/2022 ועד למועד האחרון להגשת הצעות במכרז, למציע ולנותן השירות , לכל אחד מהם ניסיון מוכח בחיזוק מבנים הקיימים לרעידות אדמה, לרבות הכנת לפחות שני סקרי עמידת מבנים ברעידות אדמה לפי ת"י 413 על כל חלקיו
		תשובה ללא שינוי.
3.	דחיית מועד	שאלה במידה ויהיה שינוי בתנאי סף – לדחות מועד אחרון ?
		תשובה המועד האחרון להגשת הצעות במכרז הוא 25.8.25 שעה 12:00
4.	3.4.1/2	שאלה האם נדרש לצרף את הסקרים עצמם או מספיק לתת פרטים כללים. יצוין כי סקרים אלו הם רכוש המזמין ולעיתים מדובר במידע שיש בעיה להפיצו ברבים.
		תשובה מקובל.
5.	12.1/6	שאלה מובן ומקובל שהמזמין אינו מתחייב לספק את כל היקף העבודה שמופיעה בהצעת המחיר. ברם, ההתקשרות כרוכה בהעמדת ערבות ביצוע, בהתקשרות לפורטל המעסיקים ועוד הוצאות רבות של הערכות למתן השירות ע"י המציע. מן ההגיונות לפרסם מהו היקף העבודה המינימלי שהמזמין מחויב להזמין מהזוכה?
		תשובה ללא שינוי.
6.	2.2.2/17	שאלה נבקש הבהרה לעבודות המדידה הנדרשות. (א) האם מספיקה מדידה של שטחי הרצפות ע"י מודד מוסמך? (ב) האם ניתן להסתפק במדידה חיצונית או שיש למדוד בתוך המבנים? (ג) מה רמת הפרוט הנדרשת למדידות – האם יש לרדת לרמת החלוקה הפנימית, האם נדרשות חזיתות וחתכים? מעבר לכך שמפת המדידה תקבע את המ"ר לתשלום, האם יש לה עוד מטרה נוספת?
		תשובה (א) כן (ב) יש למדוד בתוך המבנים (ג) בחלק הראשון של השאלה התשובה היא כן, בחלק השני שאל השאלה התשובה היא לא, לא נדרשות חזיתות וחתכים.
7.	2.2/17	שאלה תכולת העבודה מבוססת על סיוורים וסקירות בתוך המבנים. (א) כיצד תתאפשר הגישה למבנים?



שרות בתי הסוהר

במקרה ונדרש ליווי צמוד, מהו נוהל העבודה – האם יהיה פיצוי על דחייה של הביקור בגלל אי זמינות הליווי כתוצאה מצרכים שונים של המזמין?			
ראה סעיף 8 עמוד 19 בחוברת המכרז.	תשובה		
בהתאם לסעיף זה, המציע נדרש לאבחן האם המבנה עומד או אינו עומד ברעידות אדמה. במקרה ולדעתו של המציע על בסיס הסקירה בשטח יש בידו מספיק מידע לקבוע את המסקנה – האם הוא רשאי להורות על הקטנת היקף הבדיקות במסגרת סקר המבנה?	שאלה	17/2.2.8	8.
על המציע לערוך בדיקות לחישובים לפי תקן 413 ולפי המסקנות יקבע אם כל הבניין עומד ברעידות אדמה או לא עומד ברעידות אדמה.	תשובה		
כיצד יתומחר התשלום בגין בדיקת חומות ומגדלים?	שאלה	2.2.11/17	9.
הצעת המחיר תכלול את כל ההוצאות והשירותים הנכללים במסמכי מכרז זה.	תשובה		
האם ניתן לקבל תאור של המבנים בכל מתקן, לפחות הנתונים הבאים : שם המבנה/מס' קומות/מ"ר/השימוש במבנה ותמונה מייצגת.	שאלה	3/17-18	10.
הזוכה יקבל את התצ"א עבור הביס"ר הרלוונטי.	תשובה		
האם המזמין מצהיר כי אין בידיו כלל תוכניות של כל המבנים במתקנים המוזכרים בסעיף זה?	שאלה	3/17-18	11.
ללא שינוי.	תשובה		
ברורה הדרישה לשמירה על תשתיות, ברם ביצוע בדיקות מעבדה לנטילת מדגמים עשויה לסתור סעיף זה –			
(א) האם נדרשות בדיקות הורסות (כגון חוזק הבטון) הכוללות נטילת מדגמים מקירות ועמודים וחציבות שונות לטובת חשיפת הזיון?	שאלה	6.3/19	12.
(ב) האם המחיר למ"ר צריך לכלול תיקון של הקירות והעמודים לאחר ביצוע הבדיקות?			
(א) ככל והיועץ המקצועי נדרש לערוך בדיקה מדגמית, יש לעדכן את המזמין טרם הבדיקה.	תשובה		
(ב) המחיר יכלול תיקונים על קירות ועמודים.			
רוצים לוודא שבכל מתחם יתאפשר להפעיל בפעם אחת את יועצי המשנה : מודדים, מעבדת אל הרס, חפירות ניסיון	שאלה	עמוד 17 סעיף 2	13.
לא ניתן לוודא זאת, תהיה השתדלות מצד המזמין לתאם את כלל הפעולות בפעימה אחת	תשובה		
התוצרים הינם רכוש שב"ס וחל איסור להעבירם לכל גורם, ללא אישור בכתב משב"ס		הבהרת עורך המכרז	14.

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.

3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 25/08/2025 שעה 12:00.

4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

**בברכה,
צוות מכרזים
שירות בתי הסוהר**