

14172/153512 מספר תסקיר:	תאריך בדיקה קודמת: 17/02/2025	תסקיר בדיקת מעלית פקודת הבטיחות בעבודה(נוסח חדש) תש"ל - 1970 סעיף 60 יש לשמור תסקיר זה לביקורת מפקח העבודה	מס' תסקיר קודם:
17/02/2025 תאריך בדיקה נוכחית:	מהנדס אור לוי		בוצעה בעבר ע"י:
17/08/2025 תאריך בדיקה הבאה:			

1. פרטי הלקוח / תופס: המרכז הרפואי ע"ש שיבא **מס' לקוח:** 2632 **איש קשר:** אולג **כתובת, עיר, מיקוד:** בית החולים שיבא, תל השומר, 42620
מס' תיק במשרד התמ"ת: 4175 **נייד:** 052-6667893 **טלפון:** 03-5303986 **דוא"ל:** Oleg.Yurovsky@sheba.health.gov.il **פקס:** 03-5303393

2. מיקום המעלית: מע' מס" 4 בנין אשפוז	חברת שירות, מלווה: שינדלר - נחשתן מרכז,
3. סוג המעלית ותיאורה: בנין אשפוז, מס" 4	מס' סידורי: אלקטרה
תיאור: מכונה: SICOR MR21, הספק מנוע: 25 KW, לוח פיקוד: LCB-2, פרטים נוספים: בנין אשפוז מזרחי - מעלית מס" 4, סוג תליה: 2:1, 5 כבלים, 13 מ"מ, סוג מערכת הנעה: בקר תדר OVF20, הספק מנוע בכ"ס: 34	יצרן: 0
סוג בדיקה: בדיקה תקופתית	מספר יצרן: 24
סוג מעלית: חשמלית עם בקר תדר	שנתון: 1800
	עומס מירבי (ק"ג): 1800
	מס' תחנות: 10
	מהירות: 1.6
	דגם המעלית: אוטומטית
	סוג דלתות: אוטומטית

4. תכנון ומבנה מעלית: האם כל חלקי המעלית בנויים מכנית טובה, מחומר טוב ובעלי חיזוק נאות (במידה והדבר ניתן לבדיקה) ? כן

5. החזקה: המוחזקים החלקים הבאים של המעלית במצב טוב ? אם לא, ציין את הליקויים שנמצאו (פירוט ליקויים בסעיף 6,7,8) ?

א. גידור פיר המעלית	נבדק
ב. דלתות הרובדים ודלתות התא	נבדק
ג. מתקן הנעילה המשולב של דלתות הרובדים ודלתות התא	נבדק
ד. מתקני נעילה אחרים בדלתות	נבדק
ה. התא ואביזריו - כוונת תא	נבדק
ו. התא ואביזריו - הפגשות	נבדק
ז. התא ואביזריו - פנים פיר המעלית	נבדק
ח. גובלי תנועה	נבדק
ט. התקן בטיחות	נבדק 02/2023
י. בלמים	נבדק
יא. חבלי המתלה או שרשרת המתלה וחיבוריהם	נבדק
יב. התשלובת החלזונית	נבדק
יג. ציוד חשמלי אחר	נבדק
יד. וסת מהירות	נבדק 09/2019

6. חלקים שלא הייתה אליהם גישה: אין

7. תיקונים, חידושים, שינויים נדרשים לביצוע והתקופה בה יש לבצעם: אלא אם צוין אחרת, התקופה הינה 45 יום

#	סוג	תיאור ליקוי	חוזר
1	***	תוך 45 יום אם לא צויין אחרת ***	
2		לתקן פותחן חירום בדלת פיר קומה 2-	
3		דלת פיר קומה מינוס 2 תפוסה מכנית	

8. עומס עבודה מקסימלי הבטוח לאחר מילוי הדרישות בסעיף 7: מספר נוסעים מותר: 24 משקל מותר (ק"ג): 1800

9. הערות נוספות: יש להתקין בתא המעלית שלט בולט לעין: " אין לגעת בדלתות המעלית - סכנה ! " . החלפת מכונת ההרמה - אלקטרה 2018. החלפת לוח פיקוד עם בקר ודלתות המעלית אלקטרה 2017

10. מסקנות על סמך ממצאי בדיקה זו: אין התנגדות להפעלת המעלית בכפוף לתיקון הליקויים

תסקיר זה אינו מהווה תעודת אחריות לתקינות עד הבדיקה הבאה, אלא רק צילום תמונת מצב בעת הבדיקה.

כבודך שהוסמך ע"י מפקח עבודה ראשי לערוך בדיקה לפי סעיף 60 של פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) תש"ל 1970 אני: **מהנדס אור לוי** בעל תעודה מס': **153512** מאשר כי ביום: **17/02/2025** בדקתי את המעלית באופן יסודי **פרטים מלאים:** ת.ד. 36, רחובות, 0524876232, ilana@treigerman.com

חתימת הבודק
עמוד 1 מתוך 1

תסקיר זה הופק מתוכנת "תסקל 2.0", מבית שיטה אינטגרציות בע"מ, כל הזכויות שמורות (C)