

מס"ד	מס' עמוד	סעיף במכרז	פירוט הבהרה	מענה.
1	71, 84	רשימת יצרנים	1. אבקש להוסיף לרשימת יצרני המנועים את היצרן מיצובישי ופרקינס. 2. אבקש להוסיף לרשימת יצרני המחוללים את היצרן FGWILSON. 3. האם ניתן להציע יחידה המורכבת בסין / בהודו / תורכיה. 4. האם ניתן להציע מנוע תוצרת סין או הודו. 5. האם ניתן להציע מחולל תוצרת סין או הודו.	יש להיצמד למסמכי המכרז. הגדרנו 3 יצרנים מתוצרת אירופה ומתוצרת ארה"ב. מנוע של פרקינס מופיע במסמכי המכרז.
2	71	מפרט טכני סעיף 1	בסיום נאמר שנדרש להחליף את לוח העברה שקטה, בניגוד לרשום במפרט, נא להבהיר.	לא מחליפים לוח העברה שקטה, אלא רק את התא בלוח חשמל עם 2 המפסקים שמחוברים ללוח העברה שקטה הקיים
3	79	מפרט טכני סעיף 8	האם נדרש לספק עם הגנרטור מפסק זרם או שמתחברים למפסק קיים.	אין צורך במפסק על הגנרטור, קיים מפסק בלוח בחדר הגנרטור המתאים להספק הגנרטור החדש.
4	79	מפרט טכני סעיף 11	בכ"כ סעיף 08.001.0200 נדרש להתחבר למערכת קיימת ובעמוד 79 נדרש לספק מיכל סולר. האם נדרש לספק מיכל חיצוני עם כל הצידוד המוגדר במפרט? כמו כן לא ראינו בסיום הקבלנים את המערך סולר הקיים, אבקש לקבל חד קווי עם הסבר על המערכת הקיימת.	חיבור למערכת קיימת. סעיף 8.1.200 קובע. יסופק תרשים לקבלן הזוכה.

לא נדרש- גודל מיכל 15 אלף ליטר ומתחברים למערכת הקיימת	אבקש להבהיר מהו גודל המיכל שנדרש לסנן עם המערכת, והאם נדרש לספק את המערכת הנ"ל.	מפרט טכני סעיף 9 מערכות סינון לדלק	81	5
לא לצורך אחידות הציווד והמצב הקיים באתר, נדרשים בקרים של DSE	האם ניתן לספק בקרים תוצרת DEIF	מפרט טכני פרק 9 מערכות סנכרון	87	6
סעיף 2 – נמצא בתוכנית החשמל שסופקה למכרז	אבקש לקבל את הבאים: 1. תוכנית אדריכלות לחדר 2. שרטוט חד קווי חשמלי 3. שרטוט חד קווי למערך הסולר הקיים	כללי		7

תאריך שאלה	שם העסק	מספר העסק	סוג העסק	שם מורשה	תז מורשה	השאלה	שם הפרק/נספח	מספר סעיף	תשובה
11-11-2025 11: 29	שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ	028800944	עוסק מורשה	שרוני רפי כהן	0288009 44	מבקש לאשר לגשת למכרז עם סיווג 160 א-3.	מכרז	4.3.1.3.1	לפי תנאי המפרט
11-11-2025 11: 30	שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ	028800944	עוסק מורשה	שרוני רפי כהן	0288009 44	מבקש לקבל כתב כמויות מעודכן, באקסל.	כתב כמויות	1	נשלח
11-11-2025 11: 30	שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ	028800944	עוסק מורשה	שרוני רפי כהן	0288009 44	מבקש לקבל את האומדן ואת אחוז הסטייה המותר.	מפרט	8.2	לא ניתן
11-11-2025 11: 30	שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ	028800944	עוסק מורשה	שרוני רפי כהן	0288009 44	האם הסטייה המותרת היא גם יותר וגם פחות מהמחיר באומדן?	מפרט	8.2	לא ניתן
11-11-2025 11: 34	שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ	028800944	עוסק מורשה	שרוני רפי כהן	0288009 44	מבקש לקבל תוכניות חשמל חד קוויות.	כללי	כללי	מצורף