

נושא: סיכום כנס ספקים למכרז 6/25 – אפיון מערכת חימום למבנה 7, מחלקה פנימית

נוכחים: רון שמיר, אריאל וויג, עדה אבוהצירה.

הבהרות ודגשים (בעקבות הסיור):

- **נושא הביטוח:** במערכת "יהלום", סעיף הביטוח הינו עבודות כלליות ולא על עבודה קבלנית.. הקבלן הזוכה יתבקש להציג פוליסת ביטוח ייעודית לעבודה זו (עבודה קבלנית).
- **ניקוי מחליפי חום:** בנוסף למפרט, חלק בלתי נפרד מהעבודה כולל ביצוע ניקוי יסודי ל-2 מחליפי החום הקיימים במקום.

תמצית המפרט הטכני: מטרת הפרויקט היא שילוב משאבות חום כחימום עיקרי במערכת הקיימת במחלקה הפנימית (כ-50 מאושפזים), תוך השארת תנורי הסולר לגיבוי בלבד (צריכה נוכחית: כ-2,600 ליטר סולר בחודש).

העבודה כוללת:

1. **יצור חום:** אספקה והתקנת 2 משאבות חום ("סמסונג אינוורטר" או ש"ע), לחימום מים עד 80 מעלות, בהספק KW25 כ"א (כולל 5 שנות אחריות).
2. **מערכת אגירה וסחרור:** התקנת מיכל איזון בנפח 200 ליטר (2") בין המשאבות למחלק ההסקה, ו-4 משאבות סחרור.
3. **חשמל ובקרה:** לוח חשמל ובקרה ייעודי הכולל שליטה מקומית ומרחוק, וביצוע עבודות אינסטלציה וחשמל קומפלט.

רושם הדברים: אריאל וויג – ס. מהנדס ראשי

