

01 דצמבר, 2025
יא' כסלו, תשפ"ו

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה ☒ (29)3 / ☐ (31)3 (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 ועל הוראות תכ"ם, "פטור מחובת המכרז", מס' 7.6.1.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)	
היחידה ב"ח מזור במשרד הבריאות יצאה לחידוש התקשרות תחזוקת מערכות גילוי אש ולשם כך נדרש אישור להתקשרות המשך. תכונות השירות הנדרשות הן:	
א. אישור ספק יחיד למערכות גילוי אש של חברת סימנס.	
ב. הקבלן בלעדי בטיפול במערכות מוסג זה.	
ג. מתן שירות מקצועי וחלפים למערכות הקיימות בביה"ח (סימנס).	
ד. מקצועיות רבה ושירות מהיר ויעיל.	
ה. אספקת חלפים התואמים את המערכות של ביה"ח בזמן יעיל וללא עיכובים.	

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"לי ☐ כן ☒ לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

☒ שירותים

☐ טובין

שם הספק:	חברת אורד בע"מ.
מספר הספק (ח.פ.ח/צ.ע.מ/מספר עמותה)	512499344
סוג ההתקשרות	☒ ספק יחיד ☐ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	₪105,000 כולל מע"מ לשנת התקשרות
תקופת ההתקשרות:	01.01.2026 – 31.12.2026

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד בעל אישור בלעדי לספק חוץ (חב' סימנס – מערכת סגורה)
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

- ספקים נוספים ו/או אחרים המעניקים את אותו שירות קיימים וידועים בשוק.
- הספקים שנמצאו מתאימים לשירות לא נמצאו מתאימים למתן לשירות למערכות הספציפיות הקיימות בביה"ח.
- נימוקים והערות נוספות

1. קיימים ספקים אחרים המסוגלים לתת מענה בתחזוקת מערכות גילוי אש אך חברת אורד הינה ספקית השירות היחידה שמסוגלת לתת לשירות למערכות הקיימות בביה"ח בכל המבנים מלבד במחלקות 4/6, 5/7 ומבנה מוגן היות ומדובר בציוד של חברת סימנס שנתנה בלעדיות אספקת חלפים לחברת אורד והמשמעות של מתן אפשרות של תחזוקת מערכות גילוי אש לביה"ח שלא בציוד הנ"ל הינה להחליף את כל המערכות של אותן המחלקות כלומר הוצאות גבוהות מאד בעיקר בתשתיות אבל גם בציוד קצה. כמו כן רציפות תחזוקת המערכות מבלי לפגוע במערכות הקיימות לא מאפשרת לתת את אחריות התחזוקה לחברה מלבד אורד.
2. הבדיקה העלתה כי נכון להיום קיימים 2 ספקים של עיקריים בטובין של מע' גילוי אש: חברת סווילקו, וחברת טלפייר, וחברת אורד. הטכנולוגיה של חברות סווילקו וטלפייר אינן מתאימות למערכות שבתחזוקת חברת אורד. ניתן לשלב את הטכנולוגיה הנ"ל אם יוחלפו כל התשתיות, אך אפשרות זו בעלת עלות גבוהה מאד.
3. לשירות חשיבות רבה של מערכות בטיחות ומצילות חיים ולא יכולה לפעול ללא רכישת ציוד מתאים.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה. בכבוד רב,

מהנדס דניאל יצחק ביבאס	מנהל מחלקה טכנית
------------------------	------------------