

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה ☒ 3(29) / ☐ 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 ועל הוראות תכ"ם, "פטור מחובת המכרז", מס' 7.6.1.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה)
היחידה ב"ח מזור במשרד הבריאות יצאה לחידוש התקשרות תחזוקת מערכות גילוי אש ולשם כך נדרש אישור להתקשרות המשך. תכונות השירות הנדרשות הן: א. אישור ספק יחיד למערכות גילוי אש של חברת Hochiki. ב. הקבלן בלעדי בטיפול במערכות מוסג זה. ג. מתן שירות מקצועי וחלפים למערכות הקיימות בבית"ח (Hochiki). ד. מקצועיות רבה ושירות מהיר ויעיל. ה. אספקת חלפים התואמים את המערכות של בית"ח בזמן יעיל וללא עיכובים.

האם קיים בנושא ההתקשרות מכרז חשכ"לי ☐ כן ☒ לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

☐ טובין ☒ שירותים

שם הספק:	חברת סווילקו בע"מ.
מספר הספק (ח.פ.ח.ע.מ/מספר עמותה)	511397259
סוג ההתקשרות	☒ ספק יחיד ☐ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	23,687 ₪ כולל מע"מ לשנת התקשרות
תקופת ההתקשרות:	01.01.2026 – 31.12.2026

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד בעל אישור בלעדי לספק חוץ (חב' Hochiki – מערכת סגורה)
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

- ספקים נוספים ו/או אחרים המעניקים את אותו שירות קיימים וידועים בשוק.
- הספקים שנמצאו מתאימים לשירות לא נמצאו מתאימים למתן לשירות למערכות הספציפיות הקיימות בבית"ח.
- נימוקים והערות נוספות

1. קיימים ספקים אחרים המסוגלים לתת מענה בתחזוקת מערכות גילוי אש אך חברת סווילקו הינה ספקית השירות היחידה שמסוגלת לתת לשירות למערכות הקיימות בביה"ח במחלקות 4/6, 5/7 ומבנה מוגן היות ומדובר בצידוד של חברת **Hochiki** שנתנה בלעדיות אספקת חלפים לחברת סווילקו והמשמעות של מתן אפשרות של תחזוקת מערכות גילוי אש לביה"ח שלא בצידוד הנ"ל הינה להחליף את כל המערכות של אותן המחלקות כלומר הוצאות גבוהות מאד בעיקר בתשתיות אבל גם בצידוד קצה.

כמו כן רציפות תחזוקת המערכות מבלי לפגוע במערכות הקיימות לא מאפשרת לתת את אחריות התחזוקה לחברה מלבד סווילקו.

2. הבדיקה העלתה כי נכון להיום קיימים 3 ספקים עיקריים בטובין של מע' גילוי אש : חברת סווילקו, חברת טלפייר וחברת אורד.

הטכנולוגיה של חברות אורד וטלפייר אינן מתאימות למערכות שבתחזוקת חברת סווילקו. ניתן לשלב את הטכנולוגיה הנ"ל אם יוחלפו כל התשתיות, אך אפשרות זו בעלת עלות גבוהה מאד .

3. לשירות חשיבות רבה של מערכות בטיחות ומצילות חיים ולא יכולה לפעול ללא רכישת ציוד מתאים.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה. בכבוד רב,

	מנהל מחלקה טכנית	מהנדס דניאל יצחק ביבאס
---	------------------	------------------------