

שלום רב,

הנדון : מכרז ממוכן מהיר מס' 2749 במערכת יהלום - עבודות נגרות במבואת המתנה במלר"ד ילדים - מענה על שאלות הבהרה.

להלן מענה על שאלות הבהרה למכרז שבנדון.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הפניה. ככל שיש סתירה בין האמור במסמך זה לבין האמור במסמכי הפניה, יגבר האמור במסמך זה.

אי מילוי תנאי ו/או צירוף מסמך כלשהו ו/או כל חסר ו/או עריכת שינוי/תוספת במסמכים ובתנאי המכרז ו/או כל הסתייגות בין ע"י תוספת בגוף המסמכים, ובין ע"י מכתב לוואי ובין ע"י כל דרך אחרת, פרט לאמור במסמכי המכרז, לא יהיו ברי תוקף והם עשויים לגרום לאי הבאת ההצעה לדיון ופסילתה.

מס"ד	שם פרק	שאלה	תשובה
1.	הבהרת הרפואי המרכז	הבהרת המרכז הרפואי	המציעים נדרשים לתמחר את כלל הדרישות המופיעות במפרט, למעט סעיפים 6, 7 ו-8 למפרט, אשר אינם נדרשים לתמחר במסגרת מכרז זה. למען הסר ספק, מובהר כי על המציעים לתמחר את מלוא הטובין, העבודות והדרישות המופיעות במפרט, גם אם עבור דרישה מסוימת לא מופיע סעיף ספציפי בכתב הכמויות. בכל מקרה של אי-התאמה או העדר סעיף מפורש בכתב הכמויות ביחס לדרישה ו/או עבודה ו/או טובין המופיעים במפרט (למעט סעיפים 6-8 כאמור), יראו את עלות ביצוע האמור ככלול ומגולם ביתר סעיפי הצעת המחיר של המציע. המציע לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בגין דרישה המופיעה במפרט בטענה כי לא נמצא לה סעיף מתאים בכתב הכמויות, והוא מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה כספית בעניין זה.
2.	הבהרת הרפואי המרכז	הבהרת המרכז הרפואי	ספקים שלא השתתפו בסיוור הספקים שנערך ב- 1.2.26 רשאים להגיש הצעות בהליך זה.
3.	הנגשת דלפק קבלה	הנגשת דלפק קבלה	בעמדת שירות נגישה יבוצע מדף נשלף מחומרים זהים לעמדה, על בסיס פרזול כדוגמת מסילת מובנטו של BLUM או ש"ע. מידות המדף יהיו כאלה שיתאפשר חלל חופשי בצד הנגיש במידות שלא יפחתו מ 48 ס"מ עומק, 73 ס"מ גובה, ורוחב 80 ס"מ.
4.	דלפק קבלה	דלפק קבלה	מוברש
5.	חיפוי קיר	דלפק קלה יש פס נירוסטה פלבי"מ 316, האם מוברש או חלק ? חיפוי קיר מסוג HPL דגם / גוון / צבע ? כמוכן יש לקחת בחשבון ש HPL / טרספה 6 מ"מ, החיבור לקיר יראה לעין, האם זו הכוונה ?	גוון ה HPL לבן. מפורט בסעיף 2.11 בכתב הכמויות. חובה לספק תעודה המעידה על עמידה בתקן EN-438. חיבורים סמויים ככל הניתן כמפורט בכתב הכמויות. פרטים סופיים יקבעו בהתאם להצעה הזוכה עם המתכנן. חיפוי המדבקה על ידי ספק אחר.

	האם החפוי מדבקה ע"ג ה-HPL ע"י ספק אחר?		
6.	חיפוי קיר	<p>חפוי קיר HPL , מבקשים לקבל דגם / גוון / צבע , הערה שיש לקחת בחשבון , טרספה 6 ממיש לקחת בחשבון שהחיבור לקיר יראה לעין , האם זו הכוונה ? יש קיר בהדמיה שמחופה HPL לבן ויש קיר המחופה HPL ועל גביו ודבק מדבקה צבעונית , מבקשים לדעת שהמדבקה הצבעונית תסופק ע"י ספק אחר ושיש עליו לקחת בחשבון את החיבורים שיראו לעין מבעד למדבקה .</p>	<p>גוון הצוקל לבן. מפורט בסעיף 2.11 בכתב הכמויות. חובה לספק תעודה המעידה על עמידה בתקן EN-438. חיבורים סמויים ככל הניתן כמפורט בכתב הכמויות. פרטים סופיים יקבעו בהתאם להצעה הזוכה עם המתכנן. חיפוי המדבקה על ידי ספק אחר. בפינות יש לקחת בחשבון זוויות אלומיניום למניעת שבר וקנטים חשופים.</p>
7.	גוון וצבע	<p>בבקשה אם אפשר גוון הצוקל וצפויי קירות ולהגדיר עובי כי במקום אחד מופיע 5 מ"מ ובאחר 6 מ"מ HPL</p>	<p>גוון הצוקל לבן. עובי צוקל 6 מ"מ.</p>
8.	עמדת שומר	<p>עמדת שומר בבקשה להגדיר חמרי הגלם של חזית העמדה (בגלל הפסים הצבעוניים)</p>	<p>מפורט בסעיף 2.9. אפשרי לבצע גם בדיקט סנדוויץ' מחופה פורמייקה בעובי 1.2 מ"מ. צבעוניות כלפי חוץ לפי תכנית. פנים העמדה - פורמייקה ליבנה. דוגמה פיזית לאישור האדריכל לפני ביצוע.</p>
9.	במות ספה	<p>לחלק מבמות עבור הספה אין צוקל (ממליצים מאוד שכן לבצע עם צוקל)</p>	<p>בכל הבמות צוקל. בתחתית כל הבמות פרופיל U.</p>

על המציעים לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתם :

תאריך _____
 חתימה וחותמת מורשי חתימה מטעם המציע _____
 חתימה זו מהווה ראייה לקריאת מסמך זה ולהסכמה עם האמור בו.
 יש לצרף מסמך זה למסמכי ההצעה כשהוא חתום.

בברכה,

אפרת קולטון זלמה, עו"ד
 מרכזת ועדת מכרזים
 מנהלת ענף הסכמים והתקשרויות

העתק :
 חברי ועדת המכרזים, כאן
 ס. מנהל אדמיניסטרטיבי, כאן
 תיק
 ת.ת



המרכז הרפואי
הלל יפה
 Hillel Yaffe
 Medical Center

ת.ד. 169, חדרה 3810101 | טל. 04-7744202 | פקס 04-6344776 | 04-6344776 | tel. +972-4-7744202 | fax +972-4-6344776 | P.O.Box 169, Hadera 3810101, ISRAEL

<http://hy.health.gov.il>

המרכז הרפואי הלל יפה מסונף לפקולטה לרפואה ע"ש רפפורט הטכניון, חיפה | מדינת ישראל - משרד הבריאות
 Hillel Yaffe Medical Center, Affiliated with the Rappaport Faculty of Medicine, The Technion, Haifa, The State of Israel - Ministry of Health