

טופס:		חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ	
	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:	התקשרויות ורכישות
		פרק משני:	התקשרות בפטור ממכרז
		הוראה מקשרת:	7.6.3
		מספר טופס:	7.6.3.1.ט
		מהדורה:	01

אל: ועדת המכרזים

משרד:	הבריאות
יחידה מזמינה:	מרכז רפואי הלל יפה
תאריך:	26/02/2026

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם, "פטור מחובת המכרז", מס' 7.8.1 והוראת תכ"ם, "בחירת קיומם של ספקים ומיזמים", מס' 7.8.2.

תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) החלפת 4 מפסקים זרם 3 X 2000A למערך לוחות גנרציה תחנת גנרציה מבנה אשפוז א'.

האם קיים בנושא זה מכרז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? ☐ כן ☒ לא

סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

☒ טובין ☐ שירותים ☒ ביצוע עבודה

שם הספק:	שמרלינג סינכרו הנדסת אנרגיה בע"מ
מספר הספק (ח.פ.ח.צ.ע.מ/מספר עמותה)	520004078
ספק זה הנו:	☒ ספק יחיד ☐ ספק חוץ
אומדן / שווי ההתקשרות:	177,566 ₪
תקופת ההתקשרות:	30 ימי עבודה

טופס:		חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ	
 החשב הכללי	משרד האוצר אגף החשב הכללי תכ"ם – התקשרויות ורכישות	פרק ראשי:	התקשרויות ורכישות
		פרק משני:	התקשרות בפטור ממכרז
		הוראה מקשרת:	7.6.3
		מספר טופס:	7.6.3.1.ט
		מהדורה:	01

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ
(במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)

נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. **האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת** כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. **ממצאי הבדיקה** (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. **נימוקים והערות נוספות**

במרכז הרפואי הלל יפה קיימת מערכת לוחות חשמל השייכת לבנק גנרטורים של תחנת גנרציה מבנה אשפוז א'. במערכת הלוחות נדרש להחליף 4 מפסקי זרם בגודל של 3 X 2000A, היות ונמצאו לא תקינים, ישנים מאוד להם סבירות גבוהה להיכנס לתקלה בהזנה ופוטנציאל לפגוע ברציפות התפקודית של קמפוס א'. חשוב להדגיש כי אי תפקוד של אחד מהמפסקים יכול לגרום לקריסת הגיבוי כולו ולכן מדובר על תשתית אדומה. היות וכל המערכת של חברת שמרלינג, אזי מדובר בספק יחיד לביצוע עבודה זו של החלפת המפסקים. לאור האמור אבקש להתקשר עם ספק שמרלינג סינכרו לפעילות זו.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

 רון אדרי מהנדס ראשי ומנהל מחלקת הנדסה בינוי ואחזקה		
	שם בעל הסמכות המקצועית	תפקיד בעל הסמכות המקצועית
חתימה		