

הנדון: מענה לשאלות הבהרה - מכרז פומבי 02/2026 עיצוב, תכנון, הקמה, הפעלה, פירוק -
ביתן ישראל תערוכת אקספו בלגרד 2027 – אגף דיפלומטיה ציבורית - משרד החוץ

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי אקספו בלגרד 2027 משרד החוץ 11.5.2026				#
תשובת משרד החוץ	מספר סעיף	שם הפרק / נספח	השאלה	
<p>הביתן הישראלי יציג את המורשת, הגיוון התרבותי והאתני, החדשנות והתרומה של ישראל לעולם – תוך שימוש בשפות האוניברסליות של מוזיקה, משחק, תנועה וספורט כמנגנון חווייתי ומחבר. כלומר, האיזון המצופה אינו בין שני צירים נפרדים, אלא בהתייחסות לנושא האקספו כפריזמה דרכה יוצגו סיפורה וערכיה של ישראל. הנ"ל - בהתאם ל"Statement Theme שאושר מול מארגני האקספו, וצורף למסמכי המכרז. לפיכך, הספורט והמוזיקה אינם הנושא הבלעדי של הביתן, אלא אמצעי ליצירת חוויה נגישה, אינטראקטיבית ואימרסיבית, המשקפת את רוח החברה הישראלית, היצירתיות והחדשנות שלה.</p>	1.10.1	מסמך המכרז	<p>בהתייחס לסעיף 1.10.1 מופיע דגש משמעותי על הצגת המורשת, החדשנות של ישראל תוך חיבור לערכים של קדמה טכנולוגית, יזמות והשפעה גלובלית. לצד זאת, התמה המרכזית של האקספו בלגרד היא "Play for Humanity: and Sport Music for All".</p> <p>נבקש הבהרה באשר לאיזון המצופה בין שני הצירים התוכניים</p>	1
<p>המארגנים מאפשרים יציאה מעבר לקו החזית של הביתן, אך תחת מגבלות ברורות:</p> <ul style="list-style-type: none"> • מותר לבצע חזית תלת ממדית (D facade 3 shaping) הבולטת אל ה"Public Realm". • הבליטה המקסימלית המותרת היא עד 50 ס"מ מעבר לקו החזית. • הבליטות יכולות לתפוס עד 50% משטח החזית הכולל בלבד. • הבליטה היא עיצובית בלבד ואינה נחשבת להגדלת שטח הביתן (Gross Area). • קו הגבול הרשמי של הביתן נשאר קבוע ואסור לחרוג ממנו מבחינת שטח רצפה/מבנה. • כל אלמנט בולט מחייב אישור של המארגנים. בנוסף, ההנחיות מדגישות שה"Public Realm מיועד בראש ובראשונה לתנועת קהל בטוחה 	כללי	מסמך המכרז	<p>עד כמה אפשר לצאת עם חיפוי המבנה מקו החזית שמקבלים (מקיר הגבס). לא מצאנו הנחיה בנושא.</p>	2

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי אקספו בלגרד 2027 משרד החוץ 11.5.2026				#
תשובת משרד החוץ	מספר סעיף	שם הפרק / נספח	השאלה	
ונוחה, ולכן אסור שאלמנטים בולטים יפגעו בזרימת המבקרים או בבטיחות.				
<p>כל המערכות המסופקות על ידי המארגנים מכוסות בעלותן על ידי המארגנים, כל השאר מתוך תקציב הקבלן הזוכה ועל חשבוננו:</p> <p>1. חשמל המארגנים מספקים:</p> <ul style="list-style-type: none"> נקודת הזנה ראשית לביתן לוחות/פנלים או feed points תשתית HV/LV בסיסית עד נקודת החיבור לביתן הקבלן הזוכה: כל לוחות המשנה חלוקת חשמל פנימית כבלים תאורה בקרים UPS חיבורי מולטימדיה חיווט לכל המיצגים בדיקות עומסים גנרטור/גיבוי אם נדרש <p>2. מיזוג אוויר (HVAC) המארגנים מספקים:</p> <ul style="list-style-type: none"> נקודת חיבור למערכת ה-HVAC המרכזית במקרים מסוימים VAV / duct connection בסיסי הקבלן הזוכה: תכנון חלוקת אוויר פנימית תעלות גרילים דמפרים בידוד אקוסטי התאמות לעומסי קהל ומולטימדיה טיפול בחדרי ציוד ומקרנים balancing commissioning <p>כלומר: המארגנים לא "ממזגים את התערוכה" אלא מביאים תשתית בסיס בלבד.</p> <p>3. תקשורת / IT המארגנים מספקים:</p> <ul style="list-style-type: none"> חיבור אופטי / IT point WiFi ציבורי בשטחים הציבוריים בלבד 	כללי	מסמך המכרז	<p>מי נושא בעלות אספקת תשתיות לתפעול התערוכה (הזנת חשמל ראשית, מיזוג, הזנת תקשורת ראשית וכדומה). השאלה לא מתייחסת לעלויות צריכה/ שימוש.</p>	3

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי אקספו בלגרד 2027 משרד החוץ 11.5.2026				#
תשובת משרד החוץ	מספר סעיף	שם הפרק / נספח	השאלה	
<p>הקבלן הזוכה :</p> <ul style="list-style-type: none"> • רשת פנימית מלאה • switches • routers • WiFi פנימי • VLANs • שרתים • show control network • סייבר • הפצת תקשורת לכל המערכות • ספק אינטרנט בפועל <p>4. מים וביוב</p> <p>המארגנים מספקים :</p> <ul style="list-style-type: none"> • נקודות חיבור מים וביוב בתוך הביתן הקבלן הזוכה • כל הצנרת הפנימית • מטבחים • ברים • כוורים • ניקוזים • משאבות אם נדרש • טיפול במים מיוחדים • החזרת מצב לקדמותו בסיום <p>5. גילוי אש ומתזים</p> <p>המארגנים מספקים :</p> <ul style="list-style-type: none"> • מערכת גילוי אש בסיסית • ספרינקלרים • אזעקות פינוי אבל : כל שינוי מחייב אישור. הקבלן הזוכה : • התאמת המערכות לעיצוב שלנו • הסטת מתזים • תיאום ספרינקלרים מול תקרות ותפאורה • גלאים נוספים • smoke control • אינטגרציה עם show control • בדיקות ואישורים <p>6. תאורה</p> <p>המארגנים מספקים :</p> <ul style="list-style-type: none"> • תאורת עבודה/בטיחות בסיסית בלבד הקבלן הזוכה : • כל תאורת התצוגה • תאורת אווירה • תאורת מופעים • lighting control • DMX • גופי תאורה 				

מענה לשאלות הבהרה מכרז פומבי אקספו בלגרד 2027 משרד החוץ 11.5.2026				#
תשובת משרד החוץ	מספר סעיף	שם הפרק / נספח	השאלה	
<ul style="list-style-type: none"> • rigging • תכנות הגייד מדגיש מפורשות : התאורה שלהם אינה חלק מהקונספט התצוגתי. 7. מעטפת / חזית המארגנים מספקים : shell structure • • קירות גבול curtain wall • • brackets מסוימים לחזיתות הקבלן הזוכה : • כל עיצוב החזית cladding • • LED • מדיה signage • • branding • façade engineering • אישורי עומסים 8. אקוסטיקה המארגנים נותנים : • מעטפת בסיס עם דרישות אקוסטיות כלליות כל טיפול אקוסטי פנימי הוא באחריות הקבלן הזוכה : • בידוד acoustic treatment • • מניעת זליגות סאונד • חדרי ציוד bass control • • acoustic doors 				