



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



תאריך 13/07/2026

לכבוד משתתפי המכרז

מכרז פומבי 21/2026 - מערכות גילוי אש ועשן מסוג טלפייר

הודעת תיקון מס' 02

- הרינו להודיעכם כי ניתן מועד נוסף להגשת שאלות הבהרה, המועד האחרון להגשת שאלות הבהרה הוא עד לתאריך 16/07/2026 שעה 12:00
- במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס'	מס' סעיף ועמוד	שאלות ותשובות
1.	עמוד 65	שאלה במכרז שבנושא ביקשתם בעמוד 65 לציין 8 אנשי שירות תוך ציוד מועד העסקה שלהם ולצרף מסמכים רלוונטיים. תשובה שאלתי, אפשר לצרף העתק עליון של תלוש משכורת? יש למלא את הטבלה המצורפת בתצהיר המנכ"ל. לעניין המסמכים הרלוונטיים, יש לצרף מסמכים רלוונטיים לסעיפים 4.1.1+4.1.2 בעמוד 65.
2.	17 17.5	שאלה מבקש לדעת מה תנאי תשלום בצורה מדויקת. במכרז אין תזכורת על הוראה התכ"מ 1.4.3 שאליה מסתמכים בתנאי תשלום תשובה התשלום יעשה בהתאם לסעיף 17.5 בעמוד 10. מצורף קישור להוראת תכ"מ 1.4.3 https://takam.mof.gov.il/document/H.1.4.3
3.	20.3-אחריות לנזק עמוד 11	שאלה נבקש להתאים את האחריות לזו שבסעיף 27 להסכם (עמוד 98) כך שבמקום המילה "בלעדית" יכתב "על פי דין". תשובה ללא שינוי
4.	20.4 עמוד 11	שאלה נבקש להתאים את האחריות לזו שבסעיף 27 להסכם (עמוד 98) כך שבמקום המילה "לבדו" יכתב "על פי דין". תשובה ללא שינוי
5.	20.5 עמוד 11	שאלה בשורה שלישית נבקש לכתוב במקום המילים "ו/או יפצה" את המילים "בכפוף להסכמת הצדדים או בכפוף לפסק דין שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריותו". תשובה ללא שינוי
6.	20 עמוד 12	שאלה נבקש להוסיף כי כל סכום בו יחויב הספק יוגבל לגובה התמורה, למעט מקרי נזק בזדון, מוות, נזקי גוף, נזקים שעילתם יחסי עבודה/ קניין רוחני/ סודיות – בהם יישא הספק במלוא הנזק. תשובה ללא שינוי
7.	12 אחריות עמוד 26	שאלה נבקש להוסיף כי הספק אמנם יתקן, אך שלא על חשבוננו, נזקים שמקורם בוונדליזם, שבר, אש, שטפון, קורוזיה ונזק הנובע מטיפול המנוגד להוראת הספק המפורשות. תשובה ללא שינוי
8.	5.2 עמוד 47	שאלה נבקש לבצע את הקיזוז בכפוף להודעה בזמן סביר מראש המאפשר היערכות תשובה מקובל
9.	8 עמוד 95	שאלה נבקש למחוק את המילים לפיהן שיקול הבכורה יהיה תכלית ההסכם. תשובה ללא שינוי
10.	27 עמוד 98	שאלה בסופו נבקש להוסיף כי כל סכום בו יחויב הספק יוגבל לגובה



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



התמורה, למעט מקרי נזק בזדון, מוות, נזקי גוף, נזקים שעילתם יחסי עבודה/ קניין רוחני/ סודיות – בהם יישא הספק במלוא הנזק.			
ללא שינוי	תשובה		
נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 5,000,000	שאלה		
גבול אחריות דולרי יהיה מקובל ובלבד שסכומו לא יפחת מהסכום השיקלי שנדרש מומר לפי שער יציג.	תשובה	1.2 עמוד 39	11.
נבקש להחליף את המילה "וונטען" במילה "ונקבע"	שאלה	1.4 עמוד 39	12.
ללא שינוי	תשובה		
נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 2,000,000	שאלה	2.2 עמוד 39	
גבול אחריות דולרי יהיה מקובל ובלבד שסכומו לא יפחת מהסכום השיקלי שנדרש מומר לפי שער יציג.	תשובה		13.
נבקש להסיר את הסעיף היות שאינו רלוונטי לאופי השירותים במכרז	שאלה	2.5 עמוד 39	14.
ללא שינוי	תשובה		
נבקש להסיר את הסעיף היות שאינו רלוונטי לאופי השירותים במכרז	שאלה	2.6 עמוד 39	15.
ללא שינוי	תשובה		
נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 1,000,000	שאלה	3.3 עמוד 40	
גבול אחריות דולרי יהיה מקובל ובלבד שסכומו לא יפחת מהסכום השיקלי שנדרש מומר לפי שער יציג.	תשובה		16.
נבקש לקבל גבול אחריות בסך \$ 1,000,000	שאלה		
גבול אחריות דולרי יהיה מקובל ובלבד שסכומו לא יפחת מהסכום השיקלי שנדרש מומר לפי שער יציג.	תשובה	4.3 עמוד 40	17.
נבקש להחליף את הספרות 60 בספרות 30	שאלה	6.2 עמוד 41	
ללא שינוי	תשובה		18.
נבקש להסיר את הדרישה להמצאת פוליסות הביטוח ולהסתפק בהמצאת אישור קיום ביטוחים כמקובל	שאלה		
הבקשה נדחית, מובהר כי ככל והפוליסות תתבקשנה הספק יהיה רשאי למחוק מהפוליסות מידע עסקי ו/או מסחרי סודי שאינו רלוונטי להתקשרות כאמור בסעיף.	תשובה	ד' עמוד 41 - 42	19.
נבקש להוסיף בסוף הסעיף את המילים "למרות האמור, מוסכם כי איחור של עד 7 ימי עסקים בהמצאת אישור קיום ביטוחים לא ייחשב הפרה יסודית של ההסכם"	שאלה	ז' עמוד 42	
מקובל כי תבוא הסיפא: "למרות האמור, מוסכם כי איחור של עד 7 ימי עסקים בהמצאת אישור קיום ביטוחים לא ייחשב הפרה יסודית של ההסכם ובלבד שהביטוחים חודשו תוך שמירה על הרצף הביטוחי וכשהם כוללים את כל התנאים הנדרשים לעיל".	תשובה		20.
נדרשת הבהרה לסעיף זה : מה כוללות פעולות מיפי וסימון ?	שאלה		
האם הכוונה לספירת התקני המערכת			21.
יש לבצע ספירה ומיפוי של כלל הערכות טלפיר במתקני שב"ס בחלוקה לפי יחידות	תשובה		
נדרשת הבהרה לסעיף זה : מערכות"מהן חדשות שאין בהם רציפות שירות על ידי הספק למערכות באותה קבוצה " ?	שאלה		22.
בכמה מערכות מסוג זה מדובר ?			
כמות המערכות בשב"ס בין 250-280 מערכות מדובר במערכות טלפיר	תשובה		
את שאלות ההבהרה , ניתן היה להגיש עד ה 2/7/2026 האם עדיין נוכל לשלוח מספר שאלות הבהרה?	שאלה		
נוסף מועד להגשת שאלות הבהרה, ניתן להגיש שאלות עד	תשובה		23.



שרות בתי הסוהר - יחידות סגן הנציב חטיבת מכרזים ורכש



לתאריך 16.7.26 עד השעה 12:00 מועד אחרון להגשת הצעות במכרז נותר ללא שינוי.			
--	--	--	--

3. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
4. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 03/08/2026 שעה 12:00.
5. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

בברכה,
צוות מכרזים
שרות בתי הסוהר