

מכרז פומבי 22-2020 שדרוג ותחזוקה של תשתיות החשמל במרכז המחשבים של משרד המשפטים עבור משרד המשפטים

שאלות ספקים ותשובות המשרד

#	מסמך	סעיף	שאלה	תשובה
1	מנהלה ומפרט	1.5.2	האם ניסיון של ספק האל-פסק שאיתו אני יתקשר מספיק לתנאי סף של אספקת 3 מערכת 100KVA מ-2017.	בהתאם לדרישה בסעיף 1.5.2 ובהתאם להגדרת ספק בסעיף 1.1 הדרישה צריכה להתקיים בספק המציע עצמו וככל והספק שייך לאשכול חברות, לצורך עמידה בדרישות המכרז, הספק רשאי להסתמך על חברת האם שלו או על חברה אחרת באשכול החברות שהוא חלק ממנו ובתנאי שיצרף מסמכים המפורטים שם.
2	מנהלה ומפרט	1.5.6	חברתנו מבקשת הבהרות לגבי הסיווג הנדרש 270 (ענף תאורה). ראו סעיף 1.5.6 בחוברת המכרז. תוספת של הסיווג הנדרש. חברתנו מבקשת לציין כי נשוא העבודות במכרז זה אינם תאורה ועיקרו של מכרז זה שדרוג תשתיות בתוך בניין המשרד ולא עבודות פיתוח לתאורת כבישים ו/או רחובות. וכן גם בדרישות הסף העסקיות שבחוברת בעמוד 6 לא נדרש ניסיון בענף התאורה כפי שציננתם במכרז. ראו כי דרישה זאת אינה עולה בקנה אחד עם חוק זכויות שוות התקנון המכרזים. לכן לכל האמור אבקש לבדוק דרישה זאת ולהתאים את אופי הסיווג לאופי העבודה.	הדרישה לסיווג 1א270 מבוטלת.
3	מנהלה ומפרט	1.5.6	מבקש לדעת האם הדרישה בסעיף ב' לעיל רק שיהיה לספק רישום 160 וקבלן מוכר ללא תלות בגודל הסווג - למשל ברשם הקבלנים יש סווג א 2-270 וברישום קבלן מוכר יש רק ענף 160 א 1-, מצרף רשיון קבלן של א 1- חברתי אשמח לדעת האם אני חוקי להשתתף עם רשיונות המצורפים.	הדרישה בסעיף 1.5.6(א) היא "המציע נדרש לצרף עבור התאגיד (המציע/קבלן משנה מטעמו) שיבצע את עבודות החשמל המבוקשות במכרז, סימוכין לכך שתאגיד זה רשום ומסווג ברשם הקבלנים בסיווג 160א2...". ולכן המציע או קבלן משנה מטעמו שיבצע את עבודות החשמל המבוקשות במכרז נדרש להיות רשום ומסווג כנדרש.

משרד המשפטים - אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

#	מסמך	סעיף	שאלה	תשובה
			מנסה להבין האם נדרש קבלן מוכר יותר מא-1, היקף ההצעה לא עובר את ההיקף של א-1	הדרישה בסעיף 1.5.6(ב) היא "המציע נדרש לצרף עבור התאגיד (המציע/קבלן משנה מטעמו) שיבצע את עבודות הבינוי המבוקשות במכרז, סימוכין לכך שתאגיד זה רשום ברשם הקבלנים כקבלן מוכר לביצוע עבודות בניה עבור הממשלה" ואין התייחסות לרמת הסיווג בהקשר זה.
4	מנהלה ומפרט	2.3	פרק כבלי חשמל בהצעת המחיר מתייחס ל-1 מטר לכל סעיף. בכדי לפשט את הליך התמחר והעבודה בהמשך, אבקש להפוך את יחידת הכמות 1 מ"א ליחידה קומפלט.	יש לתת מענה על פי מה הנדרש במסמכי המכרז. תיאור העבודה והכמויות הנדרשות מפורטים במסמכי המכרז והוצגו במסגרת סיור ספקים. הדרישה לתמחר 1 מ"א באה לתת מענה לחריגות בכמות החומר ככל ותהיינה בפועל שאז התמורה לזוכה תהיה בהתאם.
5	מנהלה ומפרט	2.3	אין התייחסות לכמות כבלים בכתב הכמויות עבור חיבור 6 לוחות משנה קיימים ללוח חדש. אבקש להוסיף סעיף עבור כבל N2XY 5X25 לחיבור לוחות המשנה.	הכבילה הנדרשת מתוארת בסעיף 2.3.4.4 ובהמשך לסיור הספקים על המציע לאמוד את המרחקים ולהגיש הצעת מחיר בהתאם.
6	מנהלה ומפרט	3.5.6	סעיף א – מיפוי חשמלי של כל מערכות המחשוב בהתאם לטבלה... אבקש להוסיף את הסעיף הנ"ל בכתב הכמויות את הסעיף הנ"ל עקב עלותו הגבוהה.	מדובר בחלק בלתי נפרד מהביצוע ויש לתמחרו בהתאם כחלק מהמחיר הכולל לעבודה בסעיף 2.3.4.4.
7	כללי	-	האם ניתן להציע פתרון טכנולוגי חליפי, תכנון פתרון של ארון מרכזי.	יש להיצמד בתמחר לתכנון המבוקש.
8	מנהלה ומפרט	2.4	האם קיימת מגבלה גיאוגרפית לאזורי הייצור של ה-UPS?	אין מגבלה כאמור. על מערכת האל-פסק לעמוד בכל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז. יודגש שהמצברים יהיו מתוצרת חברות כגון: Power Sonic, Fiamm, NorthStar או שווה ערך ליצרנים אלו. ההחלטה אם מצברים של יצרן אחר שווה ערך למצברים של היצרנים כאמור היא בלעדית של המשרד. ספק מתבקש לוודא במסגרת שלב שאלות הספקים אם המצברים שהוא מבקש להציע עונים להגדרת שווה ערך מבחינת המשרד.
9	מנהלה ומפרט	2.3.3(ב)	ארונות חשמל – האם קיימת מגבלה של ספקים מועדפים לייצור ארונות החשמל או ניתן להציע חלופות שונות.	כאמור בסעיף 2.3.3(ב) "ארון החשמל יהיה תוצרת תמחש, ריטל או שווה ערך. הקביעה אם ארון חשמל אחר שווה ערך היא בלעדית של המשרד. מציע מתבקש לוודא במסגרת שלב שאלות הספקים אם ארון חשמל שהוא מבקש לספק עונה להגדרת שווה ערך מבחינת המשרד."

משרד המשפטים - אגף טכנולוגיות דיגיטליות ומידע

#	מסמך	סעיף	שאלה	תשובה
10	כללי		האם נדרש לתת מענה במכרז למערכת כיבוי אש או הכנות למערכות כיבוי אש.	נדרשות רק הכנות למערכות כיבוי אש.
11	מנהלה ומפרט	1.5.14	האם בהסכם השירות נדרש לתת מענה גם למערכות הקיימות כולל ה-UPS של גמטרוניק.	לא נדרש מענה למערכות הקיימות.
12	מנהלה ומפרט	2.3.3.7	האם נדרש סוג/יצרן מסויים של מפסקים בארונות החשמל.	כאמור בסעיף 2.3.3.4(יב) "כל הציוד בארונות החשמל יהיה מתוצרת החברות ABB, Schneider Electric, Siemens, Muller או שווה ערך. קביעה אם ציוד שווה ערך לתוצרת החברות האמורות היא בלעדית של המשרד. ספק שמתכוון להציע ציוד מתוצרת חברה שונה מהאמורות, מתבקש לוודא במסגרת שלב שאלות הספקים אם הציוד האמור עונה להגדרת שווה ערך מבחינת המשרד. "
13	מנהלה ומפרט	2.3.2	האם נדרש יצרן מסוים של מתגים סטטיים STS, האם המתגים הסטטיים נדרשים לעמוד גם בקצר באחד "הרגליים".	לא נדרש יצרן מסוים והדרישה היא שהמתגים הסטטיים יעמדו בדרישות המפורטות במסמכי המכרז. המתגים הסטטיים (STS) יהיו מסוג שיוודע לזהות מצב קצר ביציאת המתח ובמצב של זיהוי קצר לא ימתגו בין ההזנות.
14	מנהלה ומפרט	1.5.3	נדרשת הבהרה לתמורה לשירות תחזוקה בחוזה השירות בתום תקופת האחריות של 12 חודשים.	גיליונות הצעת מחיר לתחזוקת הטובין שיסופקו הוספו לתבנית הצעת המחיר – גיליון בשם "תחזוקה (4.2)" בו יזין המציע את מחיר תחזוקת הטובין שהמשרד צפוי לרכוש וגיליון בשם "בכפופות לזמינות תקציבית (4.2)" בו המציע יזין את מחיר תחזוקת הטובין שיסופק במידה ולמשרד יהיה תקציב לטובין אלו. גיליונות אלו הושמטו בטעות ולכן על המציעים להשתמש בתבנית הצעת המחיר הנוכחית המעודכנת ולא בתבנית שפורסמה.
15	מנהלה ומפרט	2.3.3(ב)(4)	נוסח ההצהרה לאחזקת מלאי לתחזוקה שונה בין תקופת ההתקשרות לתקופת ההצהרה בנספח, נדרשת הבהרה.	אין הבדל ויובהר – תקופות ההתקשרות במכרז נחלקות לתקופת התקשרות לרכש טובין ושירותים המבוקשים במסמכי המכרז שעומדת על 12 חודשים בתוספת עד 48 חודשים נוספים כזכות ברירה השמורה למשרד ותקופת התקשרות לרכש שירות תחזוקה לתקופה של עד 102 חודשים נוספים לאחר תום 12 חודשי האחריות לטובין שסופקו. התקופה בה נדרש מלאי כאמור חופפת לתקופת ההתקשרות לרכש שירות תחזוקה.

הבהרות ושינויים יזומים

- א. בסעיף 3.3 – תכנית עבודה שורה 7 בעמודה פרק הזמן להשלמה נכתב "בדיקות קבלה T+30". צריך להיות כתוב T+45.
- בסעיף 3.3 – תכנית עבודה שורה 7 בעמודה פרק הזמן להשלמה נכתב "סגירת פערים ככל וישנם T+46". צריך להיות כתוב T+48.

להלן טבלה מתוקנת

#	פעילות	פרק זמן להשלמה (ימי עבודה)
1	הכנת תכנית עבודה מפורטת למימוש חבילת התכולה הראשונה.	T+10
2	אספקה של הטובין הכלולים בחבילת התכולה (מערכת אל-פסק, ארונות חשמל, תעלות, כבילה וכדו').	T+30
3	התקנה של הטובין.	T+32
4	בדיקות בטיחות קרינה אלקטרומגנטית.	T+40
	סגירת פערים ככל וישנם.	T+42
5	פינוי פסולת.	T+42
6	בדיקות מסירה.	T+45
7	בדיקות קבלה.	T+45
	סגירת פערים ככל וישנם.	T+48
8	הדרכה.	T+48
9	תיעוד ונהלים.	T+50

יובהר כי תכנית העבודה המבוקשת נבחנה על ידי אנשי המקצוע של המשרד ונמצא כאפשרית מבחינת לוחות הזמנים. עם זאת, נוכח המצב החרוג שמגפת הקורונה מייצרת, ככל ויידרשו שינויים בלוחות הזמנים כתוצאה מגורמים שאינם בשליטת הזוכה, המשרד יבחן אפשרות לשנות את לוחות הזמנים. יודגש שההחלטה אם גורם מסויים אינו מצוי בשליטת הזוכה היא בלעדית למשרד.

- ב. מאחר ובמסמכי המכרז בוצעו שינויים מהותיים המחייבים פרסום מסמכיו מחדש כדי לאפשר לספקים שלא השתתפו בהליך, לבחון אם ברצונם להשתתף בהליך עתה, מסמכי המכרז יפורסמו מחדש ובהתאם בוצעו שינויים בטבלה פעילויות ומועדן כלהלן.

פעילויות ומועדן

פעילות	תאריך
מועד פרסום מחדש של מסמכי המכרז	ביום 15/10/2020
מועד כנס ספקים לספקים חדשים	ביום 29/10/2020 שעה 12:00
מועד סיוור ספקים לספקים חדשים	יתואם מול כל משתתף בכנס הספקים.
מועד אחרון להעברת שאלות ובקשות הבהרה	ביום 12/11/2020
מועד אחרון להעברת תשובות המשרד	ביום 19/11/2020
מועד אחרון להגשת הצעות	ביום 26/11/2020 שעה 14:00
תוקף ההצעה	עד יום 24/04/2021

המשרד שומר לעצמו את הזכות הבלעדית לשנות את המועדים המפורטים לעיל. בכל מקרה של שינוי מועד, המועד החדש יחליף את המועד המקורי והמשרד יפרסם את השינוי בדף המכרז במרשתת.

בעקבות מצב החירום בו אנו נמצאים ייתכנו שינויי מועדים ואחרים כתוצאה מאילוצים שונים, המשרד מבקש לקבל זאת בהבנה.

שם מלא	תפקיד	חתימה וחותמת