

תאריך: 07/12/20
386-504

אל:

(עפ"י לוח תפוצה)

**הנדון: הודעה מס' 5 לקבלנים: פרויקט מרכז אנרגיה דרומי,
ביה"ח שיבא (תל-השומר)**

להלן הבהרות ותשובות בהמשך לסיור הקבלנים שנערך ב- 05/11/20, לפרויקט שבנדון:

1. לידיעת כל הקבלנים, להלן שינויים בכתב הכמויות:
 - תת פרק 01.15.01 - הוחלפו יחידות קרור בהשבת חום מלאה ליחידות מסוג משאבות חום – HEAT-PUMP
 - תת פרק 01.15.02 - בוטלו סעיפי משאבות מים חמים השבת חום ליחידות הקירור.
 - תת פרק 01.15.03 - הפיכת מחלקים לסוג מותקן בגובה – עילי מסיבות של מקום ומרווחי תחזוקה. הורדת כמויות באביזרי צנרת שיועדו למשאבות שבוטלו.
 - תת פרק 01.15.07 - לוחות חשמל ליחידות מסוג משאבות חום יכללו כוח ופיקוד למשאבה אחת ולא לשתיים. הורדת כמויות באביזרי חשמל ופיקוד למשאבות שירדו וליחידות הקירור מסוג משאבות חום.
2. תת פרק 02.12.04 בקרה ממוחשבת חדר מכונות - בוטלו כל הסעיפים, ובמקומם נכנס סעיף הקצב כללי לעבודות הבקרה וסעיף רווח קבלן ראשי על עבודות הבקרה.
3. פרק 15 מערכות מיזוג אוויר – עודכן המפרט הטכני.
4. תוכניות מעודכנות עלו לאתר ה"רמדור" בהמשך. הודעה על כך תצא בנפרד.
5. תאריך הגשה נותר כפי שהיה - עד ליום שני, ה- 21.12.20. בשעה 11:00.
6. מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. עלות כל האמור במסמך זה כלולה במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות של הצעת הקבלן. על הקבלן לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתו.

תאריך _____

חתימה וחותמת הקבלן _____