

תאריך: 13/12/20
386-507

אל:

(עפ"י לוח תפוצה)

**הנדון: הודעה מס' 8 לקבלנים: פרויקט מרכז אנרגיה דרומי,
ביה"ח שיבא (תל-השומר)**

להלן הבהרות ותשובות בהמשך לסיור הקבלנים שנערך ב- 05/11/20, לפרויקט שבנדון:

1. לשאלת אחד הקבלנים. לאחר בדיקה מול ביה"ח, ההחלטה בנוגע לעניין מפרט טכני צ'לרים כדקלמן: יחידות הקירור יהיו בהשבת חום מלאה, לכן יהיה יצרן "טריין" או "יורק" לפי היכולת. במידה ואין ברירה יתקבל גם מחליף חום פלטות. לא ניתן להפסיד 40% מהחום השיורי.

לגבי שתי יחידות קירור / חימום משאבות חום שהוחלפו, ניתן לקבל יחידות מ-3 היצרנים שהוגדרו, כולל "קרייר"
2. מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. עלות כל האמור במסמך זה כלולה במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות של הצעת הקבלן. על הקבלן לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתו.

תאריך _____

חתימה וחותמת הקבלן _____