



- בלמ"ס -

מינהל תמיכה לוגיסטית

תאריך 03/01/2021

לכבוד משתתפי המכרז

מכרז פומבי מס' 30/2020 - אספקה התקנה ותחזוקת מאווררים לחצרות טיול
במתקני שב"ס

הודעת תיקון מס' 1

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס'	מס' סעיף ועמוד	שאלות ותשובות
		<p>שאלה</p> <p>בסעיף זה ישנה דרישה על המציע להיות קבלן רשום לעבודות הנדסה בסיווג ב. אינני מבין מדוע דרישה זו רלוונטית למכרז זה. למיטב הבנתי סיווג זה מדבר על עבודות בנייה ומיזוג אוויר עד 10 מיליון שח. התקנת מאווררים הינה עבודה "קטנה", בעשרות אלפי שקלים ליחידה, היא מתבצעת על ידי חשמלאי מוסמך, ועם סיום ההתקנה מנופק אישור קונסטרוקטור שמאשר את ההתקנה במקום. ביצענו התקנה של אלפי יחידות על ידי חשמלאים מוסמכים וקבלני משנה, ומתוכן מאות יחידות במשרד הביטחון, במשרדי ממשלה, ובמבני ציבור ומעולם לא נדרשנו לספק סיווג זה. אשמח להתייחסותכם לנושא ולהסבר מדוע סיווג זה רלוונטי</p>
1.	עמוד 12 סעיף 2	<p>תינתן אפשרות להציג אישור קבלן רשום לעבודות הנדסה בסיווג א' 1 של המציע או/ו קבלן משנה מטעם המציע.</p> <p><u>הנוסח הכתוב בסעיף 2 בעמוד 12 במכרז לאחר שינוי:</u></p> <p>1.1 המציע או/ו הקבלן משנה מטעמו, הינו קבלן רשום בפנקס הקבלנים על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט – , 1969, ענף 170 ב', (מתקני מיזוג אוויר וקירור) בסיווג של לפחות ב' 1 והינו מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות בסיווג זה.</p> <p>להוכחת תנאי זה יצרף המציע או הקבלן משנה <u>מטעמו</u>:</p> <p>א. העתק אישור מרשם הקבלנים- משרד הבינוי והשיכון המעיד על סיווג הקבלן.</p> <p>ב. העתק תעודת רישום מטעם הוועדה הבין משרדית למסירת עבודות לקבלנים במנהלת רישום קבלנים מוכרים, המעיד כי המציע מוכר לביצוע עבודות ממשלתיות בסיווג זה.</p>

<p>ביצעתי מספר פרויקטים בשירות בתי הסוהר בשנים האחרונות של התקנת מאווררים. על מנת להתגבר על דגשי הבטיחות המחמירים של השב"ס הדרישה הראשונה עבור חצרות הטיול הייתה להתקין מאוורר עם כלוב(רשת) כדי למנוע ונדליזם מצד האסירים. באילון לדוגמא במעבר הותקנו מאווררים עם כלוב, מכיוון שפיזית ניתן עם מקל לפגוע במאוורר, ואם הוא לא יהיה מוגן בכלוב, המאוורר יכול לצאת מפעולה לזמן ארוך וגם עלויות התיקון יכולות להיות גבוהות. לא מצאתי בכתב הכמויות דרישה לדגם מסוג זה, ובהינתן שזה הדגם העיקרי שהשב"ס מייעד לחצרות הטיולים אשמח לקבל התייחסות</p>	<p>שאלה</p>	<p>עמוד 62</p>	<p>.2</p>
<p>המחיר המוצע לרכש והתקנה לכל סוגי המאווררים המופיעים במכרז יכלול כלוב רשת או לחילופין רשת מתכת מגולוונת מתחת למאוורר בצפיפות מקסימלית של 5 ס"מ המכסה את כל המאוורר מצידו התחתון בתוספת שוליים של מטר נוסף. הרשת תאושר על ידי קונסטרוקטור על חשבון המציע הזוכה.</p>	<p>תשובה</p>		

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
3. **המועד האחרון להגשת הצעות נדחה עד לתאריך 18/01/2021 שעה 12:00.**
4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

**בברכה,
צוות מכרזים
שירות בתי הסוהר**