



02.02.21

לכבוד :

כלל המציעים :

מכרז פומבי מוגבל מס' 202998 קירוי פטיוס ומרפסת
בבניין שיקום קומה 3, המטולוגיה ילדים שלב ב' –
תשובות לשאלות הבהרה

מס"ד	נספח	מספר הסעיף	השאלה	תשובת מרת"א
1	נספח ד' להסכם	-	בכתב הכמויות לא מופיע תמחור - פירוק ופינוי פרגולות עץ במרפסת מערבית.	מצ"ב כתב הכמויות לוח מחירים (נספח ד' להסכם) מעודכן. <u>המציעים מתבקשים</u> <u>להגיש הצעתם ע"ג כתב</u> <u>הכמויות לוח מחירים</u> <u>(נספח ד' להסכם)</u> <u>המעודכן.</u>
2	כללי	-	במהלך הסיור לא ניתן התייחסות למצב הגגות במעטפת אזור פטיו צפוני מזרחי ופטיו צפוני מערבי על מנת לעבוד בפטיו יש לדרוך אדם/ציוד באזורים אילו, האם נדרש חיזוק/התאמה/כניסה מבפנים, אודה להבהרה! משקל מותר?	אין להעמיס משקלים על הגג מפח מסביב לפטיוס. ניתן ששני אנשים יעמדו במקביל על הגג מפח במסגרת עבודתם.
3	כללי	-	התייחסות לפינוי פסולת קלה דרך מדרגות ישנות.	ניתן לפנות פסולת קלה דרך חדרי המדרגות, לפי תאום מראש עם המפקח.
4	נספח א'	10	בחוברת המכרז סעיף 10 - זמן ביצוע הפרויקט מוגדר - 3 חודשים, הארכת זמן ביצוע עי המזמין בלבד, על פניו נראה כי תהליך העבודה, דוח סקר סיכונים, הכנת פרטי ביצוע תכניות פרטים, הזמנת חומר, זמן גיליון במפעלים והרכבה פלדה ואלומיניום לסוגיו. ידרשו זמן ראלי גדול יותר לביצוע. (במיוחד בתקופה זו!) האם ניתן להגדיר תקופת ביצוע	לא מאושרת תוספת זמן ביצוע. הסעיף יוותר ללא שינוי.

	4 חודשים עם אופציה להוספת חודש נוסף			
5	תכנית קונסטרוקציית עזר לתקרה ולמערכות	ק-2	מה גובה התקרה מהרצפה נטו	תשובה לשאלות 5-7 : קונסטרוקציה עזר לתקרה ומערכות היא כ-70 ס"מ מעל התקרה האקוסטית. לצורך חישוב כמויות להגשת המכרז, יש לקחת בחשבון שאורך התליות הוא כ-4 מ"א.
6	תכנית קונסטרוקציית עזר לתקרה ולמערכות	ק-2	לאיזה גובה יורדים (רגליות מפרופיל 40/40) התליות של הפטות	
7	תכנית קונסטרוקציית עזר לתקרה ולמערכות	ק-2	מבקשים לקבל חתך המראה כל האלמנטים מהתקרה ועד הרצפה כולל מידות וגבהים	
8	תכנית קירוי קל למרפסת קומה 3	ק-1	מה מידות המרפסת, אורך ורוחב ?	מצ"ב תוכנית המרפסת.

בכבוד רב,

יורם הלוי

מנהל יחידת מכרזים