

מענה לשאלות הבהרה - מכרז פומבי מס' 18/21 - אספקת שירותי אחזקת מבנים אתרי מערכת בתי המשפט				
מס'ד	עמוד	סעיף	שאלה	תשובות
1	2	1.3	דחיית מועד הגשה – מועד ההגשה שנקבע אינו מספיק לצורך הכנת הצעת המחיר למכרז זה נבקשכם לדחות את מועד ההגשה בהתאם	לא מאושר
2	4	1.5	במושב לבנס המציעים נבקש אנשי קשר לתיאום סיוורים נוספים בכל בתי המשפט	ירושלים חיים 0506255046 חיפה דני 0506256415 דרום אלי 0506256722 מרכז ירון 0506256008 צפון דובי 0506255213 ת"א איגור 0506255589
3	8	2.1.7.3	האם כמות השעות המוגדרות בסעיף זה הם ברמה שנתית או חודשית? האם עליו לתמחר שעות אלו בתוך ימי העבודה או במחיר למ"ר נא הבהרתכם?	כמות שעות שנתית והתמחרור יהיה במחיר למ"ר
4	10	2.1.14	ליווי לקבלני שירות- נבקש לקבל אומדן לכמות שעות הליוויים הנדרשים בחלוקה לכל אתר ברמה שנתית וחודשית	ליווי קבלני שירות מתבצע במהלך שעות העבודה בלבד מצוות הליבה כמות השעות זניחה
5	27	2.2.1.13.17.1	נבקש לקבל מועדים מדויקים לשיפוץ בתל אביב ומה כמות העובדים ומקצועם שתופחת	שיפוץ מתוכנן לסוף שנת 2022, בהתאם להתקדמות השיפוץ ויחלט על סוגי המקצועות שיגרעו לכן לא ניתן לתת מידע זה בשלב הזה
6	27	2.2.1.13.17.2	קצרין וצפת מה המועד המתוכנן לגרירת העובדים וכמה עובדים יופחתו ובאיזה מקצועות?	לא מתוכנן לגרוע עובדים מצוות הליבה צפי מעבר באמצע שנת 2022
7	28	2.2.1.14.2.2	רכבים – מבקש לקבל פירוט לגבי כמות וסוג הרכבים הנדרשים בכל מחוז?	רשום במכרז
8	28	2.2.1.14.2.2	רכבים- בסעיף כתוב שבשום הסדר כלי הרכב לא יכלל בשכרו של איש האחזקה מטעם הספק" כל עובד שמוצמד לו רכב יש לוקוף משכרו שווי רכב נא הבהרתכם	הרכב הינו רכב שרות הוא לא יוצמד לעובד אלא יישמש את צוות הכוונות בשעות שאחרי העבודה
9	13	2.2.1.1.7	בסעיף זה מוגדר שמערכות כיבוי במים הינם על חשבון הספק ובסעיף 2.2.1.2 עמוד 14 בנספח הכללי מוגדר שמערכות אלו לא באחריות הקבלן אלא על חשבון המזמין נא הבהרתכם?	כיבוי במים באחריות קבלן האחזקה
10	20	2.2.1.12.10	מצוין שכפול של 100 מפתחות בשנה למה הכמות מתייחסת למחוז/בית משפט נא הבהרתכם	למחוז
11	14	2.2.1.4.1.1	שעות עבודה- מוגדר בסעיף שעות עבודה בימים א-ה 7-16 על פי חוק שעות העבודה סה"כ שעות עבודה בחדש לא יעלו על ש 182 שעות, נא הבהרתכם	יש לקחת בחשבון חצי שעה נוספת ביום
12	16	2.2.1.7	בדיקת אינטגרציה- במסגרת הבדיקה קיימות מערכות שלא באחריות הקבלן כמפורט בסעיף 2.2.1.2 בעמוד 14 כיצד ניתן לתאם מול חברות אלו? ומי משלם את עלות הבדיקות למערכות אלו?	התאום יבוצע באמצעות מנהל תחום הביטוי במחוז עלויות ישולמו ע"י קבלן האחזקה
13	37	3.2.3	בסיוור נמסר לנו שהעובדים שניצגו בהצעה אינם מיועדים לעבוד בבתי המשפט אלא מוצגים לצורך הצגת יכולת וניסיון של המציע בלבד נא אישורכם	טענה זו אינה מקובלת, יש להצמד לאמור במכרז.
14	50	5	ביטוח שבר מכני- על מנת לתמחר את עלות הביטוח הנדרש עליכם להעביר לנו את ערכי הכינון של המערכות וסוגם, גיל המערכות בחלוקה של כל מחוז בנפרד	לא נדרש לבטח את המערכות שאינן בתחום אחרייתכם (מעליות, מתקני מים, וכו')
15	21	נספח יז דודי חסקה	מה הנתונים הטכניים של דודי חסקה בטבלה	לא קיים דוד חסקה בבאר שבע
16	21	נספח יז -מעליות נוסעים	בנספח א בסעיף 2.2.1.2 עמוד 14 מצוין שמערכות אלו אינם באחריות הקבלן נא הבהרתכם מי משלם את עלות בודק המוסמך למעליות בכל האתרים	בדיקות הבטיחות משולמות ע"י הבי"ה
17	21	נספח יז -מתקני מים קרים	בנספח א בסעיף 2.2.1.2 עמוד 14 מצוין שמערכות אלו אינם באחריות הקבלן נא הבהרתכם	אינן באחריות קבלן האחזקה רק איתור תקלות במידת האפשר
18	27	נספח יז חלונות-	מה כמות החלונות בנוסף בהערות מצוין שיש לבצע ניקוי בסנפלינג האם על חשבון קבלן האחזקה?	כשנויים חלונות. ניקיון החלונות באמצעות קבלן הניקיון.
19	27	נספח יז ריצופים מסוגים שונים	מה שטח הריצוף בטבלה זו?	אפוקסי - 2500, ריצוף- 1000
20	27	מטבח וקפטיריה	האם הקבלן אחראי לצידוד בקפיטריה אם כן נא לפרט רשימת תכולה?	לא באחריות קבלן האחזקה
21	27	תקרות אקוסטיות, שטיחים, ריהוט קבוע וריהוט נייד, קירות מסך	לכל הרכיבים המצויינים לא פורט כמויות וסוגים נא השלמתכם?	תקרה אקוסטית עץ 2800 מ"ר, קירות מסך 300 מ"ר, ספסלים כ - 80
22	28	דלתות	מה כמות הדלתות	כ-100
23	28	תאורה 1	מה כמות גופי התאורה	כ-800
24	29	מתקני מים	בסעיף 2.2.1.2 עמוד 14 בנספח הכללי מוגדר שמערכות אלו לא באחריות הקבלן אלא על חשבון המזמין נא הבהרתכם?	לא באחריות קבלן האחזקה
25	33	ריהוט קבוע וריהוט נייד	לכל הרכיבים המצויינים לא פורט כמויות וסוגים נא השלמתכם?	לא רלוונטי למעט תיקונים
26	33	מערכות גילוי אש ועשן, כיבוי במים, מערכת כריזה ועמדות כיבוי אש	בסעיף 2.2.1.2 עמוד 14 בנספח הכללי מוגדר שמערכות אלו לא באחריות הקבלן אלא על חשבון המזמין נא הבהרתכם?	מערכות כיבוי במים באחריות קבלן האחזקה באמור במכרז שאר המערכות הרשומות בשאלה אינן באחריות קבלן האחזקה
27	33	אינטרקום	מה הדגם של המערכת?	לא באחריות קבלן האחזקה
28	78	פרק יג	בפרק זה מוגדר שעליו לשאת בעלות של אחוז מסויים משטחים אלו, ואין את הנתונים המלאים של גודל השטחים בכל סעיף לא נוכל לתמחר את עלות הפרק. נא להעביר את הנתונים המלאים של השטחים שביקשתם במלואם	ניקוי בקיטור ואיטום עד 10% הוא 2200 מ"ר ניקוי קיטור שטחי ריצוף באבן טבעית הוא כ 500 מ"ר החלפת שטיחים בשטח 12% הוא כ 350 מ"ר ליטוש ואיטום ריצוף פנים בקרמיקה אבן ושיש בחיקף של 55 הוא כ 500 מ"ר תיקוני בטון ברצפת חניון שופטים בחיקף 10% הוא כ 150 מ"ר החלפת תקרות אקוסטיות בשטח של 4% הוא כ 250 מ"ר ליטוש וצביעת רכיבי ריהוט וחיפויי קירות פנים בלכה הוא כ 50 כסאות וספסלי עץ+100 מ"ר חיפוי קירות
29	87	חלונות חיצוניים	מה כמות החלונות	כ-80
30	87	ריצוף מרפסות, ריצוף פנימי 2, ריצוף מרתף, שטיחים	לכל הרכיבים המצויינים לא פורט כמויות וסוגים נא השלמתכם?	כ-89
31	87	ריהוט נייד	לכל הרכיבים המצויינים לא פורט כמויות וסוגים נא השלמתכם?	כ-50
32	88	דלתות	מה כמות החלונות	כ-480
33	88	תאורה 1 לשכות שופטים	מה כמות הגופים	כ-200
34	88	תאורה 2 ניאון	מה כמות הגופים	כ-120
35	88	מערכות גילוי אש ועשן, כיבוי במים, מערכת כריזה ועמדות כיבוי אש	בסעיף 2.2.1.2 עמוד 14 בנספח הכללי מוגדר שמערכות אלו לא באחריות הקבלן אלא על חשבון המזמין נא הבהרתכם?	רק מערכת כיבוי במים באחריות קבלן האחזקה
36	88	תאורה אולמות חדשים T5 פארבלים	מה כמות הגופים	כ-900
37	90	חלונות חיצוניים	מה כמות החלונות	כ-70
38	90	ריצוף פנימי טראצו	מה שטח הריצוף בטבלה זו?	כ-1,200 מ"ר
39	90	שטיחים ריהוט נייד ודלתות	לכל הרכיבים המצויינים לא פורט כמויות וסוגים נא השלמתכם?	כ-10 דלתות
40	91	דלתות חירום	לכל הרכיבים המצויינים לא פורט כמויות וסוגים נא השלמתכם?	דלתות חירום 4
41	91	תאורת 2 וחירום	לכל הרכיבים המצויינים לא פורט כמויות וסוגים נא השלמתכם?	לד 3 ווט 150

42	93	חלונות חיצוניים צלונים, שטח תקרה, שטח תקרות מינרליות! ושטח השטיחים?	לכל הרכיבים המצויינים לא פורט כמויות וסוגים נא השלמתכם:	בהתאם לרשום בנספח י"ז
43	94	דלתות, תאורה מסוג 1, תאורות חירום	לכל הרכיבים המצויינים לא פורט כמויות וסוגים נא השלמתכם:	בהתאם לרשום בנספח י"ז
44	94	נספח יז	מערכות ומקוללים לא מצויין דגם וכמות, וגורילים להספקת אויר לא מצויים כמות ודגם	ריצוף 3500, חלונות 70, 40 צילונים
45	95	נספח יז	ציוד חשמלי – נא להעביר פירוט וכמויות קיימים מכל ציוד (מגשרות מכונ צילום ומקררים) בריכה לאגירת מים – אין פירוט של גודל	לא רלוונטי
46	98	נספח יז	בטבלה חסרים כמויות של מ"ר ריצוף, ציפוי חוץ למבנה, כמות חלונות חיצוניים ופנימיים, תאורה ריתוף פנימי כמה מ"ר, וילונות:	קרמיקה- 1200 מ"ר, טרצו- 300 מ"ר, אין שטיחים, חלונות 60
47	99	נספח יז	בטבלה חסרים כמויות של דלתות, שטח תקרות אקוסטיות, כמות תאורה מסוג 1 : כמות תאורה חירום ושילוט יציאה	דלת חירום 1, גופי 402 T5
48	102	נספח יז	בטבלה חסרים כמויות של הנושאים הבאים : סורים, חלונות פנימיים, מ"ר ריצוף, מ"ר חיפוי קרימיקה, מ"ר שטיחים מקיר לקיר, ריהוט קבוע כמות וחלוקה לסוגים, ריהוט נייד כמות וחלוקה לסוגים	הרובות 1500, רמלה 3300, נתינה 4300, כפר סבא 1350, פ"ת 1548
49	103	נספח יז	בטבלה חסרים כמויות של הנושאים הבאים : דלתות חירום כמות, תאורה כמות וחלוקה לסוגים	דלת חירום 1, גופי 402 T5
50	103	נספח יז	מערכת גילוי אש ועשן ומערכת כיבוי מתאים- נכתה על ידכם בנספח הכללי שאינם באחרותו נא הבהרתכם	מערכת גילוי אש לא באחריות קבלן האחזקה מערכת מתאים כן
51	104	נספח יז	כריזה ואינטרקום נכתב על ידכם בנספח הכללי שאינם באחרותו נא הבהרתכם	לא באחריות קבלן האחזקה
52	115	פרק יג	שעליו לשאת בעלות של אחוז מסויים משטחים אלו , ואין את הנתונים המלאים של גודל השטחים בכל סעיף לא נוכל לתמחר את עלות הפרק . נא להעביר את הנתונים המלאים של השטחים שביקשתם במלואם	נתונים עדכנו מצ"ב טבלה מעודכנת
53	126	6 גיטון	בסיוור נמסר שרק בירושלים הגיטון נכלל במכרו האם הגיטון המצויין באחרותו ? אם כן נא לשלוח פירוט	מפרט הגיטון מופיע במכרז
54	128	35	שנאים מ"ג נבקש לקבל דגם השנאים וחרה ימירנית וקבחן מספק שירות כיום:	כל חברת שונתנת שירות, TESAR, TRS1600 KVA, גופי 402 T5, למערכת מתח גבוה יכולה לתת שירות לשנאים הנ"ל
55	129	40	UPS- מי החברה היצרנית דגם: ומי קבלן מספק שירות כיוון?	מאטרוניק יצרן ונותן שירות
56	129	41	גנרטורים מי החברה היצרנית דגם: ומי קבלן מספק שירות כיוון?	כל חברת שונתנת שירות, KOHLER 800ROZD-4, לגנרטורים יכולה לתת שירות
57	129	45-46	נא להשלים כמות וחלוקה לסוגים	בבניין ישנם כ-11,000 גופי תאורה רובם בטכנולוגיית לד. מתוכם כ-100 גופי תאורה חוץ מחוץ למבנה.
58	130	63,65	צויין על ידכם שמערכות אלו לא באחריותו נא הבהרתכם	מאגרי המים לכיבוי יתוחזקו יל יד הקבלן הזוכה. חדר קירור במטבח יתוחזק על ידי קבלן אחזקה שיוזכר במכרז הזה. יתר ציוד המטבח יתוחזק על ידי מפעיל המסעדה. כל האמור בתשובה זו הינו באחריות הזוכה במכרז.
59	130	68	מערכת בקרה אינסיטבאס – בחערות ציינתם שיתוחזק על ידי המומין בניגוד לכתב בנספח הכללי נא הבהרתכם	אכן מערכות בקרת מבנה ואינסיטבס יתוחזקו על ידי קבלן אחזקה שיוזכר במכרז הזה
60	131	72-71	צויין על ידכם שמערכות אלו לא באחריותו נא הבהרתכם	אלה חלק ממעי כיבוי אש במים שתתוחזק על ידי הקבלן שיוזכר במכרז הזה.
61	131	79	בסיוור נמסר שרק בירושלים הגיטון נכלל במכרו האם הגיטון המצויין באחרותו ? אם כן נא לשלוח פירוט	עבודות אחזקת גיטון לא באחריות קבלן, אחזקת מערכות השקיה - כן
62	131-132	81-86 מעליות	צויין על ידכם שמערכות אלו לא באחריות הקבלן	המעליות לא באחריות הקבלן, אבל נושא חילוף ממעליות בשעות הפעילות - כן
63	134		אולמות משפט מה גודל השטיח? ריצוף אזור ציבורי מה גודלו? חלונות אלומיניון מה הכמות?	בבימ"ש עכו ישנו כ- 40 מ"ר של ריצוף שטיח, כ-100 מ"ר ריצוף טראצו, כל היתר ריצוף קרמיקה או גרנית פורסלן. אין בדינו פירוט של חלונות אלומיניום, על הקבלן לבצע הערכה משלו.
64	134		גיטון – נאמר לנו שלא באחריותו? נא הבהרתכם מערכת השקיה מה הנתוני שלה (מחשב, אורך צנרת וכו)	מערכת השקיה אינה ממוחשבת, שטח הגיטון כ-700 מ"ר לרבות מדשאה בחלק צפון מזרחית של המגרש המבנה וערוגות גיטון המפורזות סביב המבנה ובחניון הסגל. כל האמור בתשובה זו באחריות הזוכה.
65	134	כיבוי אש אוט במים	צויין על ידכם שמערכות אלו לא באחריות הקבלן	אחזקת מערכות אוטומטיות לכיבוי אש במים זו חלק מנושאי המכרז והמערכות הנ"ל יתוחזקו יל ידי קבלני אחזקה שיוזכר במכרזה הזה.
66	134	גנרטור חירום	נא לציין הספק דגם וחברה מספקת שירות כיום	קטרפילר 210KVA, כל חברת גנרטורים יכולה לתת שירות
67	134	מעליות	צויין על ידכם שמערכות אלו לא באחריות הקבלן ? נא הבהרתכם מי נושא בעלות בודק מוסמן למעליות?	בדיקות בודק מוסמן תקפותיות יבוצע על ידי הנהלת בתי המשפט
68	184	פרק יג	בפרק זה מוגדר שעליו לשאת בעלות של אחוז מסויים משטחים אלו , ואין את הנתונים המלאים של גודל השטחים בכל סעיף לא נוכל לתמחר את עלות הפרק . נא להעביר את הנתונים המלאים של השטחים שביקשתם במלואם	כל הנתונים מפעים בפירוט המבנה.
69	189	גיטון	גיטון – נאמר לנו שלא באחריותו? נא הבהרתכם	לא באחריות קבלן האחזקה
70	202	שטחי גיטון	גיטון – נאמר לנו שלא באחריותו? נא הבהרתכם	לא באחריות קבלן האחזקה
71	205	שנאי מ"ג	אבקש לקבל את המפרט הטכני של השנאים ומי הקבלן שמספק שירות כיום	התשובה בעמוד 205 בנספח נתונים יחודיים. נופח י"ז
72	205	גנרטור דיזל	אבקש לקבל את המפרט הטכני מה דגם ומי מספק שירות כיום	התשובה בעמוד 205 בנספח נתונים יחודיים. נופח י"ז
73	222	כיבוי אש אוטמטי ספרניקלרים	צויין על ידכם שמערכות אלו לא באחרותו נא הבהרתכם	באחריות קבלן האחזקה
74	223	כיבוי אש אוטמטי חניון, ספרניקלרים, מטפים	נאמר לנו שלא באחריותו? נא הבהרתכם	כיבוי במים באחריות קבלן האחזקה
75	225	סעיף 14 מערכת גילוי אש	נאמר לנו שלא באחריותו? נא הבהרתכם	לא באחריות קבלן האחזקה
76	226	סעיף 17 כריזה	צוין על ידכם בסעיף 2.2.1.2 עמוד 14 בנספח הכללי שמערכות אלו לא באחריות הקבלן נא הבהרתכם	לא באחריות קבלן האחזקה
77	226	דלתות, ריעות ביטומניות, ריצפה צפה, פיוסי	נא להשלים כמות וחלוקה לסוגים	ראה נספח י"ז
78	227	שטיחים מבנה 2	נא להשלים כמות וחלוקה לסוגים	ראה נספח י"ז
79	227	שערים, וילונות מבנה 2	נא להשלים כמות וחלוקה לסוגים	ראה נספח י"ז
80	228	דלתות מבנה 2	נא להשלים כמות וחלוקה לסוגים	ראה נספח י"ז
81	228	תאורה מבנה 2	נא להשלים כמות וחלוקה לסוגים	ראה נספח י"ז

82	229	רצפה צפה, יריעות בטמוניות, תקרות אקוסטיות, וילונות דקורטיבים	נא להשלים כמות וחלוקה לסוגים	ראה נספח י"ז
83	230	דלתות	נא להשלים כמות וחלוקה לסוגים	ראה נספח י"ז
84	230	תאורה פלורסנטית	נא להשלים כמות וחלוקה לסוגים	ראה נספח י"ז
85	231	רצפה צפה, יריעוצ בטמוניות, תקרות אקוסטיות, וילונות דקורטיבים	נא להשלים כמות וחלוקה לסוגים	ראה נספח י"ז
86	231	דלתות	נא להשלים כמות וחלוקה לסוגים	ראה נספח י"ז
87	232	תאורה פלורסנטית	נא להשלים כמות וחלוקה לסוגים	ראה נספח י"ז
88	233	רצפה צפה, יריעוצ בטמוניות, תקרות אקוסטיות, וילונות דקורטיבים	נא להשלים כמות וחלוקה לסוגים	ראה נספח י"ז
89	233	דלתות	נא להשלים כמות וחלוקה לסוגים	ראה נספח י"ז
90	242	פרק יג	בפרק זה מוגדר שעליו לשאת בעלות של אחוז מסויים משטחים אלו, ואין את הנתונים המלאים של גודל השטחים בכל סעיף לא נוכל לתמחר את עלות הפרק נא להעביר את הנתונים המלאים של השטחים שביקשתם במלואם	ניקוי בקטירור ואיטום עד 10% הוא 2200 מ"ר ניקוי קיטור שטחי ריצוף באבן טבעית הוא כ 500 מ"ר החלפת שטחים בשטח 12% הוא כ 350 מ"ר ליטוש ואיטום ריצוף פנים בקרמיקה אבן ושיש בהיקף של 55 הוא 5000 מ"ר תיקוני בטון ברצפת חניון שופטים בהיקף 10% הוא כ 150 מ"ר החלפת תקרות אקוסטיות בשטח של 4% הוא כ 250 מ"ר ליטוש וצביעת רכיבי ריהוט וחיפוי קירות פנים בבלה הוא כ 50 כסאות וספסלי עץ+ 100 מ"ר חיפוי קירות
91	296	סעיף 25 ארגז כיבוי אש מתקני מים	צוין על ידכם בסעיף 2.2.1.2 עמוד 14 בנספח הכללי שמערכות אלו לא באחריות הקבלן נא הבהרתכם	לא באחריות קבלן האחזקה
92	296	סעיף 1 מתקני מים וסעיף 3 כיבוי אש	צוין על ידכם בסעיף 2.2.1.2 עמוד 14 בנספח הכללי שמערכות אלו לא באחריות הקבלן נא הבהרתכם	לא באחריות קבלן האחזקה
93	297	סעיף 25 גנרטור	צוין על ידכם בסעיף 2.2.1.2 עמוד 14 בנספח הכללי שמערכות אלו לא באחריות הקבלן נא הבהרתכם	לא באחריות קבלן האחזקה
94	298	סעיף 7 מערכת אדוקה ואש וסעיף 14 מתקני מים	אבקש לקבל את המפרט הטכני מה דגם ומי מספק שירות כיום	שרות ע"י 300 KVA CTR
95	300	פרק יג	צוין על ידכם בסעיף 2.2.1.2 עמוד 14 בנספח הכללי שמערכות אלו לא באחריות הקבלן נא הבהרתכם	ראה נספח י"ז
96	303	חניה	מה גודל החניה כמה חניות? מה כמות החלונות וסוגם בהערות רשומת ניקוי בסנפלינג האם על באחריות קבלן האחזקה?	אין חניון בתל אביב שלום
97	325	חלונות חיצוניים	מה הכמות והדגמים?	כמות החלונות כ-3000 קבלן האחזקה לא מבצע סנפלינג ניקיון
98	325	צלוניים	מה הכמות והדגמים?	ווילונות ורטיקליים בערך 190 יחידות, וצציאנים 220 יחידות סדר גודל
99	325	ריצוף לובי, פינימי 1 ריצוף פינימי 2	מה שטחי הריצוף בסעיפים אלו?	מ"ר 5,000
100	326	תקרה אקוסטית, שטיחים, קירות מסך, ריהוט נייד, דלתות, חצר פינימית	מה הכמות והשטח?	מה הכמות והשטחים? שטיחים כ-400 מ"ר, ריהוט נייד - לכל אולם כיסאות שופט + קלדניות + 2 עורכי שין + כיסא בלשכה - כיסא עזמיש, שולחנות וארונות 1 יח' כפול 109 אולמות 90-10 לשכות, ספסלי המתנה וספסלים באולמות בממוצע 8 יח', דלת לכל אולם + דלת לשכה + דלתות מעבר
101	327	תאורת חירום	מה הכמות והדגמים?	בערך 70 גו'ית + שלטי הכוונה/ציאה במגדלים
102	327	תאורה 1	מה הכמות והדגמים?	התאורה מסוגים שונים - פלורסנטים, לדים, PL, בכמות הנדרשת להארת השטח המטופל ניתן לערוך סיוור להתרשמות והערות כמויות.
103	327	משאבת דיזל כיבוי אש	צוין על ידכם בסעיף 2.2.1.2 עמוד 14 בנספח הכללי שמערכות אלו לא באחריות הקבלן נא הבהרתכם	בימי"ש השלום ת"א המערכת באחריות המזמין למעט המשאבת דיזל להגברה בטיפול האחזקה
104	327	מערכת גילוי עשן, רכזת גילוי אש, מערכת כיבוי, מערכת כריזה	צוין על ידכם בסעיף 2.2.1.2 עמוד 14 בנספח הכללי שמערכות אלו לא באחריות הקבלן נא הבהרתכם	באחריות המזמין למעט ליווי ספק השרות בביקורות תקופתיות וטיפול בתקלות/ליקויים
105	327	מערכת אינטרקום	מה המפרט הטכני?	מערכת אינטרקום המרכזית באחריות הביטחון (המזמין), אינטרקום פינימיים מקומיים ועצמאיים ללא חיבור לכלל המערכת באחריות קבלן אחזקה כ-10 יח'.
106	327	מערכת בדיקה בטחון, עמודות כיבוי אש במים ובגז	צוין על ידכם בסעיף 2.2.1.2 עמוד 14 בנספח הכללי שמערכות אלו לא באחריות הקבלן נא הבהרתכם	בימי"ש השלום ת"א המערכת באחריות המזמין למעט ליווי ספק השרות בביקורות תקופתיות וטיפול בתקלות/ליקויים
107	328	מגדלי קירור	מה הכמות והגודל?	מגדלי קירור עבור ציילרים של 150 ט"ק כל אחד, המגדלים 2 מהקמת המבנה מעל 60 שנות עבודה. ניתן לערוך סיוור להתרשמות
108	328	מערכת בול טכנוק	מה המפרט הטכני?	לא קיים
109	328	דודי הסקה	מה המפרט הטכני?	דודי הסקת מים לחימום חברת " ואין סי טיי" שנת יצור 2 תפוקה 450,000 ק"ל"ש כל אחד (ארבע מאות חמישים 1989)אלף ק"ל"ש
110	328	מעליות	מי נושא בעלות בודק מוסמך למעליות?	באחריות המזמין למעט ליווי טכנאים ע"י האחזקה
111	328	מתקני מים קרים	צוין על ידכם בסעיף 2.2.1.2 עמוד 13 בנספח הכללי שמערכות אלו לא באחריות הקבלן נא הבהרתכם	באחריות המזמין למעט ליווי הטכנאים
112	328	מגרסות	מה המפרט הטכני?	בדיקה וניקוי סכינים
113	354	פרק יג	בפרק זה מוגדר שעליו לשאת בעלות של אחוז מסויים משטחים אלו, ואין את הנתונים המלאים של גודל השטחים בכל סעיף לא נוכל לתמחר את עלות הפרק נא להעביר את הנתונים המלאים של השטחים שביקשתם במלואם	ראה במפרט ובסעיפים מעלה, בנוסף, חיפוי קירות עץ במבנה הפנימי 880 מ"ר באולמות ומעברים/שטחים ציבוריים. מבנה הדומי כולל המבואה/לובאים בערך כ- 950 מ"ר
114	49	פרק 10	יובהר, כי הפוליסית של החברה הן פוליסית משולבות.	יש להצמד להוראות המכרז בענין הביטוחים
115	48	פרק 9	נא לשנות כי הקבלן יהא אחראי לנוק על פי דין. למען הסר ספק, נא לציין, כי הקבלן לא יכסה נזק אשר יגרם באחריות על פי דין של המשדר.	מקובל
116	4	סעיף 1.6	כל שיפוי יתבצע לאחר החלטה שיפוטית חלוטה הקובעת כי הקבלן אחראי לנוק על פי דין.	לא מקובל
117			מבוקש לאפשר לקבלן נקודת יציאה מההסכם בכל עת. בהודעה מוקדמת בת 120 ימים אשר תועבר בכתב למשדר.	לא מקובל
118		כללי	בשל נפח ומורכבות המכרז נבקש לדחות את מועד הגשת השאלות ואת מועד הגשת המכרז.	לא מקובל
119	85	נספח טו	אין נוכל לשפר את BPI- של המערכות ספק יחיד שאין לנו חוזה איתם כגון גילוי אש, מעליות, תקשורת?	לא נדרש להעלות BPI למערכות שלא באחריותכם
120				
121				

122	7	2.1.7.2	נבקש לוודא שהציוד שעליו לשע הנו ציוד הניתן לשינוע באמצעות כלי רכב הנמצא ברשות צוות הליבה	לא תדרשו לבצע חובלות שלא נכנסות ברכב של צוות הליבה
124		כללי	ערבות הגשה – האם אפשר לגשת לכל ששת המחוזות אך להסתפק 4 ערבויות הגשה מאחר ואין אפשרות לזכות ביותר 4 מחוזות?	כמפורט במכרז
125	32	2.2.2	האם שעות השינוע של צוות הליבה הן כחלק משעות עבודה רגילות או שעות נוספות?	שעות רגילות
126		כללי	כלי עבודה ומלאי חלקי חילוף – בנספח ז' למכרז ישנם כמה וכמה כלי עבודה מיוחדים שהזוכה נדרש להחזיק בתחום בתי המשפט. האם הזוכה יכול לבחור לא להחזיק בחלק מכילים אלו ולהעזר בקבלן משנה לביצוע העבודה?	יש, לא להחזיק את כל הכלים בהתאם לרשימה
127	29	נספח ז'	בקרת מיווג באילת – מי הספק?	ישומי בקרה
128	96	נספח ז'	בקרת מיווג בנתניה – מי הספק?	טמפמסטר
129	133	נספח ז'	בקרת מיווג בעכו – מי הספק?	אלקטרה
130		כללי	ביטוח שבר מכני – נבקש אומדן לערך כינון ציוד בכל מחוז.	לא נדרש לבטח את המערכות שאינן בתחום אחריותם (מעליות, מתקני מים, וכו')
131		כללי	ביטוח שבר מכני – האם יש דרישה לבטח מערכות שבאחריות המזמין כגון מעליות וכו..?	לא
132		כללי	האם ישנה דרישה לסבסוד ארוחות עובדים?	לא
133		כללי	הזמן שחוקצב לבחינת המכרז והגשת שאלות הוא קצר מאוד ומקשה מאוד על בחינת החומר בצורה מעמיקה אבקש להאריך את הזמן שחוקצב למטן הבחורות למכרז.	לא מקובל
139	7	2.1.7.2.2	1.מה הכוונה ? העם המזמין ראשי לבקש לדומה העברת דירה של שופט ממקום אחד למקום אחר. העם השינוע מוגבל למחוז בלבד או לכל מקום שאותו יקבע המנהל.	אין כוונה לבצע חובלות אשיות מדובר בהעברת ציוד בין בתי המשפט
140	8	2.1.8.13	אבקש לציין ערך כספי מקסימאלי לשלושת אירועי חנוך של צד שלישי.	ללא הבהלה
141	7	2.1.7.3	1.אבקש להוסיף לשנה. 2. העם המזמין יכול לבצור שעות לשנה הבאה ?	לא צוברות שעות
142	8	2.1.10	העם הספק ראשי לדרוש פיצוי כספי בגין עבודה בשעות חריגות. עד כמה פעמים בשנה ניתן להפעיל את הצוות בשעות חריגות	לא ראשי לדרוש תשלום כספי מנסיון העבר עד 10 קריאות למחוז - ללא התחייבות
143	11	2.2.1.1.2.1	בעת הצורך הוא הגדרה כללית ביותר הזמנת מהנדס כרוחה בתשלום שיש לתמחר. מי קובע את הצורך. אבקש להגביל את מספר פעמים שהספק צריך לזמן מהנדס על חשבונו.	כמודרך במכרז עד 2 פעמים בשנה
144	10	2.1.24	ישנה סתירה בין סעיף זה לסעיף המדבר על תחילת עבודה תוך 30 יום סעיף 2.2.1.5.1 אבקש לציין איזה מהמועדים נכונה ם	תקופת ההתקשרות תחל ביום 1/1/2022 ותסתיים ביום 31/12/2022. למשרד שמורה האופציה לממש תקופות התקשרות נוספות ועד 5 שנים נוספות לכל חיותר
145		2.2.1.1.3.1.2	בסעיף איסוס מוגבל לכמויות אבקש להגביל את שאר הפרטים בסעיף בכמויות	לא מקובל
146	12	2.2.1.1.3.1.3	העם יש לתמחר רק צביעת קירות או שהסעיף כולל אלמנטים נוספים כגון דלתות חלונות אלמנטים מברזל וכו	אם כלל האלמנטים לפי תקן 1525
147	11,12	2.2.1.1.4.1.1	העם הביקורת ההנדסית מבוצעת על ידי הצוות האורגני או על ידי מהנדס חיצוני.	ע"י מי שמוסמך לתתם על הבדיקה בהתאם לתקן 1525
148	12	2.2.1.1.4.1.2	לאחר בדיקה מעמיקה עם מספר מהנדסי חשמל לא נמצא נוהל לבדיקה הנל והבדיקה לא מובנת. אבקש ממרט לביצוע בדיקה זו.	ע"י חשמלאי מוסמך בודק חשמל באתם לסוג העבודה המבוצעת
149	12	2.2.1.1.5.2	הערך של 46 מטר העם למקרה בודד, העם לשנה ? אבקש לפרט יותר	למקרה בודד
150	13	2.2.1.2.3	אבקש לציין ערך כספי לפגיעות בחיפוסים	באחריות חברת המעליות המתחזקת
151	14	2.2.3.2	אבקש לקבל פירוט של השערים והמחסומים	יש לבצע זאת במסגרת חסיוורים באתרים
152	14	2.2.3.2	אבקש לקבל פירוט של הריחות הנייד	לא רלוונטי מבוצעים תיקונים מינוריים
153	14	2.2.1.4.1.2	אבקש לציין את מקצוע ושעות עבודת התורן	16:00 עד 07:00
154	15	2.2.1.4.2.7	אבקש להגדיר את משך הזמן המותר לבדיקה ביטחונית למחליף או לעובד חדש. כמוכן אבקש להוסיף שבמידה וחל עיקוב בתוצאות הבדיקה הביטחונית לא יוטל כנס על הספק בגין עיקוב זה.	לא רלוונטי בדיקת טבחון מבוצעת תוך 48 שעות
155	15	2.2.1.5.2	אבקש להרחיב את זמן הבדיקה לבחינת הבניינים שכן לא ניתן לבצע בדיקה מקיפה בזמן קצר כל כך	יש לעבוד במספר צוותים לא ניתן להאריך
156	15	2.2.1.5.3	במידה מהמפקח יחליט שעל הקבלן הנכנס לבצע את התיקונים מה התמורה שיקבל בגין תיקונים אילו ? במידה והקבלן מתבקש לבצע את הליקויים על ידי הצוות הקבוע אבקש לציין שעלות החומרים היא על הקבלן היוצא או המזמין. במידה מהמפקח יחליט שלא צריך לבצע את הליקוי אבקש לציין שיוכנס לפירוטקול והקבלן לא יצטרך לבצע את הליקוי בתקופת ההסכם ללא תשלום. יכן לא ייכלל בממדי האיות	הסעיף ברור ויבוצע כלשונם ללא תיקונים
157	16	2.2.17	אבקש להעביר את משטר ההפעלות	ייעבר לקבלן הזוכה במכרז
158	18	2.2.1.9.5.1	בשל מצב העומס בכבישים אבקש להגדיל את הזמן ל 3 שעות	לא רלוונטי יש לעמוד בדרישות.
159	20	2.2.1.13.8	אבקש לציין את סוג המערכת הדרושה ועלות השנתית	הפונה ציין מס' סעיף שגוי ועל כן לא ניתן לענות על השאלה
160		2.2.1.13.10	אבקש להחליף את המילה ממונה בטיחות במילה נאמן בטיחות או אחראי על הבטיחות. ממונה בטיחות הוא מקצוע אשר לא נדרש לפי דרישות המכרז	על אחראי האחזקה להיות ממונה בטיחות בהתאם לפירוט במכרז.
161	23	2.2.1.13.10	כמי שצוין בכנס הספקים לא ניתן לניס אדם בעל הקישורים המפורטים וכן של אדם בעל קישורים אילו	לא רלוונטי יש לעמוד בדרישות.
162	23,24	2.2.1.13.14, 2.2.1.13.13, 2.2.1.13.15	בסעיף זה מצוין עבודות בשבת ועבודות עד כניסת השבת מכך נובע שא ניתן להעסיק עובדים שומרי מצוות אבקש לשנות סעיפים אילו. א.ע שתעיים לפני כניסת השבת. ב. הסיכוי שידרש עובד צבע גרורות ובינוי לחירום הוא אפסי ולכן אבקש להוריד את הכוונות ממקצועות אילו	לא רלוונטי יש לעמוד בדרישות.
163	28	2.2.1.15.2.5	אבקש להגדיר כמויות לשתילה	בהתאם לנדרש ע"י המפקח
164	29	2.2.1.15.6	אבקש להגדיר את הפעולות הנדרשות בשנת שמיתה	לא רלוונטי יש לבצע תחזוקת גינה בהתאם לצורך
165		3.2.3.1	בהמשך לטאמר בסיוור הקבלנים אבקש לבטל סעיף זה. ברור שאף קבלן אינו מחזיק מנהלים על המדף וכן קורות חיים שתוגש לא תהיה רלוונטית	יש להצמד לאמור במכרז
166	279		באחריות של מי אחזקת השטחים ? במידה שהם באחריות הקבלן מה הכיף ההחלפה המוגדר לשנה	באחריות קבלן האחזקה - החלפה בהתאם לצורך.
167	281		העם יש הסכם למערכת ריכוך מים עם כן אבקש לקבל את פרטי הספק ועלויות	אקוטופ - אין להבי"ה עלויות היות וזאת התקשרות של קבלן האחזקה ישירות
168				
169	8	2.1.7.3	ביצוע התקנות ושינויים בהיקף של 400 ש"ע נא להוסיף את המילה שנתיות.	מקובל
170	27	2.2.1.13.16	הרכב וכמוות צוות הליבה לפי מחוז אינו מתאים במספרי העובדים למופיע בכתב הכמויות לתמחר למשל במחוז צפון מופיע מפעיל מערכת חיזוק אוויר כמות 0 בכתב הכמויות מופיעה דרישה לתמחר שני עובדים, מחוז צפון עובד בתחום צמח ותיקוני בניה מופיעים שני עובדים בכתב הכמויות מופיע דרישה לתמחר עובד אחד.	מחוז צפון טבלה מתוקנת יש להגיש בהתאם לטבלה המצורפת
171	2	1.2 מועד הגשת הצעה	לפי מה עלינו לפעול לפי כתב הכמויות או טבלת הריכוז? אין אחידות בין השניים	לפי כתב הכמויות
172	9	2.1.8.7 סולם BPI	מדובר בתמחר שישה מחוזות מבקשים אורכה של חודש בהגשת המכרז במקום 23.11.2021 בנוסף מבקשים אורכה נוספת לשאילת שאלות הזמן שניתן היה קצר מאד.	לא מקובל
173	9	2.1.8.7 סולם BPI	כדי להציע לכל מחוז תוכנית אחזקה ראוייה היינו מבקשים לקבל עותק דיגיטלי של המצגת כפי שהוצגה בכנס המציעים, דבר זה יעזור להציג תוכנית מדוייקת ולהערכתנו אין בו שום חיסיון אלא הצגת נתונים בפני כל המשתתפים במכרז.	הערכות בוצעו 9-10/2021 ולכן הם מדוייקות והקבלנים עמדו ביעדים הנדרשים
			בכל המקומות בהם הוצג יעד של סולם BPI לשנה שבה מסתיים המכרז האם על הקבלן היוצא לתקן על חשבונם טרם סיום עבודתו ולהציע ליעד כדי שיוכל למוסרו לקבלן הנכנס.	לא רלוונטי ראה התשובה מעלה
			מה קורה במידה והקבלן לא עומד ביעד האם הנחלת בתי המשפט תשלם לקבלן הנכנס תשלום נוסף להבאי את המצב ל סולם BPI שיאפשר לו קודת פתיחה כדי שיוכל לעמוד בדרישות הסולם העתידיות?	

174	51	5. ביטוח שבר מכני	לשם התמחור דרושים לנו גבולות בשקלים לצידוד שעלינו לבטח בכל אחד מן המחוזות.	גבולות האחריות והסכומים הכספיים המצויינים בפרק הביטוח מתייחסים למחוז אחד כך שאם יוגשו הצעות למספר מחוזות יש להגיש פוליסה נפרדת לכל מחוז.
175	23	2.2.1.13.9	במסגרת המצגת הוצגה מערכת שבר דיפרנציאלית לחשמלאים כך שאם מועסקים שלושה חשמלים הרי שהשכר שישולם יהיה עם שונות.	שכר אחיד בהתאם לאמור בעמוד 23
		עובד בתחום החשמל והמערכות	בעמוד 23 לעומת זאת מוצגת רק מסגרת שבר אחד לחשמלאים והיא על סך 11,500 ש"ח	כני"ל
		מה קובע לפיכך נבקש הבהרתכם.		כני"ל
176	27	2.2.1.13.17.1	היכל המשפט בתל אביב צפוי שיפוך מתוכנן, כאשר מיד עם תחילתו יצומצם צוות הליבה במהלך תקופת השיפוף ובהתאם לפעילות וצרכי המזמינה למתי צפויה פעילות השיפוף ובכמה עובדים היא תפגע; נא ציינו כמותית כמה משרות כבוונתכם לקצץ.	תחילת השיפוף כפי הנראה בסוף 22 הצוות יקטן בהתאם להתקדמות הפרויקט והצורך בבעלי מקצוע יתואם באופן פרטני עם הקבלן המבצע
177	27	2.2.1.13.17.2	במחוז צפון, נמצאת המזמינה בתהליך בנייה של מהנים חדשים עבור בתי משפט השלום בקצרין ובצפת, אשר יחליפו את המבנים הקיימים. עם האיכלוס במבנים החדשים, ייגרעו שירותי האחזקה באתרים הקיימים בצפת ובקצרין נכון להיום ולא יידרשו שירותי אחזקה במבנים החדשים. הודעה בדבר מועד סיום שירותי האחזקה באתרים אלו, תימסר לספק הוזכר כ 30 יום לפני מועד פינוי המבנה הנוכחי.	
		האם יוצע לקבלן פיצוי בגין כך ??		לא יהיה פיצוי
		מה יקרה בתום תקופת האחריות למבנים ולמערכות אשר תדרש בגינן תחזוקה כיצד יקבל הקבלן תקבול על איזה בסיס?		לא תידרש תחזוקה היות והמבנים יפנו ויוחזרו לבעלים
178	29	2.2.1.14.2.2	במסמכי המכרז מופיעה דרישה לרכב מסחרי מסוג טנדר דבל-קבינה ל-5 נוסעים עם מנוע 2000 סמ"ק לפחות, ארגו סנור מאחור ותא מטען עליון, כדוגמת איסו MAX-D, שנת יצור 2020 או חדש יותר, בתוספת עגלה לשינוע של פגיומים וציוד מכאני אחר ליחידות במחוז. הרכב ישמש כרכב שירות לצוותים, שיישלחו לעבודות אחזקה בבתי המשפט במרחב צפון. בשום הסדר, כלי הרכב לא ייכלל בשכרו של איש מעובדי התחזוקה מטעם הספק.	הרכב ישמש את עובדי צוות הליבה ולא יוצמד לעובד בכל מחוז נדרש רכב כאמור
		לעומת זאת בנספח י"ז מופיע במחוז דרום רכב מסחרי מסוג טנדר דבל-קבינה ל-5 נוסעים עם מנוע 2000 סמ"ק לפחות, ארגו סנור מאחור ותא מטען עליון, כדוגמת איסו MAX-D, שנת יצור 2020 או חדש יותר, בתוספת עגלה לשינוע של פגיומים וציוד מכאני אחר ליחידות במחוז. הרכב ישמש כרכב שירות לצוותים שיישלחו לעבודות אחזקה בבתי המשפט במרחב באר שבע. בשום הסדר, כלי הרכב לא ייכלל בשכרו של איש מעובדי התחזוקה מטעם הקבלן		כני"ל
		מה נכון ??		כני"ל
179	22	2.2.1.13.4	הספק יציב בבתי המשפט צוות עובדים בכמות ובאיכות שסיפקו לצורך ביצוע עבודות האחזקה המפורטות מוכרו זה אך לא פחות מכמות ואיכות העובדים שתצוין להלן. מהי כמות העובדים שאתם סבורים שיש להוסיף מעבר למספר מינימום שנקבעתם? נא פרטו בהתאם למחוזות	נקבע צוות מינימום ככל שלא תעמדו במטלות תוסיפו תקנים לא ניתן לצפות בשלב זה
		2.2.1.13.5	המזמינה נקבה בשכר המינימאלי שיש להתגמל העובדים בכל חודש וזאת לפי רמת מקצועיותם כפי שתפורט להלן. על שכן זה יש להוסיף הוצאות סוציאליות וביטוחים במקובל. המחירים שנקבעתם עבור העובדים נמוכים ולא עומדים בדרישות עובדים לפי התנאים שקבעתם	להערכתנו המחיר סביר מאוד לא יהיה שינוי בדרישתנו
		לא ברור מה אתם מבקשים מאיתנו בסעיף זה.		פרק יז' הינו פרק נתונים טכניים אשר יסייע לכם להגיש את ההצעה עם מידע רב ככל הניתן
180	98	נספח כ"ז : נתונים כלליים ודרישות נוספות מהספק		
181	51	4. ביטוח חבות המוצר LIABILITY PRODUCTS סעיף קטן ג'	למחוק את המילה ארה"ב אין כאן בקשה למטבע דולרי אלא שיקלי	ניתן להמיר לשקלים בהתאם לשער היציג ביום תחילת ההתקשרות
182	75	ביטוח חבות המוצר LIABILITY PRODUCTS	למחוק את המילה ארה"ב אין כאן בקשה למטבע דולרי אלא שיקלי	כני"ל
183	42	סעיף 5.2 בחינת אמוד מידה איכותניות	סך הניקוד המרבי אמור להיות 40 נקודות אולם בפועל: אופן הגשת ההצעה 3 נקודות, ביקור והתרשמות 12 נקודות, חוות דעת לקוחות 5 נקודות, תוכנית עבודה 15 נקודות. בפועל רק 35 נקודות. נא התייחסותכם חסרות חמש נקודות להערכה	בוצע תיקון ראה טבלה מצורפת
182	48	9.1	1. מבוקש להחליף את המילים: "מלאה ומוחלטת" במילים: "עפ"י דין". 2. מבוקש למחוק את המילה: "לכל".	מקובל לא מקובל
183	48	9.2	1. לאחר המילים: "את המדינה מאחריות", מבוקש להוסיף את המילים: "למעט אחריות המדינה עפ"י דין".	לא מקובל
			2. לאחר המילים: "עקב העסקת עובדי בפרויקט" מבוקש להוסיף: "למעט אם קיימת למשרד אחריות עפ"י דין לנוק שנגרם".	לא מקובל
			3. מבוקש להחליף את המילים: "חובה זו תחול על הספק הוזכר כלפי המדינה אם אף יחליט ביהמ"ש המוסמך..... של כל סכום שתשלם כאמור. במילים: "השיפוי ו/או הפיצוי כאמור כפוף לפס"ד שלא עוכב ביצועו הקובע את אחריות הספק לנוק ובתנאי כי ניתנה לו הזכות להתגונן מפני התביעה".	לא מקובל
184	48	הוספת סעיף	לאחר סעיף 9.4, מבוקש להוסיף סעיף כדלקמן: "על אף האמור לעיל ובכל מקום אחר בהסכם ובנספחיו, מוסכם בזאת כי במקרה שתקום חבות כספית של הספק מכוון תניות הסכם זה ו/או נספחיו או הפרתו או מכוח דין, לא יעלה השיעור המרבי של הפיצויים ו/או דמי הנזק שהספק יצטרך לשאת בהם, למעט בגין נזקי גוף, על סך של 5,000,000 ₪. המשרד ו/או עובדיו והבאים מטעמם ו/או חליפיהם (לרבות מבטחים) מטרים את הספק ומוותיות על כל תשלום העולה על סכום הפיצוי המרבי כמצוין לעיל לרבות כל תביעת תחלוף. אולם הספק ומוותיות כאמור לא יחולו לטובת אדם שגרם לנזק בודון. מוסכם כי הפיצוי האמור ישולם רק לאחר קבלת החלטת חלוטה של ערכאה שיפוטית לפיה האחריות כאמור מטלט על הספק".	לא מקובל לא מקובל
185	49	פסקה מעל סעיף 10	לאחר המילים: "לטובתו ולטובת מדינת ישראל" מבוקש להוסיף את המילים: "בכפוף להרחבי השיפוי שלהלן".	לא מקובל
186	49	ד3	מבוקש למחוק את המילים: "אחריות צולבת, אום הכיסוי לא יחול על תביעות הספק כלפי מדינת ישראל – הנהלת בתי המשפט.	לא מקובל
187	50	5	לגבי ביטוח שבר מכני – אנא העבירו רשימת ציוד לביטוח.	יש להצמד למכרז
188	50	7	הסעיף לתשונות לב נתון בכל הקשור לקבלני משנה.	לא מקובל
189	50	8ב	מבוקש להחליף את המספר 60 במספר 30.	לא מקובל
190	51	ד8	מבוקש למחוק את הסעיף. נבקש להסתפק באישור הביטוח שימוצא חתום ואשר מעיד על סוגי הביטוחים שנערכו, גבולות אחריות והרחבי שיפוי. לא מקובל להעביר גם פוליסות ביטוח.	לא מקובל
191	51	ח8	בסוף הסעיף חבוקש להוסיף: "למעט אי המצאת אישור ביטוח אלא אם חלפו 10 ימים מדרישת המשרד והספק לא עשה כן."	לא מקובל
			לאחר סעיף ח8 מבוקש להוסיף סעיף כדלקמן:	לא מקובל
			ביטוחי המשרד":	לא מקובל
			1. המשרד מתחייב לערוך ולקיים במשך כל תקופת ההסכם ולרבות כל תקופה מוארכת של ההסכם אצל חברת ביטוח מורשית בישראל את הביטוחים המפורטים להלן:	לא מקובל

192	52	הוספת סעיף	1.1. ביטוח למבנים בהם יתגנו השירותים על מערכותיהם, תשתיותיהם, מתקניהם, וכן לציוד ו/או תכולה ו/או רכוש מכל סוג ותאור בבעלות ו/או באחריות ו/או בחזקת המשרד במבנים בהם יתגנו השירותים ובסביבתם (להלן יחד: "רכוש המשרד"), במלוא ערך כינונם מפני אובדן או נזק עקב הסיכונים הניתנים לכיסוי בביטוח אש מורחב. הביטוח כאמור יכלול סעיף ויתור על זכות התחלוף כלפי הספק ו/או מי מטעמו, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בודון".	לא מקובל
			1.2. ביטוח אובדן תוצאתי בשל נזק שנגרם לרכוש המשרד כאמור בסעיף 1.1. לעיל עקב הסיכונים המפורטים בסעיף 1.1. לעיל (למעט פריצה), וזאת למשך תקופת שיפוי של 24 חודשים. הביטוח כאמור יכלול סעיף בדבר ויתור על זכות תחלוף לטובת הספק ו/או מי מטעמו, אולם הויתור כאמור לא יחול לטובת מי שגרם לנזק בודון.	לא מקובל
			1.3. המשרד פוטר את הספק ו/או מי מטעמו מאחריות בגין נזק שהוא זכאי לשיפוי בגינו (או שהיה זכאי לשיפוי בגינו אלמלא ההשתתפויות העצמיות הנקובות בפוליסות) עפ"י הביטוחים הנערכים בהתאם לסעיף 1.1-1.2 לעיל, אולם הפטור מאחריות כאמור לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בודון."	לא מקובל
193		כללי	לאור גודלו והיקפו של המכרז נבקש לדחות את מועד הגשה של המכרז ב לפחות שבועיים.	לא מקובל
194	19	פרק 10 סעיף 5	לצורך המחזור עלות ביטוח שבר מכני נדרש ערך כינון של הציוד ושיעור השתתפות העצמי הנדרש.	לא רלוונטים
195	עמוד 3 ו 70		ישנה סתירה בנאמר בסעיפים הנוגעים לתקופת ההתקשרות. מה נכון ?	לא מקובל
196	37	3.2	נבקש לשנות את הדרישות לגבי העובדים דהיינו לקבוע להציג רשימה כוללת של העובדים כולל תעודות כישורים ונתוני השכר שלהם.	לא מקובל
197	28		מערכת גילוי אש באיטל לא מופיעה ברשימת הציוד. האם היא תהיה באחריותנו ? ובאם כן מי הספק השרות כיום ?	לא באחריות קבלן האחזקה
198	33		מה שם הספק שנותן שרות כיום למערכת גילוי אש בדימונה?	לא באחריות קבלן האחזקה
199	33		מה שם הספק שנותן שרות כיום למערכת הכרזה בדימונה?	לא באחריות קבלן האחזקה
200	33		מה שם הספק שנותן שרות כיום למערכת אינטרקום בדימונה?	לא באחריות קבלן האחזקה
201	33		מה שם הספק שנותן שרות כיום לביטחון בדימונה?	לא באחריות קבלן האחזקה
202	33		מה שם הספק שנותן שרות כיום למערכת אינטרקום בדימונה?	לא באחריות קבלן האחזקה
203	33		מה שם הספק שנותן שרות כיום למערכת אינטרקום בדימונה?	לא באחריות קבלן האחזקה
204	33		מה כמות העמדות כיבוי אש בדימונה?	לא באחריות קבלן האחזקה
205	16		מערכת גילוי אש בבבאר שבע לא מופיעה ברשימת הציוד. האם היא תהיה באחריותנו ? ובאם כן מי הספק השרות כיום ?	לא באחריות קבלן האחזקה
206	88		מה שמות ספקים שנותנים שרות כיום למערכות גילוי אש, כיבוי אש אוטומטי, מערכות בטחון בפתח תקווה?	לא באחריות קבלן האחזקה
207	88		האם מערכת מחשב / חדר מחשב תהיה באחריותנו, באם כן מה הפרטים ?	כמופיע במכרז
208	88		מה שמות ספקים שנותנים שרות כיום למערכות גילוי אש, כיבוי אש אוטומטי, מערכות בטחון בפתח תקווה?	לא באחריות קבלן האחזקה
209	90		מערכות גילוי וכיבוי אש בכפר סבא לא מופיעה ברשימת הציוד. האם הן באחריותנו ? ובאם כן נבקש את פירוט הציוד ו שמות ספקי השרות כיום ?	לא באחריות קבלן האחזקה
210	95		נבקש את פירוט ציוד החשמלי המופיע ברשימת הציוד ב נתניה	לא באחריות קבלן האחזקה
211	95		מערכות גילוי וכיבוי אש בכפר סבא לא מופיעות ברשימת הציוד. האם הן באחריותנו ? ובאם כן נבקש את פירוט הציוד ו שמות ספקי השרות כיום ?	לא באחריות קבלן האחזקה
212	87		מה שמות ספקים שנותנים שרות כיום למערכות גילוי אש, כיבוי אש אוטומטי, מערכות בטחון בפתח תקווה?	לא באחריות קבלן האחזקה
213	101		מערכות גילוי וכיבוי אש ברמלה לא מופיעות ברשימת הציוד. האם הן באחריותנו ? ובאם כן נבקש את פירוט הציוד ו שמות ספקי השרות כיום ?	לא באחריות קבלן האחזקה
214	130		באחריות מי מערכת אינטטבאס בחיפה ?	קבלן האחזקה כמופיע במכרז
215	131		נבקש לאשר שמעליות בחיפה באחריות אחרים.	באחריות אלקטרה מעליות
216	223		מערכת גילוי אש בנצרת לא מופיעה ברשימת הציוד. האם היא תהיה באחריותנו ? ובאם כן מי הספק השרות כיום ?	לא באחריות קבלן האחזקה
217	224		מערכות גילוי וכיבוי אש בבית שאן לא מופיעות ברשימת הציוד. האם הן באחריותנו ? ובאם כן נבקש את פירוט הציוד ו שמות ספקי השרות כיום ?	לא באחריות קבלן האחזקה
218	228		מערכות גילוי וכיבוי אש בעפולה לא מופיעות ברשימת הציוד. האם הן באחריותנו ? ובאם כן נבקש את פירוט הציוד ו שמות ספקי השרות כיום ?	לא באחריות קבלן האחזקה
219	230		מערכות גילוי וכיבוי אש בטבריה לא מופיעות ברשימת הציוד. האם הן באחריותנו ? ובאם כן נבקש את פירוט הציוד ו שמות ספקי השרות כיום ?	לא באחריות קבלן האחזקה
220	231		מערכות גילוי וכיבוי אש בקצרין לא מופיעות ברשימת הציוד. האם הן באחריותנו ? ובאם כן נבקש את פירוט הציוד ו שמות ספקי השרות כיום ?	לא באחריות קבלן האחזקה
221	233		מערכות גילוי וכיבוי אש בקצרין לא מופיעות ברשימת הציוד. האם הן באחריותנו ? ובאם כן נבקש את פירוט הציוד ו שמות ספקי השרות כיום ?	לא באחריות קבלן האחזקה
222	294		מערכות גילוי אש בעליון לא מופיעה ברשימת הציוד. האם היא באחריותנו ? ובאם כן נבקש את פירוט הציוד ו שם ספק השרות כיום ?	לא באחריות קבלן האחזקה
223	296		מי הספק שנותן שרות למערכת בקרה במגעל סגור ב צלאח אדין?	לא באחריות קבלן האחזקה
224	296		מערכות גילוי אש בסלאח אדין לא מופיעה ברשימת הציוד. האם היא באחריותנו ? ובאם כן נבקש את פירוט הציוד ו שם ספק השרות כיום ?	לא באחריות קבלן האחזקה
225	299		מערכות גילוי וכיבוי אש בחשין 1 לא מופיעות ברשימת הציוד. האם הן באחריותנו ? ובאם כן נבקש את פירוט הציוד ו שמות ספקי השרות כיום ?	לא באחריות קבלן האחזקה
226	299		מה כמות המוגנים ממוצללים ומי מרכזיים בחשין 1 ?	לא באחריות קבלן האחזקה
227	300		מי נותן שרות מערכות גילוי אש ו בקרה במגעל סגור ב בית הדין הארצי ?	לא באחריות קבלן האחזקה
228	327		מה שמות ספקי שרות למערכות גילוי אש, כריזה, כיבוי אוטומטי בנז, אינטרקום ובטחון בהיכל המשפט תל אביב?	לא באחריות קבלן האחזקה