



שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| פרק ראשי: התקשרויות ורכישות | מספר הוראה: 7.8.2 |
| פרק משני: פטור ממכרז | מספר טופס: ט. 7.8.2.1 |

| | |
|---------------|--------------------|
| משרד: | משרד הבריאות |
| יחידה מזמינה: | מרכז רפואי הלל יפה |
| תאריך: | 23/11/2021 |

אל: ועדת המכרזים

הנדון: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ ספק חוץ

הבקשה מסתמכת על תקנה 3(29) / 3(31) (סמן את התקנה המתאימה) לתקנות חובת מכרזים ועל הוראות תכ"ם מס' 7.8.1 ו-7.8.2.

| |
|---|
| תיאור מהות ההתקשרות (רקע ופירוט התכונות של הטובין/השירות/העבודה) |
| בהתאם להנחיית משרד הבריאות לבצע החלפת שקעי ותקעי גזים רפואיים במוסדות רפואה לשקעים תיקניים ENV, בשל פוטנציאל לתקלות בטיחות, נדרש להתחיל בתהליך ההסבה החל מטווח הזמן המיידית ועד סוף שנת 2022. |
| |
| |
| |

האם קיים בנושא זה מרכז מרכזי של החשב הכללי או גורם ממשלתי מוסמך אחר? כן לא
 סוג ההתקשרות: (סמן X במקום המתאים)

טובין שירותים ביצוע עבודה

| | |
|----------------------------------|---|
| שם הספק: | זילברמן מערכות גזים בע"מ |
| מספר הספק (פ.ח/צ.ע/מ/מספר עמותה) | 510542202 |
| ספק זה הנו: | <input checked="" type="checkbox"/> ספק יחיד <input type="checkbox"/> ספק חוץ |
| אומדן / שווי ההתקשרות: | 405 אש"ח |
| תקופת ההתקשרות: | 12 חודשים |

שם הטופס: חוות דעת מקצועית במסגרת כוונה להתקשר עם ספק יחיד/ספק חוץ

מספר הוראה: 7.8.2

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות

מספר טופס: ט. 7.8.2.1

פרק משני: פטור ממכרז

נימוקים כי הספק הוא ספק יחיד או כי הטובין הם טובי חוץ (במקרה הצורך ניתן לצרף עמודים נוספים וכל מסמך רלוונטי נוסף)


נא להתייחס לסעיפים הבאים:

1. האמצעים שבהם נערכו בדיקות לאיתור ספקים נוספים והכנת חוות דעת כולל פירוט מקורות מידע ופעולות שננקטו (לדוגמה חיפוש באינטרנט, התכתבות עם ספקים, פגישה או שיחה עם ספקים וכדומה).
2. ממצאי הבדיקה (אם ישנם ספקים נוספים בתחום ההתקשרות, יש לפרט את הסיבות לאי התאמתם לביצוע ההתקשרות עימם ואת הסיבות להיות הספק שלגביו נכתבה חוות הדעת ספק יחיד/ספק חוץ)
3. נימוקים והערות נוספות

בהתאם להנחיות משרד הבריאות, המתבסס על נוהל G-01, שתוקף ביולי 2021 (פרק 2.14 שקעים לגזים רפואיים, תת פרק 2.14.2) ההנחיה הינה להחליף את כל שקעי הגזים הרפואיים לשקעים תקיניים היות ומצב של שקעים מעורבים מסוגים שונים מהווה פוטנציאל לסכנת בטיחות המטופל. במסמך של משרד הבריאות/מנהל התכנון מתאריך 11/11/2021 נתנה הנחיה לבצע החלפה של שקעי גזים רפואיים מאותו סוג ומאותה גרסה בלבד. היות ובמרכז הרפואי תמונת המצב הינה שלכלל השקעים והתקיעים הינם של חברת זילברמן ומתוכם 33% - 1/3 הינם מוסבים לשקעי ENV. התהליך שהוגדר מחייב שמירה על אותו סוג של שקע ותקע בצורה רציפה על-מנת להימנע מפוטנציאל להיווצרות תקלה בטיחותית תוך כדי ההסבה. היות ומדובר על שקעים ותקעים מאותו סוג, היות וכבר קיים ציוד קצה של חברת זילברמן אין צורך להחליף גם ציוד זה – וזאת מתוקף ההנחיה שהשקעים וציוד הקצה צריכים להיות תואמים מאותו סוג. לאור האמור לעיל המרכז הרפואי נדרש לבצע התקשרות עם חברת זילברמן כספק יחיד.

חוות דעתי זו ניתנת מתוקף היותי הסמכות המקצועית לנושא זה.

בכבוד רב,

| | | |
|---|-------------------------------------|---|
|  | מהנדס ראשי ומנהל מחלקת בינוי ואחזקה | רון אדרי המרכז הרפואי הלל יפה רון אדרי מנהל מחלקת הבינוי ואחזקה |
| חתימה | תפקיד בעל הסמכות המקצועית | שם בעל הסמכות המקצועית |