

תאריך: 30/11/21
385-506

אל:

(עפ"י לוח תפוצה)

הנדון: דוח הבהרות ותשובות מס' 6:

פרויקט רפואה גרעינית ומרכז הסרטן, ביה"ח שיבא (תל-השומר)

להלן הבהרות לקבלנים לשלב המכרז מיום- 07/11/21, לפרויקט שבנדון:

1. בוצע שינוי בכתב הכמויות של הפרויקט, להלן פירוט השינויים:

- **פרק 15 – מיזוג אוויר**, בוצע שינוי בכתב הכמויות בפרק מ"א במבנים הבאים;
מבנה 01, מבנה 03, מבנה 04.

הקבלנים מתבקשים לתמחר מחדש פרק זה בכל המבנים, מאחר ולא מדובר בשינוי נקודתי.

להלן חלק מהשינויים שבוצעו: פיצול יט"אות אוויר צח, תוספת בכמות תעלות, חשמל, בקרה וכיו"ב, הוספת מדפים ממונעים אטומים לניתוק לרבות לחצני פטריה, עדכון חדרי חשמל ואל פסק.

להלן מיקום התכניות שעודכנו, באתר המכרז:

"מסמכי מכרז – רפואה גרעינית" < "תכניות" < "מיזוג אוויר"

להלן רשימת התכניות שעודכנו:

1919-01J

1919-05J

1919-06J

2. בנוסף לשינויים בכתב הכמויות בפרקי 15, בוצעו שינויים בסעיפים נוספים להלן:

- 3.08.1.120 – הקטנת כמות

- 3.08.1.130 – הקטנת כמות

- 3.08.1.190 – הקטנת כמות

- 01.8.1.410 – הקטנת כמות

- 01.8.1.450 – הקטנת כמות

- 01.8.1.440 – הקטנת כמות

- 01.8.1.590 – הקטנת כמות

- 01.8.1.680 – הקטנת כמות

- 01.8.1.710 – הקטנת כמות

- 03.8.5.020 – הגדלת כמויות

- 03.24.2.010 – הגדלת כמויות
- 03.23.1.003 – הגדלת כמות
- 03.23.1.004 – הגדלת כמות
- 03.23.1.005 – הגדלת כמות
- כל הסעיפים בתת פרק 03.01.1 – הגדלת כמויות
- כל הסעיפים בתת פרק 03.02.1 – הגדלת כמויות
- כל הסעיפים בתת פרק 03.05.1 – הגדלת כמויות

3. לשאלת אחד הקבלנים: נוסח הערבות נמצא באתר המכרז ברמדור בתיקיית "חוזה" וגם באתר המכרז הממשלתי. **כל הפרטים למילוי טופס הערבות כמפורט במודעת הפרסום בעתונות.**

4. **שאלה של קבלן:** מי משווק בארץ את הספסל, המתואר בסעיף שלהלן;

8.00	'ח'	*ספסל דגם "OSLO" תוצרת חב' "BENITO" או ש"ע, גובה ישיבה 45 ס"מ, רוחב הספסל 1.8 מ' עשוי רגלי ברזל שטופלו בציפוי פריימר אפוקסי ברזיל וגימור מצופה אבקת פו ליאסטר מרסון. חמישה לוחות עץ טרופיים, ברגי נירוסטה. גימור בצבע טבעי.	01.42.20.099
------	-----	---	--------------

תשובה: המשווקים בארץ של הספסל הוא איציק יוחנן "ריהוט רחוב" - 050-572-1971

5. **שאלה שחוזרת לגבי אופן הגשת ההצעות:** יש למלא את ההצעה, כקובץ במערכת **רמדור**, ממערכת הרמדור המציעים יפיקו קובץ PDF שאותו יטענו **לאתר המכרזים הממשלתי**. חשוב לציין כי ההגשה במערכת רמדור **אינה** מחליפה את ההגשה באתר המכרזים הממשלתי, שהוא הקובע לעניין הצעת המחיר הסופית. כלומר, לא מדפיסים את כתב הכמויות!
בנוסף לאמור לעיל; רשימה של המסמכים הנדרשים להגשה פיזית, לתיבת המכרזים ניתן למצוא באתר המכרז הממשלתי. הבהרה מתוקנת לנושא עלתה לתיקייה "אופן הגשת הצעות למכרז" (והיא מחליפה את ההבהרה הקודמת).

6. **כל האמור במסמך זה כלולה במחירי היחידה השונים בכתב הכמויות של הצעת הקבלן.** על הקבלן לחתום על מסמך זה ולצרפו להצעתו.

_____ תאריך

_____ חתימה וחותמת הקבלן