מס'	תאריך	תיאור השינוי	מספר
01	29.07.19		
02	15.08.19		
03	23.09.19		
04	21.11.19		
05	07.05.20		
06	08.06.20		
07	16.08.20		
08	14.09.20		
09	07.01.21		
10	18.02.21		
10	15.11.21		

00.00.21	להיצוג	
15.11.21	לתכנון	
תאריך	תאור השינוי	מספר

מרכז רפואי ע"ש שיבא
תל השומר

שם המזמין:
בנין הסרטן
רפואה גרעינית

שם התוכנית:
תכנית קומה
מפלס 10.70- (2-)
+ פליטה לגג

מקצוע: מיזוג אויר

מספר תוכנית: 01-1919

תכנן: ברכ	תאריך בקנ	קנה מידה
שרטט: ינה	(ראשון) 29/07/19	1 : 50
אושר: ברכ		

לאישור	למכרז	לביצוע
מהדורה	תאריך	בקנ במשרד
01-	15/11/21	1919

א.ר.י.
חברה לתכנון ולייעוץ בע"מ
רח' רצקי 53 – תל אביב
טלפון: 03-6240878
פקס: 03-6240120

מהנדסי-יועצי אדריכלים בע"מ
לופוביץ' וייסנר
Lopovitz Weiner Architects Ltd.

על הקבלן לבדוק המדות והפרטים במקום
ולהודיע למתכנן על כל אי התאמה

מפלס הגג
בנין סרטן

מפלס תחתון

מפלס עליון

PRESSURE :

- 10 pascal (-)
- 5 pascal (sn)
+ 5 pascal (sp)
+ 10 pascal (+)
+ 20 pascal (++)
+ 30 pascal (+++)

FLOW :

STAFF

MATERIALS

PRODUCTS & WASTE

SAMPLES

SHELTER'S FILTRATION ROOM - PLAN

גובה תקרות הביניים במפלס זה – 2.70+ אלא אם מסומן אחרת
גובה סינרי הגבס במפלס זה – 2.85+ אלא אם מסומן אחרת