

ישיבה טלפונית דחופה מס' /תאריך הישיבה 21.7.22

נוכחים: הדס תדהר ציפי בן ברוך מיטל אלקוקין

מזכירת הוועדה: רחלי מור

דיון והחלטות:

שם ההתקשרות: תיקון דחוף של ראש מנוע של גנרטור בכפר שאול
הליך 22-23

יחידה מזמינה: טכני

רקע להתקשרות:

מנהל השירותים הטכניים פנה בדחיפות עם בקשה כדלקמן:
"בתאריך 19.7.22 בוצע טיפול לגנרטור (שנתי) במהלך הבדיקה נמצאה נזילה מראשי המנוע. בקשנו הצעת מחיר לטיפול בתקלה. היום 21.7.22 קבלנו הצעה של 40 אלף כולל מע"מ. לאחר מו"מ המחיר ירד ב- 5000 שח.
הגנרטור מזין בשעת חירום את כפר שאול את: מטבח. מקררים. פסיכוגריאטריה. מיון. שער בטחון. מחלקה ו' שיקום והנהלה - כלל בית החולים מלבד המבנה מהרב תכליתי. בית החולים חייב גנרטור במצב תקין.
חברת שמרלינג הבטיחה לתקן ולסיים באותו היום את ראש המנוע.
במקרה ויהיה הפסקת חשמל בימים הקרובים הטכני יגיע לכפר ויקפיץ כונן של חברת שמרלינג.

לדעתי המקצועית מדובר בתיקון דחוף מאוד לשמירה על תקינות של תפעול בית החולים וכן על מנת למנוע נזק בלתי הפיך למנוע של הגנרטור.

דיון:

בהמשך לשיחה טלפונית מהיום בה השתתפו הדס, מיטל, ארז ואני (ציפי בן ברוך היועצת המשפטית) יש הבנה שמדובר בהתקשרות דחופה.
בית החולים מחוייב לדאוג לגיבוי חירום של חשמל ולכן הגנרטור צריך להיות תקין 24/7. מצב של תקלה במנוע יכולה להשבית את בית החולים על כל המשתמע מכך.
יש כאן התקשרות דחופה למניעת נזק של ממש.
לפיכך וועדת המכרזים ממליצה לוועדת הפטור לאשר התקשרות זו בפטור של 3 (2) לתח"ם. בהזדמנות זו הוועדה ממליצה לבחון הסדרת התקשרות עם חברת למקרי חירום כגון אלו כפי שיש היום במשרד הבריאות.
ועדת המכרזים ממליצה לוועדת הפטור לאשר את ההתקשרות עפ"י תקנה 3 (2) – התקשרות דחופה למניעת נזק של ממש בשל דחיפות העניין, בהתאם לפירוט כאן ולפי חוות הדעת שהוגשו לוועדה.

החלטה:

הועדה מאשרת התקשרות עם חברת שמרלינג

מס' עוסק מורשה 511111403

אומדן ההתקשרות כ-35 אש"ח כולל מע"מ.


מיטל אלקוקין ציפי בן ברוך הדס תדהר
מנהלת כספים יועמ"ש יו"ר