

מכרז 50/2022 - אספקת קצף קלאס איי לכיבוי אש
הנדון: מענה לשאלות הבהרה למכרז פומבי מס' 50/2022

מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז וההצעה. על המציעים לחתום על כל עמוד של מסמך זה ולצרפו להצעתם.

1. בהתאם לאמור במסמכי המכרז, מסמך זה מכיל את התייחסות הרשות לשאלות שהועלו עלי ידי המציעים במסגרת הליך שאלות הבהרה.
2. המענה המחייב לשאלות הינו כפי המופיע במסמך זה בלבד.
3. מובהר למציעים כי מסמך זה מהווה חלק ממסמכי המכרז כקבוע במסמכי המכרז וכי על המציעים לחתום על כל אחד מעמודי הבהרה זו ולצרף את מסמכי הבהרה החתומים למסמכי ההצעה.

מס' ד"	מספר סעיף	שאלות	תשובות
1.	סעיף 6.1 (מועד הגשת ההצעה) עמ' 5 מסמכי המכרז	נבקש מתן דחייה של כחודש במועד האחרון להגשת המכרז עקב החגים והלוי"ז הצפוף.	הבקשה נדחית. בקביעת המועדים הרשות בחנה את לוח השנה בהתחשב בחגים ובחופשות.
2.	סעיף 9.4.4 (אופן בחירת הזוכה) עמ' 10 מסמכי המכרז	נבקש להוסיף למכרז מנגנון ניקוד המשקף את נושא העלות מול תועלת. כלומר מנגנון המתעדף את איכות הכיבוי של הקצף או רבגוניות השימוש בו.	הבקשה נדחית. מסמכי המכרז כבר כוללים מנגנון ניקוד איכות המפורט בסעיף 9 למסמכי המכרז. בהתאם לסעיף 9 הצעות שיעמדו בדרישות תנאי הסף והמפרט הטכני יעברו לשלב האיכות. מתוכם רק לאלו שיעברו את שלב האיכות יעברו לשלב פתיחת הצעת המחיר.
3.	סעיף 19 (שאלות והבהרות) עמ' 14 מסמכי המכרז	נבקש דחיית מועד הגשת שאלות הבהרה.	הבקשה נדחית.
4.	סעיף 20 (ביטוח) עמ' 52 נספח י"ז – הסכם ההתקשרות	נבקש לקבל את טופס נספח הביטוחים האחד לצורך העברה לחברות הביטוח.	הבקשה מאושרת. מצ"ב נספח א' למענה זה לשאלות הבהרה "נספח 2 להסכם – נספח ביטוחים אחיד"

מס ד"	מספר סעיף	שאלות	תשובות
נספח ט"ז – מפרט טכני ותכולת עבודה			
5.	כללי ע"מ 35-38 נספח ט"ז.1 – מפרט טכני	נבקש שינוי דרישות התקינה לקצף קרקעי, לדעתנו הדרישות שאתם מציגים ממסתמנות כמוטות לכיוון יצרן מסויים ומפלות את היצרן אותו אנו מייצגים. נבקש הבהרה בנושא.	הבקשה נדחית. דרישות המפרט הטכני במכרז נקבעו בהתאם class A 0.1%-1% לצרכי הרשות לקצף כיבוי מסוג ולא למפרטי יצרן זה או אחר.
6.	מסלול תקינה אמריקאי סעיף 3 בטבלה עמ' 36 נספח ט"ז.1 – מפרט טכני	הקישור בסעיף 3 לעניין רשימת החומרים המומלצים של רשות היערות האמריקאי USFS לשימוש קרקעי ואווירי המעודכנת לתאריך 5/12/2021 - אינו תקין. נודה לקישור תקין	מצ"ב קישור תקין: https://www.fs.usda.gov/rm/fire/wfcs/documents/2021-1205%20qpl_foam.pdf
7.	מסלול תקינה אמריקאי סעיף 3 בטבלה עמ' 36 נספח ט"ז.1 – מפרט טכני	נבקש כי בהגדרת תקינת הקצף לכיבוי אש קרקעי לפי מסלול התקינה האמריקאית תוסר הדרישה לאישור רשות היערות האמריקאית (שמתמקדת ברישוי לכיבוי אווירי) ובמקומה תדרשו: אישור UL listed ו/או FM approved.	הבקשה נדחית. יש לעמוד בתקינה המבוקשת על פי תנאי המכרז למסלולים השונים.
8.	מסלול תקינה ארופאי סעיף 1 בטבלה עמ' 37 נספח ט"ז.1 – מפרט טכני	תקן EN 1568: 2018 על כלל חלקיו מתייחס לכיבוי שריפות לנוזלים דליקים CLASS B ולא לכיבוי שריפות מוצקים CLASS A. נדרש תיקון הדרישה לקצף כיבוי CLASS A המבוסס על תקני NFAP ותקן USFS בלבד.	הבקשה נדחית. תקן EN 1568: 2018 חלקים 1,2,3 בודק גם קצפים מדגם class A (לדוגמא ראו עמוד 7 במסמכי התקן).
9.	מסלול תקינה ארופאי סעיף 1 בטבלה עמ' 37 נספח ט"ז.1 – מפרט טכני	נבקש הבהרה באיזה ריכוז נדרש לבצע את הבדיקה במסגרת תקן EN 1568: 2018 חלקים 1, 2 ו-3. כיצד מבוצעת השוואה בין בדיקות שנעשו בריכוזים שונים עבור יצרנים שונים?	הבדיקות צריכות להתבצע בתוך התחום של 0.1%-1%. האישור הינו לצורך עמידה בדרישות ואינו השוואתי לצרכי ניקוד איכות. בדיקות האיכות לקצפים המוצעים יבוצעו כמפורט בסעיף 9 למסמכי המכרז.

נספח א' למענה לשאלות הבהרה - נספח 2 להסכם – אישור קיום ביטוחים

תאריך הנפקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים	
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטח ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי באישור זה מייטיב עם מבקש האישור.			
מבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה	מעמד מבקש האישור
שם מדינת ישראל – המשרד לביטחון פנים על יחידותיו ת.ז.ח.פ. 500102629	שם שם הספק/החברה כמפורט בהסכם ת.ז.ח.פ. של הספק/החברה כמפורט בהסכם	<input type="checkbox"/> נדל"ן <input type="checkbox"/> שירותים <input checked="" type="checkbox"/> אספקת מוצרים <input checked="" type="checkbox"/> אחר: אספקת קצף קלאס איי לכיבוי אש	<input type="checkbox"/> משכיר <input type="checkbox"/> שוכר <input type="checkbox"/> זכיון <input type="checkbox"/> קבלני משנה <input type="checkbox"/> מזמין שירותים <input checked="" type="checkbox"/> מזמין מוצרים <input type="checkbox"/> אחר: _____
מען שדרות רחבעם זאבי 7 ראשון לציון	מען של הספק/החברה כמפורט בהסכם		

כיסויים						
סוג הביטוח	מספר הפוליסה	נוסח ומהדורת הפוליסה	תאריך תחילה	תאריך סיום	גבול האחריות/ סכום ביטוח	
					מטבע	סכום
אחריות כלפי צד ג'		נוסח "ביט" של המבטח או הנוסח המקביל לו אצל אותו המבטח (תוך ציון שנת המהדורה)			₪	4,000,000
אחריות מעבידים		נוסח "ביט" של המבטח או הנוסח המקביל לו אצל אותו המבטח (תוך ציון שנת המהדורה)			₪	20,000,000
חבות המוצר		נוסח "ביט" של המבטח או הנוסח המקביל לו אצל אותו המבטח (תוך ציון שנת המהדורה)			₪	2,000,000

מכרז 50/2022
אספקת קצף קלאס איי לכיבוי אש

פירוט השירותים (בכפוף, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבוטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה המפורטת בנספח ג):
046 – מכירת/רכישת/השכרת ציוד 004 – אשפה ושירותי מחזור מכרז לאספקת קצפים לכיבוי אש עבור תחנות הרשות הארצית לכבאות והצלה בפריסה ארצית לרבות פינוי מיכלים ריקים לאתר הטמנה

ביטול/שינוי הפוליסה
שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 60 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.

חתימת האישור
המבטח: