

**מכרז מספר: 799/2022**

**אספקת גזים רפואיים ותחזוקת ציוד ומתקנים במכרז הרפואי רמב"ם בחיפה**

**תשובות לשאלות מציעים**

שאלה מס'	עמוד/נספח	מספר הסעיף	פירוט השאלה/ בקשת הבהרה	תשובה
1.	4/מסמך המכרז	7.5	לא נוכל להתחייב לכמות מיטות. נבקש לתקן סעיף זה וכל הסעיפים בהם מופיע מס' מיטות ל"מוסד רפואי מוביל"	<b>שינוי תנאי סף:</b> על המציע להיות בעל ניסיון באספקת גזים רפואיים למוסדות רפואיים, בחמש השנים שקדמו לפרסום מכרז זה. הניסיון מתייחס לשנים: 2018 - 2022. בתקופה זו סיפק המציע גזים רפואיים מסוג חמצן, נייטרוס וחנקן בצובר לפחות למוסד רפואי אחד אשר בו לפחות 500 מיטות, לפרק זמן של לפחות 3 שנים ברציפות. מצ"ב תשקיף מעודכן מצ"ב מודעה לפרסום
2.	4/מסמך המכרז	9	מבקשים להכניס תת סעיף שבפרק 4 בכתב כמויות ניתן להציע פר שורה ולא לכל הפרק ושיחושב לכל שורה לפי הכתוב בסעיף הנ"ל	מקובל – ניתן להציע מחיר לכל פריט ובלבד שמחיר הפריט כולל עלויות ציוד נלווה
3.	4/מסמך המכרז	8	מכיוון שהוספתם מועד סיור ספקים נוסף נבקש לדחות את מועד הגשת המכרז בשבועיים לפחות. כמו כן נבקש זמן סביר מקבלת התשובות לשאלות ההבהרה הנ"ל עד להגשת המכרז.	<b>מועד הגשת ההצעות, יידחה ליום 15/12/2022, עד שעה 12:00</b>
4.	5/מסמך המכרז	12	נבקש אפשרות לשנות בפרק 4 בכתב הכמויות במידה ואין גליל זהה להציע חלופה.	<ul style="list-style-type: none"> <li>במידה והחלופה תתאים מבחינת מיקום הגליל במכשיר המיועד והחיבור גם כן מתאים אז ניתן לאשר זאת</li> <li>בכל מקרה כל מקרה יישקל לגופו ויידרש אישור בית החולים לפני שליחת החלופה.</li> </ul>
5.	5/מסמך המכרז	13	לבטל- כל שורה עומדת בפני עצמה כפי שנאמר בסיוור ספקים. סעיף שלא תומחר יחשב כאילו הספק לא יכול לספק.	ראו תשובה לסעיף 2 לעיל
6.	5/מסמך המכרז	14	א. מחירים לא קבועים - הם צמודים ב. מבקשים אפשרות לתיקון מחירים בתקופת ההתקשרות השנייה לפי שוני במחירי השוק/ מדד/ תוספת עלויות ייצור והובלה.	א. הכוונה שפרט להצמדה המפורטת בסעיף 12 להסכם, מחירים הינם קבועים ולא תוכר כל תוספת מעבר לכך. ב. לא מקובל
7.	6/מסמך המכרז	23	נבקש להבהיר כי המציע יהיה רשאי להעביר את המידע לעובדיו או יועציו בקשר עם הגשת הצעה זו.	מקובל
8.	6/מסמך המכרז	24	נבקשכם לתקן את אופן הטיפול בסתירות או אי-בהירויות על ידי קביעת מדרג מסמכים כמקובל.	<ul style="list-style-type: none"> <li>אין שינוי</li> <li>נרשם במפרט " במקרה של סתירה או אי התאמה בין דרישות התקנים או בין ובין</li> </ul>

**מכרז מספר: 799/2022**

**אספקת גזים רפואיים ותחזוקת ציוד ומתקנים במכרז הרפואי רמב"ם בחיפה**

**תשובות לשאלות מציעים**

שאלה מס'	עמוד/נספח	מספר הסעיף	פירוט השאלה/ בקשת הבהרה	תשובה
				דרישות נוהל G01 יש לאמץ תמיד את הדרישה המחמירה יותר ו/או הדרישה שמספקת פתרון בטוח יותר"
.9	8/נספח א'	3	נבקש להחליף את המילים "שהתבסס על" בשורה השנייה במילים "המצורף ל".	לא מקובל
.10	8/נספח א'	6	מבקשים לשנות את המילה "הבלעדי" ל-"בתיאום עם הספק"	לא מקובל
.11	8/נספח א'	10	נבקש להבהיר כי ככל וסעיף זה מתייחס לאספקת צוברים או כלי קיבול אחרים למזמין אזי ייתכן כי שינוי מידות כלי הקיבול עשוי לגרום לעדכון מחירי היחידה. כמו כן בגזים דחוסים צריך להיעשות בתיאום עם הספק לוודא שיש לו אפשרות לספק בכלי הקיבול המבוקשים. האמור בסעיף זה מנוסח באופן כללי מידי.	ללא שינוי
.12	11/נספח ב'	5	נבקש להשמיט את הדרישה לספק את פרטי העובדים אשר יועסקו במתן השירותים. מדובר בדרישה שאינה מקובלת ועשויה לפגוע בזכויות הפרטיות של העובדים.	הכוונה לציין מספר עובדים בכל סקטור-אין צורך במתן פרטי העובדים
.13	11/נספח ב'	8	נבקש שבדיקת העמידה תחול על אספקת גזים באופן כללי ולא תדרוש עמידה פרטנית ביחס לכל גז וגז.	מקובל – ראו תשובה לסעיף 1 לעיל
.14	15/נספח ב'	9	נבקש להבהיר כי די יהיה לספק פרטים של שלושה ממליצים.	בהתאם לרלבנטיות. אין הגבלה למס' מינימלי או מקסימלי של ממליצים ובלבד שיינתן מענה לנדרש.
.15	3/נספח ג'	1.6	נבקש לשנות ל"המזמין רשאי להאריך בתיאום והסכמה הדדית עם הספק..."	ללא שינוי ובהתאם לסעיף 6.2 להסכם
.16	3/נספח ג'	1.6	נבקש להגדיר בצורה יותר מדוייקת את תקופת ההתקשרות השנייה שהיא עד 5 שנים. מה זה אומר שנה/ שנתיים כשהמקסימום 5	נא ראו סעיף 6.2 להסכם
.17	9/נספח ג'	5	טבלה 4-5 התקנת צוברים מבקשים להפריד בתמחור ממחיר הגז.	אין שינוי
.18	10/נספח ג' – מפרט טכני	6.18-	נבקש להבהיר כי כל ספק אשר יזכה במכרז זה יידרש להחליף את המכלים הקיימים באתר שכן משתמע מהאמור בסעיפים אלה כי ככל שהספק הקיים יזכה הוא לא יידרש להחלפת המכלים (כך מצוין מפורשות בסעיף 6.1.8). מצב זה מקנה עדיפות מובנת לספק הקיים שכן ביכולתו לתמחר את השירותים בעלות מופחתת באופן משמעותי לעומת ספק חלופי אשר יידרש להחלפת הצוברים הקיימים.	אין שינוי

**מכרז מספר: 799/2022**

**אספקת גזים רפואיים ותחזוקת ציוד ומתקנים במכרז הרפואי רמב"ם בחיפה**

**תשובות לשאלות מציעים**

שאלה מס'	עמוד/נספח	מספר הסעיף	פירוט השאלה/ בקשת הבהרה	תשובה
19.	10/נספח ג' – מפרט טכני	6.1.7 ו-6.1.8	נבקש להבהיר כי מועד אספקת הצוברים יעשה בתיאום מראש, תוך מתן זמן היערכות מספק על מנת להיערך לכך מצד הספק הזוכה. כמו כן, אספקת הציוד מותנית בכך שהמזמין או הספק הקיים יפנה את הצוברים הקיימים וכי המזמין יספק לספק הזוכה את מלוא שיתוף הפעולה שיידרש לו לשם אספקת והתקנת הצוברים, לרבות התקנות תשתית שיידרשו לשם כך.	אין שינוי
20.	10/נספח ג' – מפרט טכני	6.1.7	נבקש להבהיר שבאחריות המזמין להתקשר לקבלן קונסטרוקציה ולהכין את כל התשתית הנדרשת להחלפת הצובר. הספק ידאג להחלפת הצובר ולחיבורו למערכת הקיימת במידת הצורך. כמו כן נבקש שהמזמין יצרף למכרז מראש, נתונים טכניים ושרטוטים עם מידות המיכל הקיים והתשתית הקיימת.	אין שינוי
21.	10/ נספח ג'	6.5.1.1	נבקש אפשרות למילוי פעם בשבוע כמות גדולה יותר. למען הסר ספק כל מילוי יהיה לכלל הצוברים לרמת 100%	אין שינוי
22.	10/ נספח ג'	6.5.1.5	מבקשים הגדרה מדוייקת ולא כללית לאירועים מיוחדים ומהי אספקה מיוחדת. כמו כן אספקה מיוחדת בתשלום נפרד ונוסף.	אין שינוי
23.	14/ נספח ג'	6.8.5.4	נבקש להוסיף שבמידה ויש צורך במילוי של יותר ממכלית אחת ע"מ למלא את המכלים במלוא תכולתם המזמין צריך ליידע מראש על כך.	מקובל
24.	14/ נספח ג'	6.8.5.6	באחריות המזמין לספק מקום חניה הולם ונגיש למכלית.	אין שינוי – המצב הקיים הוצג בסיוור קבלנים
25.	14/ נספח ג'	610.1/2	יש לתקן את המלל מחנקן נוזלי לנייטרוס אוקסיד	אין שינוי
26.	16/נספח ג' – מפרט טכני	6.12	נבקש להבהיר כי מועד אספקת הציוד הנלווה יעשה בתיאום מראש, תוך מתן זמן היערכות מספק על מנת להיערך לכך מצד הספק הזוכה. כמו כן, אספקת הציוד הנלווה מותנית בכך שהמזמין או הספק הקיים יפנה את הציוד הקיים וכי המזמין יספק לספק הזוכה את מלוא שיתוף הפעולה שיידרש לו לשם אספקת והתקנת הציוד, לרבות התקנות תשתית שיידרשו לשם כך.	אין שינוי
27.	16/נספח ג' – מפרט טכני	6.12.1	שורות 1-2 מבקשים תמחור בנפרד של הציוד ולא כחלק ממחיר הגז.	אין שינוי
28.	16/נספח ג' – מפרט טכני	6.12.1	שורות 1-2 במידה ומתומחר בנפרד בבעלות רמב"ם מרגע האספקה ולהוסיף בהערות	אין שינוי

**מכרז מספר: 799/2022**

**אספקת גזים רפואיים ותחזוקת ציוד ומתקנים במכרז הרפואי רמב"ם בחיפה**

**תשובות לשאלות מציעים**

שאלה מס'	עמוד/נספח	מספר הסעיף	פירוט השאלה/ בקשת הבהרה	תשובה
			אחריות הספק לשנה הראשונה כנגד אחריות היצרן.	
.29	16/נספח ג' –	6.12.1	3-4 מבקשים תמחור בנפרד של ציוד והתקנה ולא כחלק ממחיר הגז. ניתן לתמחר לפי שכירות חודשית.	אין שינוי
.30	16/נספח ג' –	6.12.1	לא עובר לבעלות רמב"ם בתום 5 שנים. או שקונים מראש ומתמחר בנפרד או תמחור השכרה חודשי ובתום התקופה חוזר לספק.	אין שינוי
.31	16/נספח ג' –	6.12.1	שורה 5 מבקשים תמחור בנפרד של ציוד ולא כחלק ממחיר הגז. האספקה היא 1 כל שנה ולא ניתן לתמחר מכירה עתידית של עוד 2/3/4/5 שנים	אין שינוי
.32	16/נספח ג' –	6.12.1	שורות 7-15 גלילים, סוללות, כלובים לא יעברו לבעלות רמב"ם הנ"ל רכוש הספק.	אין שינוי
.33	16/נספח ג' –	6.12.2	בהתאם לשאלות 27-32 בהתאמה לתקופת התקשרות השניה מבקשים להפריד מחירי ציוד, התקנה מגז ולבטל את העברת הבעלות של הגלילים, סוללות וכלובים לרמב"ם בתום התקופה.	אין שינוי
.34	18/ נספח ג'	7.2	מאד כללי- חלקי חילוף למה? לא ניתן לספק מראש מחירון חלקי חילוף. היצרנים לא בהכרח מפרסמים מחירון ונותנים הצעה פר בקשה.	<ul style="list-style-type: none"> <li>אין שינוי</li> <li>קיימת יכולת לתת מחירון ע"פ הניסיון של המציע בבתי החולים לציודים שכיום הוא נותן שירות (צוברים, מאיידים, מקררים, ווסתים וכו)</li> </ul>
.35	18/ נספח ג'	7.3.2.3	במידה והמיכל/ מקרר שייך לספק הגז יש לקבל אישור מהספק על ביצוע תיקון ע"י גורם אחר. לא יתכן שיטפלו בציוד ששייך לספק ללא אישורו.	מקובל
.36	19/ נספח ג'	7.7.3	לא מקובל! נדרשת הבהרה- במידה וקיבל גלילים תקינים יחזיר גלילים תקינים למעט בלאי סביר. במידה ונגרם נזק ישיר עקב שימוש לא נאות יישא המזמין בהוצאות התיקון.	אין שינוי
.37	20/ נספח ג'	7.8.1	בדיקות תקופתיות יבוצעו. יש לתמחר בנפרד	אין שינוי
.38	21/ נספח ג'	8.2.3	מבקשים לתת לספק אפשרות לתקן לפני.	אין שינוי
.39	27/ נספח ג'	11.5.1	שעות הפעילות במוקד שירות הינן 07:00 ועד 17:00 ולא כפי שמצויין בסעיף זה. הנ"ל תואם לסעיף 13.4 וסעיף 11.13.1 בו אתם מגדירים שעות פתיחת קריאה עד 17:00. נא לתקן סעיף זה.	מקובל
.40	27/ נספח ג'	11.11	מבקשים הגדרה ברורה לקריאה דחופה, תמחור בנפרד ובנוסף הגדרה ברורה למינוח "תטופל".	<ul style="list-style-type: none"> <li>אין שינוי</li> <li>קריאה דחופה היא כל דבר אשר משבש את הרצף התפקודי של</li> </ul>

**מכרז מספר: 799/2022**

**אספקת גזים רפואיים ותחזוקת ציוד ומתקנים במכרז הרפואי רמב"ם בחיפה**

**תשובות לשאלות מציעים**

שאלה מס'	עמוד/נספח	מספר הסעיף	פירוט השאלה/ בקשת הבהרה	תשובה
				בית החולים ועל פי החלטת המזמין
.41	28/נספח ג' –	11.13.2	דרישה לא סבירה לאישור תוך שעתיים. נבקש עד סוף יום העבודה במידה ונשלח עד השעה 10:00 בבוקר.	<ul style="list-style-type: none"> <li>המילה שעתיים תשונה ל-3 שעות.</li> <li>בסייפא של הסעי, ירשם "עבור פניות שיגיעו למוד עד השעה 14:00".</li> </ul>
.42	27/נספח ג' –	11.13.3	דרישה לא סבירה. נבקש להרחיב את שעות האספקה. כמו כן מבקשים לבדוק אפשרות לספק בכל שעות היממה כולל ערב ולילה כשהפעילות באתר נמוכה.	אין שינוי
.43	28/נספח ג' –	11.13.4	נבקש לתמחר בנפרד הזמנה דחופה ולהגדיר מה היא כוללת. לא נוכל להתחייב לכל הגלילים לאספקה מיידית כתלוי במלאי.	אין שינוי
.44	28/נספח ג' –	11.16	לא ניתן לספק מחירון חלקי חילוף כמו כן הבהרה חלקי חילוף של מה?	<ul style="list-style-type: none"> <li>אין שינוי</li> <li>קיימת יכולת לתת מחירון ע"פ הניסיון של המציע בבתי החולים לציודים שכיום הוא נותן שירות (צוברים, מאיידים, מקררים, ווסתים וכו)</li> </ul>
.45	נספח ד' – כתב כמויות		בהערות בפרק 4 יש לתקן -חיוב יוגש ע"פ יחידה ולא מ"ק לש"ח	<ul style="list-style-type: none"> <li>אין שינוי - ניתן לבצע המרה במידת הצורך ע"י הספק</li> </ul>
.46	נספח ד' – כתב כמויות		מבקש הבהרה כך שניתן יהיה להציע הצעה לחלק מהגזים /שירותים המוגדרים במכרז ולא בהכרח לכולם.	אין שינוי
.47	נספח ד' – כתב כמויות	61	מבקשים הבהרות אילו תקלות קיימות כרגע, סוג המערכת, תאריך התקנתה וכל הנתונים הרלוונטיים לתמחור.	<ul style="list-style-type: none"> <li>כיום לא ידוע לנו על תקלות במערכות השונות</li> <li>הכוונה הייתה שהמציע יבצע הערכת מצב למערכות שייקח עליהם אחריות ויתמחר ליקויים במידה וקיימים – כל הנ"ל היה אמור להתבצע על ידי המציעים במסגרת סיור קבלנים.</li> </ul>
.48	17/הסכם	2.1.2	נבקש כי קביעותיו של המנהל יעשו בשיתוף ותיאום עם הספק.	לא מקובל
.49	18/הסכם	3.7	נבקש להבהיר כי המזמין יהיה רשאי להסב את זכויותיו אך ורק לגוף הקשור אליו מבחינה מבנית או תאגידית וכל העברה אחרת תדרוש את אישור הספק. אין זה סביר כי הספק ידרש לעמוד בתנאים המיטביים הכלולים במכרז זה לטובת גורמים שאינם ידועים לו בשלב זה.	מקובל
.50	18/הסכם	4.2	נבקש להבהיר שכתב הכמויות מחייב לכמות מינימום שעל פיה הספק מתמחר את	אין שינוי – אלו הערכות ע"פ ממוצע שנתי בשנים האחרונות

**מכרז מספר: 799/2022**

**אספקת גזים רפואיים ותחזוקת ציוד ומתקנים במכרז הרפואי רמב"ם בחיפה**

**תשובות לשאלות מציעים**

שאלה מס'	עמוד/נספח	מספר הסעיף	פירוט השאלה/ בקשת הבהרה	תשובה
			השתתפותו ואת הציוד כחלק ממחיר הגז/ נוזל. נבהיר שמבקשים התחייבות המזמין לתשלום חודשי בעבור כמות בהתאם לכתב הכמויות. במידה ולא יתחייב המזמין נבקש להחריג את הציוד ממחיר הגז.	
.51	18/הסכס	5.3	נבקש כי מימוש זכויות המזמין בהתאם לסעיף זה יעשו מטעמים סבירים ומנומקים ובתיאום עם הספק.	לא מקובל
.52	19/הסכס	6.1	נבקש לשנות- ההתקשרות היא ל 5 שנים. המזמין מחוייב לכתב הכמויות כמינימום.	לא מקובל
.53	19/הסכס	6.2	נבקש להבהיר כי חידוש ההסכם לתקופה נוספת תהיה מותנית באישור הספק. כמו כן נבקש הגדרה מדויקת של תקופת ההתקשרות השנייה ולא שנה או שנתיים ומקסימום 5 שנים.	לא מקובל
.54	19/הסכס	6.5	נא הבהירו למה הכוונה ב"ביצוע העבודות במערכות הגזים". האם הכוונה לאספקת הגזים, אספקת הציוד הנלווה או עבודות אחרות.	הכוונה לציוד שנדרש להתקין במקום הציוד הקיים כיום מול הספק הנוכחי.
.55	19/הסכס	6.5	נבקש להבהיר כי מועדי האספקה יעשו בתיאום מראש, תוך מתן זמן היערכות מספק על מנת להיערך לכך מצד הספק הזוכה. כמו כן, אספקת הציוד הנלווה מותנית בכך שהמזמין או הספק הקיים יפנה את הציוד הקיים וכי המזמין יספק לספק הזוכה את מלוא שיתוף הפעולה שיידרש לו לשם אספקת והתקנת הציוד, לרבות התקנות תשתית שיידרשו לשם כך.	אין שינוי
.56	19/הסכס	6.5	נבקש לתקן את האמור בסעיף זה כך שלא יראו זאת כהפרת הסכם בכל מקרה בו הספק לא יעמוד בהתחייבויותיו בשל נסיבות שאינן בשליטתו. לצורך כך יראו ב"נסיבות שאינן בשליטתו" עיכובים שנגרמו בהוראות המזמין, עיכובים שנגרמו בשל מעשה או מחדל של המזמין או מי מטעמו, עיכובים שיגרמו בשל מעשה או מחדל של או במקרה של כוח עליון. לצורך כך יראו ב"כוח עליון" כשריפה, התפוצצות, אסונות טבע, שביתות, השבתות, מלחמה, מצב חירום בטחוני ו/או בריאותי, סגר, הפסקה בפעילות הנמלים, גיוס מילואים נרחב, צווים ממשלתיים או עירוניים בדבר הפסקת עבודות, חוסר יכולת להוביל עקב סגירת כבישים ודרכים חילופיות, חוסר בסולר לרכבים ומכליות, הפסקות חשמל, וכיו"ב,	לא מקובל

**מכרז מספר: 799/2022**

**אספקת גזים רפואיים ותחזוקת ציוד ומתקנים במכרז הרפואי רמב"ם בחיפה**

**תשובות לשאלות מציעים**

שאלה מס'	עמוד/נספח	מספר הסעיף	פירוט השאלה/ בקשת הבהרה	תשובה
			חוסר ממושך בחומרי גלם או עיכובים שיחולו כתוצאה מעיכוב הגעת ציוד שהוזמן ו/או יוזמן, התערבות ממשלתית כלשהי (צווים, הפקעות או חקיקה עתידית או שינוי חקיקה קיימת) וכל סיבה אחרת שאיננה תחת שליטת הספק לרבות כל סיבה אחרת אשר הופכת את אספקת השירותים לבלתי אפשרית. (לעניין זה יש לציין מפורשות כי קביעת אירוע ככוח עליון ייעשה בתיאום בין הצדדים ולא כמצוין בסעיף).	
.57	19/הסכם	6.6	נבקש כי ביטול ההסכם יעשה בהודעה מראש ובכתב על מנת לאפשר שהות לספק לתקן את הנסיבות שהובילו לדרישת ביטול ההסכם.	לא מקובל
.58	19/הסכם	6.7	נבקש למחוק את הסעיף.	לא מקובל
.59	19/הסכם	6.1-6.7	נא הבהירו כיצד יפוצה הספק על ציוד שסיפק למזמין בנסיבות בהן התבטל ההסכם טרם השלמת תקופת ההתקשרות המלאה. שכן ציוד זה מתומחר על בסיס הנחת עבודה שתושלם התקשרות של 5 עד 10 שנים.	הספק לא יפוצה
.60	20/הסכם	9.1	נא הבהירו למה מתייחס המונח "המערכת" בשורה הראשונה.	מדובר בטעות סופר -- המילים "המערכת תקינה" יוחלפו ב"הציוד שסופק תקין"
.61	20/הסכם	9.2	נבקש להבהיר כי אחריות הספק לא תחול ביחס לנזקים, תקלות ופגמים שיגרמו בשל שימוש המזמין בציוד שסופק לו באופן שאינו בהתאם להוראות היצרן או הספק, או ככל שנגרמו בשל מעשה ו/או מחדל, רשלני או במזיד, של המזמין ו/או מי מטעמו. בכל מקרה כאמור טיפול בתקלה תחויב בתוספת תשלום.	מקובל
.62	20/הסכם	9.2	נבקש להבהיר כי האמור בסעיף זה לא יחול ביחס לנזקים שיגרמו על ידי המזמין או מי מטעמו כתוצאה ממעשה או מחדל רשלני או בזדון.	כמו סעיף 61
.63	20/הסכם	9.2	נבקש להבהיר כי אחריות הספק תהיה אך ורק לנזקים שיגרמו בשל מעשה או מחדל שלו או מי מטעמו. (הניסוח "כתוצאה, עקב או הכרוך באספקת מוצרים" הינו רחב מידי ועשוי להטיל אחריות על הספק בנסיבות שאינן באחריותו).	לא מקובל
.64	20/הסכם	9.3	נבקש להבהיר כי אחריות הספק תהיה אך ורק לנזקים שיגרמו בשל מעשה או מחדל שלו או מי מטעמו.	לא מקובל

**מכרז מספר: 799/2022**

**אספקת גזים רפואיים ותחזוקת ציוד ומתקנים במכרז הרפואי רמב"ם בחיפה**

**תשובות לשאלות מציעים**

שאלה מס'	עמוד/נספח	מספר הסעיף	פירוט השאלה/ בקשת הבהרה	תשובה
			(הניסוח "כתוצאה, עקב או הכרוך באספקת מוצרים" הינו רחב מידי ועשוי להטיל אחריות על הספק בנסיבות שאינן באחריותו).	
.65	20/הסכם	9.5	נבקש להבהיר כי חובת השיפוי תחול אך ורק לנזקים שהספק אחראי להם על פי הסכם זה או על פי הדין.	לא מקובל
.66	20/הסכם	9.5	נבקש להבהיר כי על כי אף האמור לעיל הספק בכל מקרה לא יהיה אחראי בגין נזקים עקיפים, תוצאתיים, אובדן רווחים וכיו"ב בקשר עם אספקת הציוד או הסכם זה שיגרמו ללקוח או לצדדים שלישיים.	לא מקובל
.67	20/הסכם	9.5	נבקש להבהיר כי על אף האמור בסעיף זה אחריות הספק תוגבל לתמורה ביחס לתקופה של שלושה חודשים טרם אירוע הנזק.	לא מקובל
.68	20/הסכם	9.5	נבקש כי בכל מקרה חובת השיפוי תותנה בקבלת פסק דין חלוט.	לא מקובל
.69	20/הסכם	10.2	נא הבהירו היכן מופיעה הדרישה החלה על הספק להחזיק מאגר גזים בחציריו שכן לא ראינו התייחסות לכך במפרט.	נא ראו סעיף 11.14 במפרט, עמוד 27 רק במצב חירום
.70	20/הסכם	10.2	ככל והדרישה המתוארת כאן תקפה נבקשם להוסיף שורת תמחור במסגרת הצעת המחיר ביחס לדרישה זו או לחילופין לבטלה. אין זה סביר לדרוש דרישה מעין זו אשר גורמות לעלויות ישירות לספק במיוחד לאור העובדה שחלק בלתי מבוטל מהגז אובד בהיותו במיכל באתר הספק מבלי שהספק מקבל כל תמורה לכך.	אין שינוי מדובר רק על שעת חירום הספק נדרש לדאוג לעתודות שלא ירדו מתחת לתכולה של 50% מהמקסימום האפשרי במאגרי בית החולים/המזמין
.71	20/הסכם	11.1	נבקשם לתקן את האמור בסעיף זה כך שההסכם יועבר בדואר אלקטרוני לספק והוא ישיב עותקים חתומים למזמין. כמו כן נבקש להגדיל ל-20 ימים.	מקובל, יתוקן ל-20 ימים.
.72	20/הסכם	11.2	נא הבהירו את לוחות הזמנים מקבלת ההסכם ועד קבלת צו התחלת העבודה.	צו התחלת עבודה, ינתן רק במקרה בו על הספק הזוכה להחליף את הצוברים וידרשו עבודות התקנה.
.73	20/הסכם	11.3	נבקש להאריך את עשרת הימים המצוינים כאן ל-20 ימים.	מקובל, יתוקן ל-20 ימים.
.74	20/הסכם	11.3	נא הבהירו לאיזה רכיב מהשירותים נדרש הספק להעביר את ההצעה ולוחות הזמנים המתוארים כאן.	הכוונה לאספקת מיכלי צובר וציוד נלווה במידת הצורך
.75	21/הסכם	11.4	לאור תקופת ההסכם הארוכה אין זה סביר לחייב את הספק באותם מחירים לתקופה זו, וזאת בין היתר לאור תנאי השוק המשתנים. אי לכך נבקש כי יתאפשר לספק לעדכן את	לא מקובל

**מכרז מספר: 799/2022**

**אספקת גזים רפואיים ותחזוקת ציוד ומתקנים במכרז הרפואי רמב"ם בחיפה**

**תשובות לשאלות מציעים**

שאלה מס'	עמוד/נספח	מספר הסעיף	פירוט השאלה/ בקשת הבהרה	תשובה
			התעריפים מעת לעת ובתדירות שלא תעלה על אחת לשנה בהתאם למחירון הספק.	
.76	21/הסכם	11.4.1	נבקש להפריד את התמחור בעבור גזים מעלויות הציוד הנלווה. תמחור ציוד אינו כדין תמחור גז.	לא מקובל
.77	21/הסכם	11.4.2	נבקש להפריד את התמחור בעבור גזים מעלויות הציוד הנלווה ולהסיר את תמחור הציוד מראש. תמחור ציוד שיקנה בעוד 5 עד 10 שנים מהיום בשלב נוכחי לא קביל ולא הגיוני.	לא מקובל
.78	21/הסכם	11.5	בהתייחס לשני הסעיפים הקודמים- נבקש להפריד את תמחור הגז מתמחור הציוד.	לא מקובל
.79	21/הסכם	11.8	נבקש לקצר את תנאי התשלום לשוטף + 45 ע"פ חוק מוסר התשלומים.	מקובל
.80	21/הסכם	11.11	נבקש להבהיר כי לא יתבצע ניכוי מהתמורה כל עוד הספק יציג למזמין פטור מניקוי מס במקור.	מקובל
.81	21/הסכם	11.14	נבקש כי טרם ביצוע קיזוז ייתן המזמין לספק הודעה בכתב על כוונתו לעשות כן ויאפשר לו לתקן את הפרתו בהתאם או להמציא מסמכים התומכים בעמדת הספק.	מקובל
.82	21/הסכם	12	לאור תנאי השוק המשתנים נבקש מעבר להצמדה למדד אפשרות לעדכן מחירים מעת לעת (פעם בשנה) ע"פ מחירון הספק ובהתאם לעלויות היצור המשתנות.	לא מקובל
.83	22/הסכם	13.1	נא הבהירו כיצד נקבע היקף ערך השירותים לשנה.	היקף ערך השירותים לשנה יחושב לאחר קבלת זוכה ומחירי הצעתו.
.84	22/הסכם	13.3	נבקש כי טרם מימוש הערבות ייתן המזמין לספק הודעה בכתב על כוונתו לעשות כן ויאפשר לו לתקן את הפרתו בהתאם.	מקובל
.85	22/הסכם	14.2	נבקש להבהיר כי ביטול ההסכם בשל הפרה יסודית יתאפשר בכפוף למתן הודעה מוקדמת מראש ובכתב. שבמהלכה יתאפשר לספק לתקן את הפרתו.	מקובל
.86	22/הסכם	14.4	נבקש להפחית את גובה הפיצויים ל-1000 ש"ח למקרה.	הפיצויים ישונו כלהלן: <b>1.</b> איחור במועד הגשה לתיקון תקלה – 3,000 ₪ (במקום 5000 ש"ח) <b>2.</b> איחור במועד אספקת הגז:

**מכרז מספר: 799/2022**

**אספקת גזים רפואיים ותחזוקת ציוד ומתקנים במכרז הרפואי רמב"ם בחיפה**

**תשובות לשאלות מציעים**

שאלה מס'	עמוד/נספח	מספר הסעיף	פירוט השאלה/ בקשת הבהרה	תשובה
				2.1 סך של 3,000 ₪ בגין כל מקרה איחור (במקום 5000) 2.2 ובנוסף 5,000 ₪ עבור כל יום איחור מעבר לשלושה ימים. (במקום 7000)
.87	22/הסכם	14.4	נבקש להבהיר כי המזמין יהיה רשאי לגבות פיצויים החל מהאירוע השלישי בכל רבעון.	לא מקובל
.88	22/הסכם	14.4	נבקש להבהיר כי המזמין לא יגבה פיצויים במקרים שאי ביצוע ההסכם נובע מכוח עליון.	מקובל
.89	23/הסכם	17.2	נבקש למחוק סעיף זה ולהסתפק בהתחייבות המזמין בסודיות. אין זה סביר לייצר חזית ישירה בין עובדי הספק למזמין.	מקובל
.90	24/הסכם	19.2	נבקש להבהיר כי הספק לא יהיה מנוע מלעשות שימוש בקבלני משנה, כדוגמת מובילים ובלבד שהספק יהיה הגורם האחראי כלפי המזמין להפרת הוראות ההסכם.	מקובל
.91	24/הסכם	19.4	נבקש להבהיר כי המזמין יהיה רשאי להסב את זכויותיו אך ורק לגוף הקשור אליו מבחינה מבנית או תאגידית וכל העברה אחרת תדרוש את אישור הספק. אין זה סביר כי הספק ידרש לעמוד בתנאים המיטביים הכלולים במכרז זה לטובת גורמים שאינם ידועים לו בשלב זה.	כמו סעיף 49 לעיל
.92	24/הסכם	20.2-20.4	נא הבהירו האם ההוראות המתוארות כאן רלוונטיות למכרז זה שכן הן מתייחסות ל"ביצוע מבנה". בכל מקרה נבקש כי כל מסמך שאינו כלול במסמכי המכרז ואשר על הספק להיות מחויב לו יועבר מראש לספק לאישורו/התייחסותו.	סעיף 20.2 ימחק ובמקומו ירשם: "הספק ימציא למזמין, תכניות וסקיצות לפי הצורך לביצוע עבודות נשוא מכרז זה, בפ"י התקנים והנהלים המחייבים" בסעיף 20.3 ימחקו המילים "סעיף זה" ובמקומם ירשם "המחייבות עפ"י חוק" סעיפים 20.4 ו-20.5, ימחקו.
.93	25/הסכם	23.1	נבקשם לתקן את אופן הטיפול בסתירות או אי-בהירויות על ידי קביעת מדרג מסמכים כמקובל.	לא מקובל – כמו סעיף 8 לעיל
.94	31/נספח ט'	2	צד שלישי: מבוקש לאשר הצגת גבולות אחריות משותפים בביטוח צד ג', מוצר ומקצועית של 5,000,000 דולר.	מובהר כי: 1. עריכת ביטוחים שנדרשו בגבולות אחריות משותפים תהיה מקובלת בכפוף לכך שגבול האחריות המשותף לאותם הביטוחים יהיה סכום גבולות האחריות שנדרשו במכרז ביחס אליהם (לדוגמא בביטוח משולב חבות מוצר

**מכרז מספר: 799/2022**

**אספקת גזים רפואיים ותחזוקת ציוד ומתקנים במכרז הרפואי רמב"ם בחיפה**

**תשובות לשאלות מציעים**

שאלה מס'	עמוד/נספח	מספר הסעיף	פירוט השאלה/ בקשת הבהרה	תשובה
				ואחריות מקצועית בלבד גבול האחריות המשולב צריך להיות 24 מ' ש או גבול האחריות דולרי קביל מומר מש"ח לפי שער יציג כאמור מטה). 2. עריכת ביטוח בגבול אחריות דולרי תהיה מקובלת בכפוף לכך שגבול האחריות הדולרי לא יפחת מגבול האחריות השיקלי הנדרש מומר לפי שער יציג במועד חתימת האישור.
.95	31/נספח ט'	4	חבות המוצר : מבוקש לאשר הצגת גבולות אחריות משותפים בביטוח צד ג', מוצר ומקצועית של 5,000,000 דולר	ראו מענה לשאלה 94 לעיל.
.96	31/נספח ט'	4/ה	ביחס לבקשת המדינה להרחבת השיפוי בסעיף 4 ה' – אנו נפנה לחברת הביטוח לקבלת אישורה לספק את הקוד המבוקש על ידי המדינה. נוכל לאשר רק לאחר קבלת הקוד	אין שינוי במסמכי המכרז.
.97	כתב הכמויות נספח ד		האם ניתן לבחור פרק אחד להגשת המכרז ? (לדוגמא – הצעה רק בעבור פרק 1 בכתב הכמויות)	ראו סעיף 2 לעיל
.98	מפרט – נספח ג	5	לוודא שצוברי החמצן הנוזלי הינם בבעלות בית החולים ? (בסעיף 5 במפרט : הכרת אתר המזמין- בשני השורות של צוברי החמצן לא רשום "בהשכרה")	צוברי החמצן הינם בבעלות בית החולים
.99	מפרט- נספח ג'	6.5.2	הבהרת המזמין	הובלות – סעיף חדש
.100	4/מסמך המכרז	7.1	הבהרת המזמין – הארכת תוקף ערבות הגשה	על המציע לצרף ערבות בנקאית ע"ס 30,000 ש. לצורך עמידה בתנאי סף זה יש להגיש ערבות (על פי הנוסח המצורף בטופס מס' 1), שתהיה בתוקף <b>עד ל 14.4.2023</b> ( 120 ימים מהתאריך האחרון שנקבע להגשת ההצעה).