

תאריך : 15/02/2023

21P08/23046

לכבוד

שמעון ניסימוב - אורן רז

הנדון: שיבא - מטבח**פירוט סעיפי קומפלט – שאלות קבלנים**

אנא הפץ לקבלנים תשובות להלן :

1. מים חמים סניטריים – פירוט נוסף

1. סעיף מערכת ייצור המים החמים כולל את כל המפורט בסכימה.
2. למען בהירות אנו מפיצים בצמידות למכתב זה סכימה מתוקנת עם פירוט נוסף.
3. כחלק מתכולת העבודה של הקבלן עליו להגיש תרשים זרימה עדכני שיבוצע על ידי מהנדס מטעמו או מטעם ספק המערכת.

2. מערך אויר דחוס – פירוט נוסף

הקבלן יספק ויתקין תחנת מדחסים מושלמת שתכלול :

1. 2 מדחסי אויר בורגיים (אחד עם משנה תדר) $11kW$. לחץ 10 באר.
2. 2 מייבשי אויר קירור לרמת טל של 3° צלסיוס, לספיקות תואמות מדחסים.
3. מערכת מסנני אויר לחלקיקים ושמן.
4. קולט אויר מפלדה בנפח 500 ליטר, מאושר מכון התקנים.
5. לוח חשמל פיקוד ובקרה, מחובר לבקרת מבנה.
6. ניקוז אוטומטי לכל הרכיבים.
7. הצנרת תהיה מגולבנת מפלדה סק. 40 אשר תותקן בהברגה או בריתוך.
8. ברזי הניתוק יהיו כדוריים סדרה 200 מתוצרת "שגיב" עם מעבר מלא.
9. המדחסים יצוידו בתעלת פח מגולוון 0.6 מ"מ עם מחבר גמיש מברזנט לסילוק אויר חם מהחדר.
10. כחלק מתכולת העבודה של הקבלן עליו להגיש תרשים זרימה עדכני שיבוצע על ידי מהנדס מטעמו או מטעם ספק המערכת.

3. מערכת RO – פירוט נוסף

1. המערכת כוללת
 - א. מיכלי אגירה בנפח כמפורט בסכימה.
 - ב. מגופי בקרת מפלס אוטומטיים למילוי מהמערכת המרכזית של בית החולים.
 - ג. משאבות שילוח לצרכנים לפי פירוט בכתב הכמויות.
 - ד. ניקוז וגלישה מהמיכלים.

בכבוד רב,

אינג' דוד פפיש