



29/03/03

לכבוד
משתתפי המכרז

הנדון: פרוטוקול מפגש הבהרות מכרז פומבי מס' 223715 לאספקה, התקנה ותחזוקת מערכת שילוח פניאומטי למנות דם בין בנק הדם להתעוררות חדרי ניתוח כלליים

מועד המפגש: 28/03/23

נוכחים: יורם הלוי - מנהל יח' מכרזים

בילי דביר - רכזת יח' מכרזים

יוסי הבי - מנהל פטאומטיקה

מתן גפני - מחלקת אחזקה

להלן עיקרי הדברים, דגשים והבהרות למכרז:

1. מסמכי המכרז ובדגש על הצעת המחיר עודכנו יש להוריד את המכרז מאתר מינהל הרכש הממשלתי, בקישור הבא: <http://www.mr.gov.il> < מכרזים משרדיים > מפרסם: משרד הבריאות - המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי, איכילוב, לבצע חיפוש לפי מס' מכרז 223715.
2. מועד הגשת המכרז הינו עד ליום: 27/04/23 עד השעה 12:00, את ההצעות יחד עם כל מסמכי המכרז כשהם חתומים ע"י המציע יש להכניס במעטפה סגורה כשעליה מצוין מכרז מס' **223715** לתיבת המכרזים הנמצאת במרכז הרפואי ת"א ביחידת המכרזים אגף ד' קומה (1-).
3. מועד שליחת שאלות/בקשות להבהרות הינו עד ליום 30/04/23 שעה 12:00. את השאלות/בקשות להבהרות יש לשלוח ליחידת המכרזים בדוא"ל: tenders@tlvmc.gov.il. באחריות השואל לוודא כי שאלות/בקשות להבהרות, אכן התקבלו במרת"א באמצעות טלפון שמספרו: 03-6974883. **שאלות שעלו במהלך הכנס יש להעביר באופן פורמאלי.** תשובות/הבהרות מרת"א ישלחו לשואל וליתר הספקים שהשתתפו במפגש הבהרות.
4. תנאי סף - הובא לתשומת לב המציעים תנאי הסף הנדרשים להשתתפות במכרז.
5. מרת"א שומר לעצמו את הזכות אך אינו מתחייב, לערוך מפגש הבהרות נוסף במועד ובמקום שייקבע על ידו. קבלנים שהשתתפו במפגש הראשון יהיו פטורים מלהשתתף במפגש הנוסף.
6. הצעת מחיר - המציעים מתבקשים למלא את הצעת המחיר (נספח ב' חלק 2).
7. משקל רכיב המחיר יהווה % 100 מניקוד ההצעה.
8. מבנה הצעת המחיר עודכן – מצורף לנוחיותכם טופס הצעת מחיר המעודכן.



9. על הספק הזוכה להתחייב לספק 2 שילוחיות חדשות כל חידוש שנת חוזה.
10. במפגש ההבהרות ניתנה סקירה של תכולת העבודות ע"י הגורם המקצועי במרת"א מר יוסי הבי, להלן הדגשים וההבהרות:
- 10.1 לעניין סעיף 2 במפרט הטכני, ההתקשרות כוללת 10 שילוחיות עם ציפים בקוטר 6 צול ומוגנת (אטומה) שפך. על הספק להגיש דוגמא של הטיל לאישור הגורם המקצועי.
- 10.2 לעניין סעיף 6 במפרט הטכני, נדרש ווסת מהירות.
- 10.3 מצורף לפרוטוקול זה תוואי המערכת.

מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז/הצעה.
כל האמור במסמך זה אין בו משום אישור לתוספת כספית כלשהי,
הקבלן יביא בחשבון כי העלויות הנוספות הנובעות ממסמך זה כלולות בהצעתו.
הקבלן נדרש לחתום על מסמך זה ולצרפו חתום להצעתו.

חותמת וחתימת הספק

העתק: נוכחים
רונן חרותי – מנהל אגף רכש ואספקה
אבי בן זקן – סמנכ"ל לוגיסטיקה ותשתיות

יוסף גלוי
מנהל יחידת מכרזים



נספח ב - (חלק 2)

הצעת מחיר + תנאים מיוחדים

תאריך: _____

הצעת מחיר לאספקת עבור

מכרז פומבי מוגבל מס' 223715

1. המציע חייב למלא את הצעתו ע"ג נספח ב - (חלק 2) ולפי כל תנאי המכרז.
2. ועדת המכרזים עורכת השוואת הצעות שהופיעה על גבי טופס זה בלבד. מציע שלא ימלא נספח ב(חלק 1) או נספח ב(חלק 2) לפי העניין ייחשב כמי שלא ענה על המכרז.
3. משקל רכיב המחיר יהווה % 100 מניקוד ההצעה.
4. מכשור שלא נוסה/ואו נרכש עד כה ע"י מרת"א ושיוצע ע"י הספק, יירכש ע"י מרת"א רק לאחר ניסוי ואישור של הגורמים המקצועיים וללא תלות במחיר.
5. מובהר כי הכמויות המצוינות במסגרת מסמכי המכרז (ככל ומצוינות) הינם הערכה בלבד לצורך השוואה בין הצעות, ולמטרת סקירה כללית של היקף הפעילות הרלוונטית ונתונים אלה אינם מחייבים את מרת"א בכל דרך שהיא, בכל האמור להיקף רכישת הטובין ו/או השירותים בפועל. לאור האמור לעיל, ההתקשרות ע"פ מכרז זה תעשה בכפוף לאפשרויות המימון של מרת"א ו/או האפשרויות התקציביות. מוסכם כי לספק למציע הזוכה לא תהא כל טענה בגין אי מימוש ההתקשרות כולה או חלקה מחמת מגבלות מימון ו/או תקציב.
6. הצעת המחיר בה ינקוב המציע, כוללת:
 - 6.1. אחריות מלאה וכוללת למכשור על כל רכיביו ועבודות הקשורות בהפעלתו, לתקופה של 24 חודשים והכול החל ממועד מסירת המכשור למרת"א ואישור מרת"א כי המכשור הותקן ועובד לשביעות רצון מרת"א.
 - 6.2. זכות ברירה הנתונה בידי מרת"א למימוש שירותי אחזקה בתום תקופת האחריות.
 7. תקופת אחסון המכשור במחסני מרת"א בטרם תחילת השימוש לא תחשב כתקופת אחריות.
 8. המחירים בהצעה זו הם סופיים וכוללים את כל ההתחייבויות ו/או השירותים האמורים בהצעה, בהסכם ובנספחיהם, ובכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, שכר עבודה לעובדים, תנאים סוציאליים, הוצאות ביטוחים, הוצאות אריזה, העמסה, הובלה, איסוף ופריקה במקום שורה עליו מרת"א, מיסים, הוצאות מנהלה, נסיעות ורווח הספק, ולא ישולם לספק כל תשלום נוסף מעבר לסכום זה, זולת מע"מ שיתווסף לכל תשלום של מרת"א על פי שיעורו כדין בעת התשלום בפועל.
 9. מרת"א רשאי להחליט על בחירת רק חלק מההצעה, והמחירים הנקובים בהצעת המחיר של המציע יחייבוהו גם בהינתן ותמומש רק חלק מההצעה.
 10. הצעת המחיר בה ינקוב המציע תהא ללא מע"מ.



11. המציע מחויב להגיש הצעה לכלל הפריטים המפורטים בטבלה. ככל והמציע לא יגיש הצעה לכלל הפריטים המפורטים בטבלה תפסל הצעתו.
12. המציע יוכל להגיש הצעות חלופיות ביחס למכשור המבוקש ובלבד שהן עונות על כלל תנאי המכרז.
13. נקב המציע ביחס לאותו פריט, במקומות שונים בהצעתו, מחירים שונים, יהא מרת"א רשאי לקבוע את מחירו של אותו פריט בהתאם למחיר הנמוך אשר נקב על ידי המציע. מחיר זה יחייב את המציע לכל דבר ועניין וקביעת מרת"א בעניין זה תהיה סופית ובלתי ניתנת לערעור.
14. אם ניתנת הנחה/בונוס המותניים בגודל הרכישה או בכל דרך אחרת, אין מרת"א מתייחס להנחה/בונוס זו לצורך ניקוד הצעת המחיר, וכאילו שלא ניתנו כלל.
15. במידה וניתנת הנחת בונוס בכמות שאינה מותנית בהיקף הרכישה או בכל דרך אחרת, הנחת כמות זו תשוקלל למחיר המוצע מטעם המציע.
16. מרת"א רשאי להחליט על בחירת מספר הצעות מתאימות תוך פיצול ההתקשרות או על בחירת חלק מההצעה. כמו כן, מרת"א רשאי לבחור בהצעה בעלת הציון המשוקלל הגבוה ביותר לפי פריט בודד או לפי המכלול, קרי: כלל הפריטים ("סל") שברכישתם יחדיו הינם בעלי הציון המשוקלל הגבוה ביותר.
17. מרת"א יהא רשאי לשנות את היקף המכשור המוזמן בגבולות של תוספת של עד 200% מהיקף ההתקשרות המבוקש במכרז וכן יהא רשאי להקטין עד 33% מהיקף ההתקשרות המבוקש.
18. הפריטים יהיו בעלי סימון ברקוד ע"ג המכשיר לטובת קריאה ע"י סורק.
19. ניתן להגיש, הכל כפי שמפורט בטבלה שלהלן:

מס"ד	סוג הרכיב	משקל הרכיב באחוזים בהצעת המחיר
1	מחיר המכשור כולל את כל הדרישות הנלוות לרבות התקנה ואחריות יצרן לתקופה של 24 חודשים	95%
2	מחיר שנת שירות ואחזקה נוספת מתום תקופת האחריות (כולל 2 שילוחיות בשנה)	5%
	-----	סה"כ: 100%

רכיב 1 להצעה

רכיב	מטבע	הצעת מחיר ליחידה (לא כולל מע"מ)	משקל בציון המחיר



95%		נ	מחיר המכשור כולל את כל הדרישות הנלוות לרבות התקנה ואחריות יצרן לתקופה של 24 חודשים ממועד קבלה
-----	--	---	---

רכיב 2 להצעה

משקל בציון המחיר	הצעת מחיר (לא כולל מע"מ)	מטבע	רכיב
5%		נ	מחיר שנת שירות ואחזקה נוספת החל מתום תקופת האחריות (כולל 2 שילוחיות בשנה)

20. בהתייחס לרכיב 2 להצעה, יודגש כי מרת"א אינו מתחייב לרכוש מהמציע הזוכה, שירותי אחזקה למכשור כמפורט ברכיב 2 להצעה, כאשר בתום תקופת אחריות נתונה למרת"א זכות ברירה (אופציה) למימוש קבלת שירות ותחזוקה למכשור.

21. המציע נדרש לפרט את עלות מחיר שילוחית המתאימה למכשור הנרכש במכרז זה יובהר כי רכש פריט זה הינו אופציונלי ולא יינתן ניקוד הצעה בגין פריט זה. יובהר שלא חלה על מרת"א כל חובה לממש רכש זה. יחד עם זאת, ככל ומרת"א יהא מעוניין ברכישת פריט זה, המחירים המפורטים בטבלה להלן יחייבו את המציע הזוכה במסגרת ההתקשרות עימו.

מס'	רכיב	מטבע	הצעת מחיר (לא כולל מע"מ)
1.	שילוחית	נ	

22. על המציע לפרט רשימת חלקי חילוף לטובין המוצע כולל עלויות. לא יינתן ניקוד הצעה בגין הפריטים המפורטים בסעיף זה, והם אינם מהווים פריט לחישוב וניקוד הצעת המחיר במכרז:



23. על המציע לפרט רשימת חלפים הנדרשים לטיפול תקופתי אם נדרשים, כולל עלויות ותדירות החלפתם בהתאם להמלצת היצרן (שעות עבודה/פרק זמן). לא יינתן ניקוד הצעה בגין הפריטים המפורטים בסעיף זה, והם אינם מהווים פריט לחישוב וניקוד הצעת המחיר במכרז:

24. ככל והמדובר במכשור שאינו בשימוש במרת"א, יפרט המציע באילו בתי חולים משתמשים בו ולצרף ע"פ שיקול דעתו חווי"ד/המלצות של בתי חולים אחרים כולל אנשי קשר:

- שם בית החולים בו נעשה שימוש במכשיר: _____ איש קשר ופרטי התקשרות: _____
- שם בית החולים בו נעשה שימוש במכשיר: _____ איש קשר ופרטי התקשרות: _____
- שם בית החולים בו נעשה שימוש במכשיר: _____ איש קשר ופרטי התקשרות: _____

שם החברה (הסוכן): _____ שם היצרן (הספק): _____
הכתובת: _____ הכתובת: _____
טלפון נייד: _____ טלפון נייד: _____
דואר אלקטרוני: _____ דואר אלקטרוני: _____

23/05/2022

מערכת דואר פניאומטי

קו 6" צנרת פניאומטית מבנק הדם (אגף ו' קומה 1)
להתעוררות חדרי ניתוח (אגף ד' קומה 2-)

שלב	תיאור	מטר 6"	מטר 4"
1	יציאה מתחנה בנק הדם	5.5	
2	עליה לגג והתחברות לצנרת קיימת	20	
3	שינויים בפיר (אינסטלציה על הגג)	2	
4	מגיע לפיר אגף ה' קומה 1- (צינור קיים)		
5	יציאה מהפיר, הרכבת מפצל, ובדיקת נחיצות ? BAYPASS		
6	התחברות והרכבה למפוח חדש באינטרזון 4"		25
7	הרכבת מנוע ומפצל בקומה 3- (אינטרזון)		
8	העברת צינור 4" דרך הפיר לקומה 1-		10
9	בסוף המסדרון קומה 1- התחברות לקו קיים 6" והעברה דרך מחסן אדוארד לחצר אנגלי	6	
10	העברת הצינור בחצר אנגלי עד חלון התעוררות	25	
11	העברה מהחלון צינור 6" עד התחנה בחדר התעוררות	40	
	סה"כ מטר צנרת	98.5	35

רשם: הבי יוסי