



תאריך 10/10/2023

לכבוד משתתפי המכרז

מכרז פומבי 20/2023 - רכש, שדרוג ותחזוקה של מערכות מיזוג אוויר ביחידות שב"ס
הודעת תיקון מס' 2

1. הרינו להודיעכם כי המועד האחרון להגשת הצעות במכרז נדחה עד לתאריך 27/11/2023 שעה 12:00
2. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס'	מס' סעיף ועמוד	שאלות ותשובות
.1	עמ' 12, סעיף 12.4	שאלה דרישה לביצוע ניקיון בהתקנת מערכת VRF-ההגדרה בסעיף לניקיון הינה כללית מאוד ולא ניתנת לתמחור. כדי לתמחר דרישה זו נדרש להגדיר כמויות מדידות לפי שעות עבודה /מ"ר לניקוי וכו' נא בדיקתכם
	תשובה	ללא שינוי
.2	עמ' 17, סעיף 4.7.13	שאלה "..... מסוים אחר מזה שהוצע על ידי הזוכה " ככלל אין במסמכי המכרז או בכתב הכמויות דרישה ליצרן מסיים אלא רק הגדרות גנריות של הספקי קור /חום וכו' כלומר כל יצרן שעומד בהגדרות ובתקינה הינו מתאים לאספקה על ידי המציע ולכן במידה והמוזמין ידרוש לספק ציוד מסוים שאינו מופיע בהגדרות על המוזמין לשלם עבור הפערים שיווצרו או לחילופין על המוזמין להגדיר בשלב זה להגדיר מי היצרנים שיהיו מאושרים בכל התקנה כבר בשלב זה נא בדיקתכם
	תשובה	בהתאם לסעיף 2 (א) בעמוד 24 ובהתאם לסעיף 5 בעמוד 28 בחוברת המכרז, על הספק לספק ציוד לפי דרישות המפרט ותוצרת כמפורט במכרז. ציוד מתוצרת ש"ע, תאושר ע"י המוזמין.
.3	עמ' 17, סעיף 4.9.5	שאלה ככל שיחולט על ידי המוזמין לבנות מחסן ארעי בקרבת הבניין, יהיה הזוכה אחראי להמציא את כל האישורים הנדרשים על פי דין - איזה אישורים נדרשים -נא הבהרתכם
	תשובה	כלל האישורים הנדרשים לבניית המבנה- כגון מהנדס קונסטרוקציה, חשמל, בטיחות וכו'.
.4	עמ' 23, סעיף 4.28.3	שאלה הזוכה יהיה אחראי למתקן במשך 24 חודשים מיום מסירת המתקנים בכל אתר. האחריות תגובה באחריות היצרנים ללא הגבלה מזמן האספקה/או היצור- תקופת האחריות המקובלת במשק היא לשנה מיום ההתקנה נא בדיקתכם
	תשובה	ללא שינוי.
.5	עמ' 26, סעיף 6	שאלה מערכת גז ומדחסים /רסיבר- האם התקנת הרסיבר הינה תנאי להתקנת המערכות ?
	תשובה	התקנת רסיבר-לפי תכנון יצרן המתקן ועל אחריותו.
.6	עמ' 27, סעיף 3.3	שאלה מערכת החשמל והפיקוד-הלוח יכלול קבלים לשיפור כופל הספק של המדחסים. עד 0.96 -. האם נדרש להתקין את הקבלים המוגדרים בסעיף בכל לוח חשמל?
	תשובה	כן
.7	עמ' 28, סעיף 5	שאלה נבקש לקבל פירוט עם סוגי התקרות האקוסטיות והנתונים הטכניים במקומות שנדרש לבצע החלפה של מפוחי נחשון.
	תשובה	מדובר ביחידות מפוח נחשון גלויות ואין צורך להחליף תקרות אקוסטיות.
.8	שאלה	זמן הכניסה לכול מתקן ומתקן לרבות זמן היציאה שתלוי במלווה- האם השב"ס מוכנים להתחייב לזמן מקוצר ?
	תשובה	ללא שינוי
.9	שאלה	האם המערכות שמוותקנות בתאים נמצאות בתקרה והאם היא מאובטחת עם פנלים מיוחדים עם נעילה מיוחדת?
	תשובה	במסגרת המכרז אין מערכות שנמצאות בתאי אסירים .
.10	עמוד 6, סעיף 15	שאלה בסעיף זה הינכם מגדירים שניתן להרחיב את החוזה לקבלן הזוכה בעוד 50% לפי המחירים הנקובים בהצעת הקבלן- במכרז כתב הכמויות הינו



שרות בתי הסוהר

מותרים לאתרים מסוימים של שבי"ס ולכן במידה ויהיה צורך להרחיב לא ניתן להשתמש במחירים המוצעים לאתרים מסוימים לאתרים נוספים שבשלב זה לא מופיעים במכרז זה נבקשכם לשנות את המנגנון שכל הרחבה נוספת צהיה לפי הצעת מחיר מותרת להרחבה. נא בדיקתכם			
ללא שינוי	תשובה		
לפי עקרון השיוויון בחוק המכרזים מו"מ יכול להיות מבוצע רק לאחר שכלל המציעים הגישו את הצעתם, ולאחר שלב זה יניתן לבצע מו"מ עם המציעים ולאפשר להם להגיש הצעה מיטיבה ולא עם מציע שמסתמן כזוכה נבקשכם לתקן את ההגדרה]	שאלה	עמוד 7, סעיף 17.2	.11
הסעיף יתוקן, המילים " המציע המסתמן כזוכה" ימחקו.	תשובה		
" לפי הגדרת הסעיף אנו נדרשים להחזיק אצלנו במלאי את כלל היחידות המופיעות בכתב הכמויות מראש/ש ומצד שני שבס אינם מתחייבים להזמין לביצוע את ההתקנות בכתב בכמויות בשנה אחת ויתרה מכך שבס אינה מתחייבת ואינה מגדירה תוכנית עבודה מחייבת לאף שנה שהיא. נבקש להזכירכם שמדובר במלאי שעלותו רבה וזמן האספקה נמשך מספר חודשים לאור זאת במידה ואינכם מתחייבים לתוכנית עבודה לביצוע רב שנתית נבקשכם להסיר דרישה זו ולהגדיר שמרגע העברת הזמנה משבס לקבלן הקבלן יספק את הנדרש בכפוף לתנאים יבואנים באותה עת - נא בדיקתכם	שאלה	עמוד 14, סעיף 3.1	.12
הסעיף מבוטל	תשובה		
האם האופציה קיימת רק למערכות שישדרגו בלבד? באחריות מי לתחזק את יחידות הקצה שלא הוחלפו	שאלה	עמוד 40	.13
מדובר במערכות אשר ישודרגו ע"י המציע הזוכה. יחידות אשר לא יוחלפו יתוחזקו ע"י שבי"ס.	תשובה		
נבקש כי סיום תקופת ההתקשרות בסעיפים 5.1 ו-5.2 תהיה הדדית – קרי תינתן לספק אפשרות לסיים את ההתקשרות באותם התנאים המצויינים.	שאלה	עמוד 2, סעיף 5	.14
ללא שינוי	תשובה		
נבקש כי במידה ותסתיים תקופת ההתקשרות בהתראה של 60 ימים יזכה הספק לתשלום של 90 ימים.	שאלה	עמוד 2, סעיף 5	.15
ללא שינוי	תשובה		
על מנת שהספק יוכל להיערך בצורה המיטבית נבקש כי יקבעו נתוני מינימום.	שאלה	עמוד 5, סעיף 12	.16
ללא שינוי	תשובה		
נבקש כי אישור הביטוח יומצא בכפוף לקבלת אישור ביטוח על פי כללי המפקח על הביטוח ובתוך 21 ימים	שאלה	עמוד 5, סעיף 13	.17
דרישות הביטוח מפורטות במלואן מראש בנספח הביטוח שצורף למכרז. על המציעים לבחון דרישות אלו מראש ואת עמידתם בהם. אישור נדרש להיות מופק על ידי המבטח של הזוכה בהתאם לפוליסות שהותאמו ונערכו לפי נספח הביטוח ולפי הוראות הרגולציה. לבקשת מציע שזכה, תועבר לו דוגמא של אישור ביטוח על מנת שיוכל לוודא כי האסמכתא המוצגת על ידו לעורך המכרז בגין הביטוחים שערך בהתאם לנדרש במכרז, כוללת את כל המידע הניתן להציג, הכל בהתאם להוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.	תשובה		
מבושק למחוק בסעיף 15.1 את הסיפא: "או בתנאים ובמחירים המיטבים עם המזמין"	שאלה	עמוד 6, סעיף 15	.18
ללא שינוי	תשובה		
נבקש לקבל טופס "קוביות" עם כל ההערות המבוקשות לבחינת חברת הביטוח	שאלה	עמוד 57	.19



שרות בתי הסוהר

דרישות הביטוח מפורטות במלואן מראש בנספח הביטוח שצורף למכרז. על המציעים לבחון דרישות אלו מראש ואת עמידתם בהם. אישור נדרש להיות מופק על ידי המבטח של הזוכה בהתאם לפוליסות שהותאמו ונערכו לפי נספח הביטוח ולפי הוראות הרגולציה. לבקשת מציע שזכה, תועבר לו דוגמא של אישור ביטוח על מנת שיוכל לוודא כי האסמכתא המוצגת על ידו לעורך המכרז בגין הביטוחים שערך בהתאם לנדרש במכרז, כוללת את כל המידע הניתן להציג, הכל בהתאם להוראות רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.	תשובה		
נדרש ביקורת חודשית באתר, מבקשת לוודא שהכן זאת הדרישה כי מדובר בעלות כספית לא קטנה	שאלה	בפרק תחזוקה נספח ג' בסעיף 2.6.1.1	.20
ללא שינוי	תשובה		
איך מודדים לתשלום צנרת, אביזרי צנרת, בידוד תעלות פח ואינסטלציה חשמלית	שאלה	כתב כמויות	.21
עלות צנרת, אביזרים, בידוד, תעלות פח ואינסטלציה חשמלית, הנדרשים לצורך התקנת יחידות מ"א, כלולים במחיר היחידות.	תשובה		

3. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.
4. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא **עד לתאריך 27/11/2023 שעה 12:00**.
5. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

**בברכה,
צוות מכרזים
שירות בתי הסוהר**