



תאריך 31/10/2023



שרות בתי הסוהר

לכבוד משתתפי המכרז

**מכרז פומבי 24/2023 - עבודות בינוי להשלמת אגפי כליאה  
בבית הסוהר צלמון**

**הודעת תיקון מס' 03**

1. במענה לשאלות מציעים פוטנציאלים ולאחר התייחסות הגורמים המקצועיים להלן הבהרותינו:

מס'	מס' סעיף ועמוד	שאלות ותשובות
.1	פרק 19 עמ' 56 סעיף 01.19.01.0020	שאלה אני לא מצליח לזהות בתוכנית הגג תכנון וביצוע של מערכת מדרגות פלדה אל קומה א' (חזית 1) עבור סעיף 19.01.0020.
	בכתב הכמויות	תשובה הסעיף מתייחס לתוכנית אדריכלית מס' 18-2304 (תוכנית חזיתות) – <b>חתי 1</b> גרם המדרגות הסמוך לשרוול. למרות שבשרטוט מופיע גרם מדרגות מבטון הוא יבוצע מפלדה. הסעיף מתייחס לתכנון + ביצוע.
.2	פרק 19 עמ' 56 סעיף 01.19.01.0020	שאלה איפה מיקום המדרגות בתכנית - האם ההכוונה למערכת המדרגות בין חדרי תקשורת – (לפי הקובץ המצורף)
	01.19.01.0020	תשובה אכן כן. הסעיף מתייחס לגרם מדרגות אשר בין חדרי התקשורת. כמו כן ראה תשובה שבסעיף 1.
.3	פרק 06 סעיף 01.06.01.0290	שאלה בנוגע לסעיף: 06.01.0290 צוין בתיאור הסעיף לפי הפרט בתכנית, אך אין בתוכניות שהתקבלו לידינו פרט לסורגים הללו. יש מבט של הסורגים ללא שום מידע מאיזה פרופילים הם עשויים. האם הסעיף מדובר תכנון ביצוע ?
	01.06.01.0290	תשובה להלן תיאור הסורג: <ul style="list-style-type: none"> <li>כל חלקי הסורג עשויים מפלדה מגולוונת בחום.</li> <li>מוטות אנכיים בחתיך מרובע 5/30/30 מ"מ במרחקים 90 מ"מ ביניהם.</li> <li>חיזוקים אופקיים ברזל שטוח 10/40 מ"מ.</li> <li>בכל הגובה מרצפת קומה א' ועד הגג לאורך כל המעבר של קומה א'</li> </ul>

2. הודעה זו מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, עליכם לחתום עליה ולהגישה בצירוף הצעתכם.

3. להזכירכם המועד האחרון להגשת הצעות הוא עד לתאריך 13/11/2023 שעה 12:00.

4. יתר הפרטים נותרו ללא שינוי.

**בברכה,  
צוות מכרזים  
שירות בתי הסוהר**